



**POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA  
W POLICACH**

ul. Kresowa 14  
72-010 Police

tel.: 91 424 12 32  
fax : 91 312 20 32

mail: psse.police@sanepid.gov.pl

PPIS.272.2.2024

Police, 06.10.2024r.

**Zamawiający:**

Powiatowa Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna w Policach  
ul. Kresowa 14  
72-010 Police

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  
**pn. ZAKUP POJAZDU ELEKTRYCZNEGO DLA POTRZEB POWIATOWEJ STACJI  
SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W POLICACH WRAZ ZE STACJĄ ŁADUJĄCĄ**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1:** Czy jest wykonany projekt dla instalacji ładowarki?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie ma przygotowanego projektu dla instalacji ładowarki.

**Pytanie 2:** Czy jest wykonana linia zasilająca dla ładowarki?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie ma przygotowanej linii zasilającej dla ładowarki.

**Pytanie 3:** Czy ładowarka ma posiadać jeden punkt ładowania?

**Odpowiedź:** Tak, ładowarka ma posiadać jeden punkt ładowania.

**Pytanie 4:** Czy ładowarka ma zostać wyposażona w system umożliwiający łączność z systemem rozliczeń?

**Odpowiedź:** Tak, ładowarka powinna posiadać system umożliwiający łączność z systemem rozliczeń.

**Pytanie 5:** Czy ładowarka ma posiadać autoryzacje rfid?

**Odpowiedź:** Tak, ładowarka powinna posiadać autoryzacje rfid.

**Pytanie 6:** Czy ładowarka ma posiadać zabezpieczenia MCB i RCD? Czy takowe są dostępne z sieci zasilającej?

**Odpowiedź:** Tak, ładowarka powinna posiadać zabezpieczenia MCB i RCD. Nie ma takich zabezpieczeń w sieci zasilającej.