



MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY



Warszawa, dnia 15 października 2019 r



**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę trzech zasilaczy awaryjnych UPS o mocy 100, 125 i 200 kVA wraz z montażem, sprawa nr 43/ZP/19.

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Obrony Narodowej jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuje poniżej wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ:

Pytanie 1

W związku z pojawianiem się nowego parametru – jeden przełącznik statyczny dla całego UPSa – zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania i dopuszczenie rozwiązania, gdzie w przełącznik statyczny wyposażony jest każdy moduł.

W odpowiedzi na pytanie numer 3 z dnia 11.10.2019r. zawarli Państwo stwierdzenie, że UPS powinien posiadać jeden statyczny przełącznik na UPS, a jednocześnie, wymagają Państwo dostarczenia urządzenia, pozbawionego pojedynczego punktu awarii. Rozwiązanie z pojedynczym przełącznikiem statycznym na cały UPS przeczy tej zasadzie. Wobec tego wnioskuję o dopuszczenie do zaoferowania urządzeń, które posiadają przełączniki statyczne na każdy moduł UPS, co jest zgodne z założeniami konstrukcji o braku pojedynczego punktu awarii.

Odpowiedź

W Załączniku nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 2 tabela Minimalnych wymagań funkcjonalnych i technicznych dla zasilaczy UPS w poz. 39

zapis o treści:

39	Charakterystyka modułów	<i>Każdy moduł musi posiadać: prostownik, falownik, ładowarkę baterii, układ logiki pracy, rozłącznik serwisowy. Przełącznik statyczny może być tylko jeden dla całego UPS. UPS musi ponadto posiadać funkcję bezprzerwowej wymiany modułów. Każdy moduł powinien być wyposażony w sprzęt i oprogramowanie do autonomicznej pracy. Całość rozwiązania powinna zapewniać brak wystąpienia pojedynczego punktu awarii</i>
----	-------------------------	---

Otrzymuje brzmienie:

39	Charakterystyka modułów	Każdy moduł musi posiadać: prostownik, falownik, ładowarkę baterii, układ logiki pracy, rozłącznik serwisowy. Przełącznik statyczny może być jeden dla całego UPS. UPS musi ponadto posiadać funkcję bezprzerwowej wymiany modułów. Każdy moduł powinien być wyposażony w sprzęt i oprogramowanie do autonomicznej pracy. Całość rozwiązania powinna zapewniać brak wystąpienia pojedynczego punktu awarii dla modułów
----	-------------------------	---

Odpowiedź na pytanie stanowi zmianę treści SIWZ.

Jednocześnie komisja przetargowa proponuje dokonanie zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz wynikającej z tego zmiany treści (SIWZ):

Termin składania ofert na dzień: **18 października 2019 r. do godz. 11:00.**

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **18 października 2019 r. o godz. 12:30**


Przesunięcie terminu składania ofert spowoduje następujące zmiany w treści SIWZ:

1. W Rozdziale X SIWZ *Opis sposobu przygotowania oferty*, w ust. 15 zapis o treści: „(...) *Nie otwierać przed 17 października 2019 r., godz. 12:00*” otrzymuje brzmienie: „(...) **Nie otwierać przed 18 października 2019 r., godz. 12:30**”.
2. W Rozdziale XI SIWZ *Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert*, w ust. 1 zapis o treści: „*Ofertę należy złożyć w Kancelarii Jawnej, mieszczącej się w Warszawie przy al. Niepodległości 218, do dnia 17 października 2019 r. do godziny 11⁰⁰*”

i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ” otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć w Kancelarii Jawnej, mieszczącej się w Warszawie przy al. Niepodległości 218, do dnia 18 października 2019 r. do godziny 11⁰⁰ i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ” oraz w ust. 4 zapis o treści: „*Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy al. Niepodległości 218 w Warszawie w pok. 728, w dniu 17 października 2019 r., o godzinie 12⁰⁰”* otrzymuje brzmienie: „*Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy al. Niepodległości 218 w Warszawie w pok. 728, w dniu 18 października 2019 r., o godzinie 12³⁰”*”

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA



Marcin BOMBRYCH