

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE**

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-konin
/PSSE-Konin/skrytka
e-Doręczenia: AE: PL-82979-14657-FSHUE-30

ul. Stanisława Staszica 16
62-500 Konin
NIP 6651743952
REGON 000778188-00024
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.1414.2024

Konin, dnia – data zgodnie z podpisem

**OCENA OKRESOWA
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO NIEDŹWIADY
ZA ROK 2024**

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:**

- sprawozdania z badań próbek wody pobranych w 2024 r. z wodociągu publicznego Niedźwiady w ramach kontroli urzędowej oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin,
- sprawozdania z badań próbek wody pobranych w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin,
- analizy podejmowanych działań naprawczych,
- prowadzonego nadzoru nad jakością wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w § 20 wyżej cytowanego rozporządzenia

informuje, że

**jakość wody z wodociągu publicznego Niedźwiady
w okresie od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. w badanym zakresie
spełniała wymagania**

**określone w załączniku nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Wodociąg publiczny Niedźwiady zaopatruje zbiorowo w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Niedźwiady Duże, Niedźwiady Małe, Wygoda, Kolebki, Kolebki Frąsin, Kolebki Ługi, Piotrkowice, Julia, Kępa, Wąsosze, Smolarnia, Trajbudy.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzone były zgodnie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i B w ramach:

- kontroli urzędowej, wg sprawozdań z badań Nr:
 - W-492-495/2024 z dnia 16.05.2024 r., W-1312/2024 z dnia 29.11.2024 r., wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Koninie.
- kontroli wewnętrznej, wg sprawozdań z badań Nr:
 - SB/26441/13/2024 z dnia 12.03.2024 r., SB/38728/04/2024 z dnia 08.04.2024 r., SB/77720/07/2024 z dnia 02.07.2024 r., SB/118251/09/2024 z dnia 30.09.2024 r., SB/155238/12/2024 z dnia 16.12.2024 r., wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna.
 - LBS/18/193/6501/2024 z dnia 31.01.2024 r., LBS/18/961/6501/2024 z dnia 23.04.2024 r., LBS/18/2113/6501/2024 z dnia 22.08.2024 r., LBS/18/2112/6501/2024 z dnia 22.08.2024 r., LBS/18/2312/6501/2024 z dnia 17.09.2024 r., LBS/18/2724/6501/2024 z dnia 21.10.2024 r., wykonanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych w Koninie, ul. Nadrzeczna 70.

Sprawozdania z badań w większości przypadków przekazywane były na bieżąco PPIS w Koninie.

Administrator wodociągu dysponuje aktualnymi wynikami badań w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (Sprawozdanie z badań nr SB/144710/11/2022 z dnia 24.11.2022 r. wykonane przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa w Pszczynie).

W omawianym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie wydał 2 decyzje stwierdzające przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; nie zachodziła potrzeba prowadzenia działań naprawczych.

Mieszkańcy zaopatrywani byli w wodę bezpieczną dla zdrowia, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wolną od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez konsumentów nie stanowiła ryzyka dla ich zdrowia.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Ślesinie, ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin ePUAP: /gmina-slesin/SkrytkaESP
 3. a/a.
- MK

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	e152f63201ce42f49e69c5e0aa62f813	
Nazwa dokumentu	Ocena OKRESOWA 2024 Niedźwiady.pdf	
Tytuł dokumentu	Ocena OKRESOWA 2024 Niedźwiady	
Skrót dokumentu	1ce55fc5a63ec4bbed12b1e70f9976feb15fcbb1507e63d18ab4037bbd2775e0	
Wersja dokumentu	1.3	
Data dokumentu	2024-12-31	
Podpis	Podpisany przez	Zastępca PPIS w Koninie Roman Wojskunowicz
	Stanowisko podpisu	Roman Wojskunowicz (Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) ON w zastępstwie za Agnieszka Dybała-Kamińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie) PSSE w Koninie
	Data podpisu	2024-12-31
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
		EZD RP 21.1.18
Data wydruku	2025-01-16	
Autor wydruku	Kołacki Mateusz	