

Skierniewice, dnia 24 czerwca 2024 r.

Pływalnia Miejska
NAWA Sp. z o.o.
ul. B. Prusa 6A
96-100 Skierniewice

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie:

- art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- § 3 ust. 2, § 18 i § 20 ust. 3 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

w związku z przesłanymi w dniu 24.06.2024 r. sprawozdaniami z badań wody ciepłej użytkowej pobranej w dniu 06.06.2024 r., sprawozdanie z badań NR: P/0/01/2024/208/M/5 P/0/01/2024/208/M/6 z dnia 20.06.2024 r.

NAKAZUJE

Pływalni Miejskiej „NAWA” Sp. z o.o. w Skierniewicach, ul. B. Prusa 6A:

1. W terminie do dnia 31 lipca 2024 r. doprowadzić jakość wody ciepłej pod względem mikrobiologicznym - tj. liczba bakterii *Legionella sp.* z natrysków w szatni damskiej oraz szatni męskiej na pływalni do norm określonych w załączniku nr 5 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
2. W terminie do dnia 1 lipca 2024 r. przeprowadzić zabieg czyszczenia i dezynfekcji systemu ciepłej wody użytkowej oraz poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach o wykonaniu działań naprawczych oraz ich zakresie.

Na podstawie art. 108 § 1 kpa niniejszej decyzji nadaje się **rygor natychmiastowej wykonalności** ze względu na zagrożenie dla zdrowia lub życia, w przypadku wdychania skażonej mikrobiologicznie wody.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2024 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (dalej: PPIS) w Skierniewicach wpłynęły sprawozdania z badań od Pływalni Miejskiej „NAWA” Sp. z o.o. w Skierniewicach, ul. B. Prusa 6A, w których uzyskano nieprawidłowe wyniki badań prób wody ciepłej pochodzącej z natrysków znajdujących się w szatni damskiej oraz szatni męskiej na pływalni. Stwierdzono:

- bakterie *Legionella sp.* w ilości 220 j.t.k. w 100 ml wody - sprawozdanie z badań NR P/0/01/2024/208/M/5 z dnia 20.06.2024 r.,
- bakterie *Legionella sp.* w ilości 380 j.t.k. w 100 ml wody 2- sprawozdanie z badań NR P/0/01/2024/208/M/6 z dnia 20.06.2024 r.

Próby zostały pobrane w dniu 6 czerwca 2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej uzgodnionej z PPIS w Skierniewicach, z pryszniców w szatniach: damskiej oraz męskiej na Pływalni „NAWA” Sp. z o.o. w Skierniewicach, ul. B. Prusa 6A.

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zwanego dalej rozporządzeniem ciepła woda użytkowa powinna (...) spełniać wymagania określone w części A załącznika nr 5 do rozporządzenia. Załącznik ten stanowi, że liczba bakterii *Legionella sp.* w wodzie ciepłej winna wynosić <100 j.t.k. w 100 ml wody. Otrzymane wyniki badań wskazują więc na niespełnienie założeń ww. przepisu i przekroczenie dopuszczalnego poziomu *Legionella sp.* w wodzie ciepłej z instalacji wody ciepłej użytkowej, co może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Ponieważ stwierdzone nieprawidłowości w postaci przekroczenia dopuszczalnej liczby bakterii *Legionella sp.* wskazują na naruszenie wymagań higienicznych, określonych w Rozporządzeniu, to PPIS w Skierniewicach uznał za konieczne nakazanie stronie, usunięcie nieprawidłowości zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który stanowi, iż w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

PPIS w Skierniewicach wyjaśnia, iż strona postępowania winna podjąć działania naprawcze w myśl § 18 Rozporządzenia, który przywołuje załącznik nr 5 część B ustalający minimalną częstotliwość pobierania próbek wody ciepłej oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego.

Potwierdzeniem wykonania nakazu niniejszej decyzji, tj. wyeliminowania skolonizowania instalacji wody ciepłej bakteriami *Legionella sp.*, jest uzyskanie wyniku badania wody ciepłej wskazującego, że liczba bakterii *Legionella sp.* wynosi <100 j.t.k. /100 ml. Próbkę wody do badania należy pobrać w tych samych punktach, w których stwierdzono obecne przekroczenia. Po wykonaniu badania, jego wynik należy przedstawić PPIS w Skierniewicach w ustalonym terminie, tj. do dnia 31 lipca 2024 r.

Na podstawie art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego odstąpiono od wydania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego i zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu.

Mając na uwadze powyższe PPIS w Skierniewicach orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 90-046 Łódź ul. Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. J. Piłsudskiego 33, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Wniesienie odwołania w terminie nie wstrzymuje wykonania niniejszej decyzji.



Otrzymują:

1. Adresat
2. Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Wodna 40, 90-046 Łódź
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Skierniewicach

mgr inż. Justyna Łukasik