



KSWiK/OK/DT/133/2022

Kowary 19-04-2022



RPW/2807/2022 P
Data: 2022-04-27

**Nadleśnictwo „ŚNIEZKA”
ul. Leśna 4a
58-530 Kowary**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.04.2022 roku podajemy niżej techniczne warunki przyłączenia do planowanej inwestycji **w Kowarach dz. nr 516/4** do sieci wodociągowej:

1. Zapewnia się dostawę wody na cele socjalno - bytowe **w ilości 1,0 m³/d** z istniejącej sieci wodociągowej **W125** będącej w posiadaniu Spółki zaznaczonej na mapie kolorem zielonym pod warunkiem spełnienia poniższych kryteriów:

- Opracowania projektu budowlanego przyłącza wodociągowego.
- Projekt budowlany przyłącza wodociągowego należy uzgodnić w tutejszej Spółce.
- Na granicy działki zaprojektować oraz wybudować studnię wodomierzową.
- Stosowania do budowy przyłączy rur PE klasy PN 16 oraz armatury Saint-Gobain, Hawle, VAG lub równoważnej.
- Wodomierz przystosowany do modułu radiowego projektować na konsoli, za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci wynikające z normy PN-EN1717.
- Ciśnienie we wskazanym rurociągu w miejscu wpięcia wynosi ok. **0,32 MPa**.
- Z uwagi na niskie pH wody w sieci tj. $\leq 6,5$ nie zaleca się wykonania instalacji wewnętrznej z rur miedzianych.
- Na przejście przyłącza przez grunty nie będące w posiadaniu inwestora potrzebna jest pisemna zgoda właścicieli.
- Warunkiem wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej jest odbiór techniczny przyłącza przed zasypaniem, podpisanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.



- Po wykonaniu prac należy zlecić inwentaryzację powykonawczą w jednostce wykonawstwa geodezyjnego oraz wykonanie protokołów z płukania, dezynfekcji i próby szczelności.
- Odbiory techniczne dokonywane są przez przedstawicieli tutejszej Spółki we **wtorki** oraz **piątki** w godzinach **9⁰⁰-13⁰⁰** po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numer **(757182771)**.

Warunki techniczne ważne są dwa lata od dnia ich określenia.

W załączeniu przekazujemy mapę z naniesioną siecią wodociagową.

Sprawę prowadzi

Paweł Piskórz

Tel. 757182771

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

dr Dariusz Daraż

