

**WSZYSCY WYKONAWCY  
biorący udział  
w postępowaniu**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: „**ROZBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU STRAŻNICZY JEDNOSTKI RATOWNICZO – GAŚNICZEJ NR 1 KOMENDY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘDZIERZYŃ-KOŹLU**”.

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA  
do treści SWZ**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. – dalej ustawa Pzp) odpowiada na pytania dotyczące treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 15.03.2024 r. w następującym zakresie:

1. Proszę o udostępnienie warunków przyłączeniowych c.o.

**Odpowiedz: Zamawiający zamieszcza przedmiotowe warunki przyłączeniowe c.o. w załączniku pn. „Załącznik do wyjaśnienia treści SWZ\_15.03.2024r – 2”.**

2. Proszę o określenie współczynnika przewodzenia ciepła dla wełny elewacyjnej i dachowej oraz o udostępnienie zestawienia stali dla wszystkich elementów budynku.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający podaje poniżej wartości współczynnika przewodzenia:**

- a) **Max. współczynnik przewodzenia ciepła dla ściany zewnętrznej:  $U_{max}= 0,20$  W/m<sup>2</sup>K [Zamawiający oczekuje izolacji cieplnej o parametrach:  $\lambda=0,036-0,040$  W/mK]**
- b) **Max. współczynnik przewodzenia ciepła dla stropodachów:  $U_{max}= 0,15$  W/m<sup>2</sup>K [Zamawiający oczekuje izolacji cieplnej o parametrach :  $\lambda=0,036-0,038$  W/mK]**

**Zamawiający nie posiada zestawienia stali dla wszystkich elementów budynku.**

**Uwaga.**

**Zamawiający wskazuje jednocześnie – w odniesieniu- do odpowiedzi nr 24 i 25 z dnia 12 marca 2024 r – iż oferty wykonać winny obejmować wykonanie instalacji wewnętrznych (jak podano w odpowiedziach) – a to wedle rozwiązań zaprojektowanych i opisanych szczegółowo w dokumentacji technicznej – przypisanej (skorelowanej) odpowiednio dla zakresu podstawowego/gwarantowanego – Etap I oraz dla zakresu objętego prawem opcji – Etap II. Zatem, roboty dot. instalacji wewnętrznej**

**winny być wycenione w całości – jak stanowi dokumentacja projektowa udostępniona na stronie postępowania.**

**Wraz z niniejszą odpowiedzią Zamawiający zamieszcza na stronie postępowania załączniki wymienione w treści pisma.**

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie winien brać pod uwagę ww. odpowiedzi oraz modyfikacje – jako stanowiące integralną część SWZ. Zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie niniejszej internetowej prowadzonego postępowania.

*podpisał elektronicznie:*  
**p.o. Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej  
mł. bryg.Szymon Jędrzejak  
15 marca 2024**