



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Smolna 3  
27-400 Ostrowiec Św.  
e-mail: sekretariat.psse.ostrowiec@sanepid.gov.pl  
ePUAP:/PSSEOSTROWIECSWIETOKRZYSKI/

tel.: 41 247 96 95  
fax.: 41 247 96 97

<https://www.gov.pl/web/psse-ostrowiec-swietokrzyski>

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 10. 01. 2025

KOMUNIKAT NR 1/2025  
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO  
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

w sprawie warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu Kunów Góra Bukowska.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Kunów Góra Bukowska, gm. Kunów, zaopatrującego miejscowość Kunów.

W badaniach wody przeznaczonej do spożycia z ww. wodociągu stwierdzono przekroczenia w dwóch punktach zgodności parametrów: mętność – 2,7 NTU i 1,6 NTU (najwyższa dopuszczalna wartość 1 NTU) oraz żelazo – 241 µg/l (najwyższa dopuszczalna wartość 200 µg/l).

**UWAGA!**

**WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA  
I NA POTRZEBY GOSPODARCZE**



Zarządca wodociągu podjął działania mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z up. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO

KIEROWNIK  
ODDZIAŁU NADZORU SANITARNEGO

*Katarzyna Konderak*