



Szydłowiec, 20.04.2023 r.

Komunikat nr 9/2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu z dnia 20.04.2023r. w sprawie **braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Mirówek**, gm. Mirów pow. szydłowiecki zaopatrującego 3163 mieszkańców wsi Mirówek, Bieszków Górny, Bieszków Dolny, Mirów Stary, Mirów Nowy, Rogów, Osiny Majorat.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu po uzyskaniu informacji z Laboratorium PSSE w Radomiu z dnia 20.04.2023 r. z cząstkowych wyników badań próbki wody z wodociągu publicznego w Mirówku, z punktu poboru wody: Mieszkanie prywatne, Rogów 123, 26-503 Mirów Stary, oraz Mieszkanie prywatne Mirówek 54, 26-503 Mirów Stary stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj.:

Mieszkanie prywatne, Rogów 123, 26-503 Mirów Stary

- obecność bakterii grupy coli w ilości 31 jtk/100 ml, przy wymaganiach 0 jtk/100ml,

Mieszkanie prywatne, Mirówek 54, 26-503 Mirów Stary

- obecność bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml, przy wymaganiach 0 jtk/100ml

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badań próbek wody i uzyskaniu stosownej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu

Mariusz Grochowina