

Poznań, 06.08.2021

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ **
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W NOWYM
TOMYŚLU**

Plac Niepodległości 4, 64-300 Nowy Tomyśl.

adres PSSE

1. Data kontroli: 06.07.2021 r.

2. Znak pisma: DN-HK.1611.1.2021

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej w Nowym Tomyślu.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr: 8/2021 z dnia 28.06.2021 r.:

.....
- starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej

.....
- młodszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej

.....
- młodszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Nowym Tomyślu:

.....
- młodszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej

.....
- młodszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej

4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Oddziału Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej w Nowym Tomyślu w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektem wodnym (wodociąg).

5. Wyniki kontroli

5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli*:**

1. Pozytywnie

2. Pozytywnie z uchybieniami
3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości
4. Negatywnie

Ocenia się działalność PSSE w Nowym Tomysłu w kontrolowanym zakresie.

Dokonano oceny nadzoru PSSE w Nowym Tomysłu nad wodociągiem

Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo. W teczce wodociągu znajdują się: protokoły z kontroli, upoważnienia, zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli, wyniki badań próbek wody wykonywane w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej, oceny o jakości wody, protokoły poboru próbek wody, adnotacje służbowe odnośnie przekroczeń jakości wody.

W osobnych segregatorach gromadzone są oceny obszarowe, decyzje o jakości wody oraz protokoły uzgodnień.

Właścicielem i administratorem wodociągu jest

. Punkty poboru próbek wody są wyznaczane w uzgodnieniu z przedsiębiorstwem wodociągowym i są różne dla przedsiębiorstwa i PSSE. Na sieci wyznaczonych jest 10 punktów poboru próbek wody oraz 1 na stacji uzdatniania. Liczba wyznaczonych punktów jest wystarczająca w stosunku do długości sieci wodociągowej (79,9 km z przyłączami), liczby odbiorców (ok. 11831).

PSSE w Nowym Tomysłu podpisała protokół uzgodnień na rok 2021 r. z w/w wodociągiem w dniu 15.10.2020 r. Do protokołu dołączony jest harmonogram poboru próbek wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Badania jakości wody zarządzający wodociągiem wykonuje w Laboratorium (posiadającym zatwierdzony system jakości badań przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Wyniki badań próbek wody z kontroli wewnętrznej przekazywane są regularnie do PSSE w Nowym Tomysłu.

Pracownicy prowadzą wykaz awarii wodociągowych zgłaszanych przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Producent wody przekazuje mailowo informacje do PSSE w Nowym Tomysłu w przypadku stwierdzenia awarii w pracy wodociągu. Powyższy wykaz zawiera następujące informacje: data zgłoszenia, osoba zgłaszająca, treść zgłoszenia, nazwa urządzenia wodociągowego, podjęte działania naprawcze, data zakończenia awarii. Pracownicy PSSE podczas kontroli stanu sanitarno – technicznego ujęcia i urządzeń

wodociągowych przypomnieli o obowiązku każdorazowego informowania organu PIS o wystąpieniu awarii lub przerw w dostawie wody.

Pracownicy przygotowują okresowe oceny o jakości wody w oparciu o § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, ze zm.), które otrzymuje przedsiębiorstwo wodociągowe oraz władze samorządowe. Ponadto wydawana jest decyzja o jakości wody, która obowiązuje do wydania kolejnej decyzji w przypadku zmian jakości wody.

Wskazane jest jednak aby wydawać (oprócz ocen w oparciu o § 22 rozporządzenia) bieżące oceny o jakości wody zgodnie z § 21 w/w rozporządzenia, na podstawie aktualnych sprawozdań z badań jakości wody w ramach kontroli urzędowej jak i realizowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowe według ustalonego harmonogramu. W obowiązującej decyzji o jakości wody wydanej przez PPIS w Nowym Tomysłu (nr: ON.HK-420-2-33/13 z dnia 18.12.2014 r.), stwierdzającej przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu
przyczone są sprawozdania z badań, które wykonywane były w 2014 r.

Do PSSE w Nowym Tomysłu w okresie 2019-2021 r. nie wpłynął żaden wniosek o wydanie oceny higienicznej na zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania wody dla wodociągu. Prowadzony jest „Wykaz wydanych ocen higienicznych o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania wody”. Ponadto podczas kontroli sanitarnych pracownicy informują o obowiązku ubiegania się o oceny higieniczne na materiały i wyroby stosowane w procesie uzdatniania wody.

Zgodnie z przekazanymi informacjami w przypadku stwierdzenia złej jakości wody np. pod względem bakteriologicznym laboratorium informuje telefonicznie PSSE o zaistniałym przekroczeniu. Pracownicy odnotowują ten fakt w adnotacjach służbowych oraz wystosowują pismo do producenta wody. Prowadzony jest także „Wykaz wyników badań/sprawozdań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogących stanowić potencjalne zagrożenie”. Za kwestionowane wyniki badań jakości wody nakłada się na przedsiębiorstwo decyzję opatową.

Kontrola wodociągu została przeprowadzona właściwie.

Pracownicy PSSE w Nowym Tomysłu podczas kontroli posiadali wszystkie wymagane dokumenty tj. legitymacje służbowe oraz upoważnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomysłu do wykonywania czynności

kontrolnych. Powyższe dokumenty zostały przedstawione kontrolowanej stronie po przybyciu do obiektu.

Pobór próbek wody odbył się na stacji uzdatniania wody w zakresie monitoringu grupy B zgodnie z Procedurą Poborową PTW-HK-01: Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów. Pobór wykonano w obecności przedstawiciela producenta wody.

Pracownicy wyposażeni byli w sprzęt do pobierania i transportu próbek. Butelki przygotowane zostały prawidłowo. W trakcie kontroli sprawdzono temperaturę wody i oznaczono zawartość chloru w wodzie metodą kolorymetryczną, stosując aktualne wzorce do pomiaru chloru.

W pierwszej kolejności została pobrana próbka wody do oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) – zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 17993. Następnie pobrano próbki wody do badań w zakresie fizykochemicznym (bez utrwalenia i z utrwalaniem) i bakteriologicznym (po dokładnym opaleniu kranu). Probki zostały pobrane aseptycznie, użyto jednorazowych rękawiczek.

Na miejscu wypełniono protokół poboru/przyjęcia próbek do badań, w którym zawarto informacje o temperaturze wody, stężeniu chloru, miejscu pobrania próbki itp. W protokole cytowana jest procedura poborowa PTW-HK-01. W rubryce „*miejsce pobrania próbki*” wpisano współrzędne geograficzne.

Pracownicy PSSE w Nowym Tomysłu przeprowadzili kontrolę ujęcia oraz stacji uzdatniania wody wodociągu

Skontrolowano: budynek stacji uzdatniania wody (pomieszczenie z urządzeniami uzdatniającymi, pomieszczenie z zestawem pomp, chlorownię, pomieszczenie magazynowe oraz pomieszczenie z agregatem prądotwórczym), ujęcie wody – trzy studnie głębinowe, dwa zbiorniki terenowe, zbiornik wód popłucznych, pomieszczenie przechowywania podchlorynu sodu oraz nadmanganianu potasu, pomieszczenie socjalne, miejsce gromadzenia odpadów komunalnych.

W protokole z kontroli sanitarnej wodociągu (AK-HK-1) oraz w załącznikach: ZF/PT/HK/01/01/10 – „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego” (AK-HK-2), ZF/PT/HK/01/01/11 – „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego opartego na jednym ujęciu wody” (AK-HK-3), zawarto szereg informacji na temat kontrolowanego obiektu.

Protokół zawiera m.in informacje o: ujęciu wody, procesach uzdatniania wody, płukaniu filtrów, dezynfekcji, wywiązywaniu się z obowiązków nałożonych pozwoleniami wodnoprawnymi na producenta wody.

W protokole z kontroli umieszczono także informację o:

- obowiązku ubiegania się przez producenta wody o ocenę higieniczną wydaną przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na każdorazowe zastosowanie materiału, lub wyrobu używanego do uzdatniania na podstawie § 24 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.);
- obowiązku wykonywania badań jakości wody zgodnie z § 6 pkt 1c w/w rozporządzenia w urządzeniach wodociągowych, każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie, w przypadku awarii sieci wodociągowej, oddania do użytku nowego odcinka sieci wodociągowej itp.

Ponadto podczas kontroli poproszono o przedstawienie rejestru awarii. W 2020 oraz 2021 roku nie miały miejsca awarie mające wpływ na pogorszenie jakości wody produkowanej przez wodociąg

Załączniki ZF/PT/HK/01/01/10, ZF/PT/HK/01/01/11 wypełnione prawidłowo.

W trakcie trwania kontroli sprawdzono dokumentację obiektu, którą wymieniono w punkcie II.11 „Dokumenty oceniane w trakcie kontroli”.

Na podstawie przeprowadzonej w dniu 6.07.2021 r. kontroli problemowej stwierdza się, iż kontrola wodociągu została przeprowadzona w sposób właściwy.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Nie wydaje się bieżących ocen o jakości wody zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, ze zm.), na podstawie aktualnych sprawozdań z badań jakości wody w ramach kontroli urzędowej jak i realizowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowe według ustalonego harmonogramu. Skutkuje to naruszeniem obowiązujących przepisów.

5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

1. Należy wydawać bieżące oceny o jakości wody zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, ze zm.), na podstawie aktualnych sprawozdań z badań jakości wody w ramach kontroli urzędowej jak i realizowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowe według ustalonego harmonogramu.

5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:


Nie dotyczy.

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie**** do 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Nowym Tomysłu, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od AK-HK-1 do AK-HK-3.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny



dr Jadwiga Kuczma-Napierata
Specjalista epidemiolog

.....
data, podpis WPWIS

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** właściwe podkreślić i uzasadnić

**** termin ustala WPWIS