



**KOMUNIKAT nr 2**  
**PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO**  
**INSPEKTORA SANITARNEGO**  
**w Cieszynie**

z dnia 26.08.2023 r. godz. 11:00  
skierowany do konsumentów wody pochodzącej  
z wodociągu publicznego: **Koniaków**  
**Gańczorka/Bukowina, 43-474 Koniaków**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie informuje, iż po analizie wyniku badania próbki wody pobranej w dniu 25.08.2023 r. w ramach rekontroli PPIS w Cieszynie w punkcie zgodności: Zbiornik wody na wodociągu Koniaków Gańczorka/Bukowina, 43-474 Koniaków (punkt czerpalny bezpośrednio ze zbiornika zlokalizowanego na dz. 1095/54) nie stwierdzono obecności bakterii *Clostridium perfringens*, ani bakterii grupy coli w badanej próbce wody.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie informuje, że woda pochodząca z wodociągu Koniaków Gańczorka/Bukowina, 43-474 Koniaków, **odpowiada wymaganiom określonym** w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294)

**i nadaje się do spożycia przez ludzi.**

Ponadto, PPIS w Cieszynie pobrał dodatkowo do badań próbki wody z trzech następujących punktów:

- 1) Stacja Uzdatniania Wody Koniaków Bukowina, 43-474 Koniaków,
- 2) Centrum Koronki Koniakowskiej, Koniaków 704, 43-474 Koniaków,
- 3) Dom prywatny, 43-474 Koniaków,

z których również otrzymano niekwestionowane wyniki badań wody.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Cieszynie  
Piotr Przewdzing