



## K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie

z dnia 28 lipca 2023 roku

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego w m. Stradzewo (gm. Zbąszynek) zaopatrującego miejscowość:

Stradzewo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie, na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., po. 2294), w zakresie parametrów chemicznego: chlorki, siarczany, 1,2-Dichloroetan, twardość ogólna.

Przekroczenie powyższych parametrów mogą ujemnie wpływać na zapach i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Świebodzinie  
mgr Arleta Miskiewicz

*Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania*