

  
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ  
WYDZIAŁ KANCELARIJ IAWNYCH  
4550/DA  
0.3. PAŹ. 2019

Warszawa, dnia 3 października 2019 r.

**Uczestnicy postępowania**  
**o udzielenie zamówienia publicznego**  
*BIP.MON - osobiście*

**Dotyczy:** *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi naprawcze i konserwacyjne w kompleksie 3575 przy Al. Niepodległości 218, nr sprawy 33/ZP/19.*

*Szanowni Państwo,*

Ministerstwo Obrony Narodowej jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje poniżej treść wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1:**

Wymiana uszczelek z mojego doświadczenia ma sens ekonomiczny jak i od strony technicznej zapewni że okno będzie 100 % szczelne jeżeli wymienimy uszczelkę na ramie okiennej ona jest najbardziej narażona na słońce ,deszcz, mróz ,uszczelka w skrzydłach okiennych nie jest wskazana do wymiany ponieważ nie jest narażona na warunki zewnętrzne i ma zachowaną swoją elastyczność są to jedynie bardzo duże dodatkowe koszta przy wymianie uszczelek ramowych i wyregulowaniu odpowiedniego docisku skrzydeł okno będzie 100 % szczelne. Jak podam cenę która zawiera wymianę uszczelek na ramie okiennej a okna naprawione i wyregulowane będą szczelne to zamawiający nie będzie wymagał wymiany uszczelek w skrzydłach bo jeżeli tak to wymienimy też w skrzydłach tylko to się wiąże z dużo większymi kosztami a efekt cieplny będzie taki sam.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zakres prac do Wykonania został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

**Pytanie nr 2:**

Czy okna uchylne to są zamykacze naświetli otwierane na rączkę z boku ramy po przez ciągnio wzdłuż ramy i zamontowane nożyce rozwarcia na skrzydle okiennym jeżeli tak to ile ich jest?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Nie. Zamykanie okien jest tradycyjne.

**Pytanie nr 3:**

Uszczelnienie ościeżnic pianką jak to miało by wyglądać czy ramy są dookoła otynkowane jak tak to jaki to ma mieć cel?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Wypełnienie nieszczelności (ubytków) na styku ościeżnicy z murem, mające na celu m.in. izolację termiczną.

**Pytanie nr 4:**

Czy jest możliwa wizja lokalna.


**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

W dniu 27 września i 2 października 2019 r. odbyły się wizje lokalne.

**Odpowiedź na powyższe pytania nie stanowi zmiany treści SIWZ.**

**Dotychczasowy termin składania ofert, tj. dnia 7 października 2019 r. o godzinie 11:00, nie ulega zmianie. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7 października 2019 r. o godzinie 12:00.**

*Z poważaniem,*

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
  
**Marcin BOMBRYCH**