



Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Obornikach z dnia 13 maja 2022 r.


w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego Nieczajna zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Nieczajna, Wargowo, Górka, Ślepuchowo, Żukowo, Kowalewko, Sepno, Lulin.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach informuje, że w wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych jakości wody z wodociągu publicznego Nieczajna stwierdzono obecność związków manganu w wodzie w ilościach przekraczających dopuszczalną normę dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jednocześnie wyjaśnia, że przekroczenia te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów. Zawartość manganu powoduje jedynie pogorszenie właściwości organoleptycznych wody (podwyższoną barwę i mętność).

Wodę można spożywać i wykorzystywać do celów gospodarczych.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Obornikach
z upoważnienia
inż. Izabela Kłósowicz-asystent