

**RAMOWY WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH  
DO PRZEDŁOŻENIA ORGANOM PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
PRZY PRZEKAZYWANIU OBIEKTU DO EKSPLOATACJI.**

1. Decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Decyzja o pozwoleniu na budowę oraz pierwszą stroną dziennika budowy (uwzględniającą jego numer).
3. Projekt budowlany oraz projekty branżowe, a w tym:
  - projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno–budowlany,
  - projekty instalacji użytkowych: elektroenergetycznych, odgromowych, ogrzewczych, wentylacyjnych,
  - projekty instalacji sanitarnych, w tym wodociągowych przeciwpożarowych,
  - projekty urządzeń sygnalizacji pożarowej, systemów rozgłoszeniowych DSO,
  - projekty urządzeń gaśniczych (SUG), oddymiających, wentylacji pożarowej itp.,
  - projekty zabezpieczenia przepustów instalacyjnych itp.
4. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.
5. Dziennik budowy.
6. Oświadczenia wykonawców poszczególnych branż, w tym oświadczenia wykonawców:
  - urządzeń gaśniczych, urządzeń oddymiających, urządzeń sygnalizacji pożarowej, DSO itp.,
  - zabezpieczeń przepustów instalacyjnych, drzwi (bram) i klap przeciwpożarowych, itp.,
  - zabezpieczeń przeciwpożarowych elementów konstrukcyjnych, wystroju wnętrz itp..
7. Protokoły badań i sprawdzeń:
  - instalacji elektrycznych, w tym przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
  - instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,
  - instalacji odgromowych i uziemiających, w tym metryka urządzenia piorunochronnego,
  - instalacji gazowych,
  - przewodów kominowych i urządzeń wentylacyjnych,
  - instalacji wodociągowych przeciwpożarowych, zawierających pomiary wydajności wodnej i ciśnienia hydrantów wewnętrznych,
  - sieci wodociągowych przeciwpożarowych, obejmujących próbę wydajnościowo–ciśnieniową hydrantów zewnętrznych,
  - systemów sygnalizacji pożarowej, DSO, urządzeń gaśniczych, oddymiających, itp..
8. Certyfikaty zgodności (deklaracje zgodności) lub aprobaty techniczne dla:
  - a) urządzeń sygnalizacji alarmu pożarowego, w tym systemów rozgłoszeniowych,
  - b) urządzeń i osprzętu instalacji hydrantów wewnętrznych, urządzeń gaśniczych i oddymiających,
  - c) podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic przenośnych i przewoźnych oraz kocy gaśniczych),
  - d) elementów budowlanych zabezpieczeń przeciwpożarowych o deklarowanej odporności ogniowej lub dymoszczelności, w tym:
    - drzwi, bram przeciwpożarowych,
    - przeszkleń zewnętrznych i wewnętrznych,
    - farb, powłok, płyt i natrysków ogniochronnych do zabezpieczenia konstrukcji stalowych,
    - klap przeciwpożarowych i odcinających do przewodów wentylacyjnych,
    - kratki wentylacyjnych przeciwpożarowych,
    - przepustów instalacyjnych,
    - lekkich ścian działowych i osłonowych,
  - e) zabezpieczeń ogniochronnych o deklarowanym stopniu palności, stopniu rozprzestrzeniania ognia lub płomienia, w tym:
    - farb, powłok, impregnatów, płyt, natrysków ogniochronnych do zabezpieczenia konstrukcji drewnianych, materiałów drewnianych i drewnopodobnych,
    - impregnatów, farb, natrysków ogniochronnych do zabezpieczenia materiałów włókienniczych,
    - farb, natrysków, dodatków ograniczających palność do zabezpieczenia kabli elektrycznych,
  - f) wyrobów i materiałów budowlanych o deklarowanym stopniu palności lub stopniu rozprzestrzeniania ognia, takich jak:
    - wykładziny i posadzki podłogowe,
    - wykładziny ścienne i sufitowe oraz sufity podwieszane,
    - ocieplenia ścian zewnętrznych budynku oraz pokrycia dachowe,
    - wyroby i materiały z domieszkami organicznymi.
9. Dokumenty potwierdzające podłączenie obiektu do systemu monitoringu pożarowego.
10. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich.
11. Dokumentacja z zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Niezależnie od powyższego niezbędnymi warunkami pozwalającymi na przystąpienie do odbioru przez PSP jest:

- zakończenia wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych,
- wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy, znaki bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i ewakuacyjne oraz tablice informacyjno–ostrzegawcze.