

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
62- 500 Konin , ul. Staszica 16

tel. 63 243-90-52

fax. 63 246-49-50

e-mail: psse.konin@pis.gov.pl



AB 648

Data wydania: Konin, dnia 12.08.2021 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr W – 894 – 895 / 2021

Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - KONIN – ON.HK

Rodzaj próbki: woda do spożycia – pobrana w ramach nadzoru sanitarnego
wodociąg publiczny: GOLINA

Próbka pobrana przez: PSSE KONIN - ON. HK

M. Jankowska, A. Romblewska wg PTW-HK-01

Próbka dostarczona przez: PSSE KONIN - ON. HK

Wg protokołu pobrania Nr: ON-HK9012.2.386÷ 387.2021

Miejsce pobrania i opis próbki:

W – 894 /2021 – Sługocinek 2

W – 895 /2021 – Bobrowo 40

Stan próbek dostarczonych do laboratorium: bez zastrzeżeń.

Dane pozyskane od klienta wyróżniono kursywą (nie dotyczy nazw mikrobiologicznych).

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek dostarczanych przez zleceniodawców.

Nr rejestru próbki: W – 894 - 895 /2021

Nr rejestru zlecenia: -----

Data pobrania próbki: 10.08.2021 r.

Data dostarczenia próbki: 10.08.2021 r.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW ¹⁾

PARAMETR	KOD PRÓBKII		JEDN.	Identyfikator metody badania ²⁾
	W- 894 /2021	W- 895 /2021		
Godz. pobrania	10 ¹⁵	9 ⁴⁵		
Godz. dostarczenia do lab.	13 ⁴⁵			
BADANIA FIZYKO – CHEMICZNE				
Mętność	0,96 ±0,15	0,44	NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Barwa	20 /pH 7,5/	15 /pH 7,5/	mg/l Pt	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D
Stężenie żelaza	346	160 ±22	µg/l	PN-ISO 8288:2002
Stężenie manganu	14	< 10	µg/l	PN-ISO 8288:2002

Data zakończenia badania: 11.08.2021 r.

Autoryzował:

A.O.

1) Niepewność pomiaru wyniku badania podaje się wg uzgodnień z klientem oraz dla wyników w granicach wartości normatywnych lub gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku. Niepewność pomiaru wyniku badania stanowi niepewność rozszerzoną dla poziomu ufności 95 % i współczynnika rozszerzenia k=2. Podawane wartości niepewności nie zawierają niepewności związanej z pobraniem i transportem próbek.

2) Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz., U. z 2017 r., poz. 2294).

- koniec sprawozdania -

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie może być kopiowane we fragmentach. Skargi można składać pisemnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyniku.