



30 lat

Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa

Dolnośląski Oddział Regionalny

ul. Giełdowa 8  
52-438 Wrocław

Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa  
Dolnośląski Oddział Regionalny  
Ul. Giełdowa 8, 52-438 Wrocław

Wrocław dnia 11.06.2024 r.

Nr postępowania: BOR01.2305.1.2024.DK

### DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, że do postępowania o nr: BOR01.2305.1.2024.DK na **usługę przeglądu i serwisu instalacji przeciwpożarowej w serwerowni Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR**, wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie nr 1:

- Zwracam się z wnioskiem o usunięcie punktu 1.5 z załącznika nr 2 do umowy o treści „Sprawdzenie i kontrola ciśnienia gazu w butli. Uzupelnienie gazu w butlach z wyłączeniem przypadków dotyczących opróżnienia butli z gazem po zadziałaniu systemu gaszenia gazem podczas gaszenia pożaru.”
- Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1: Zamawiający zmodyfikował zapis w załączniku nr 2 pkt 1.5 na: „Sprawdzenie i kontrola ciśnienia gazu w butli. Uzupelnienie gazu w butlach nastąpi na podstawie odrębnej wyceny.”

Zastępca Dyrektora  
Oddziału Regionalnego  
*David Mirowski*  
David Mirowski

p.o. Naczelnika Wydziału  
Administracyjno-Gospodarczego

*Dominik Kubiak*  
Dominik Kubiak