



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w CHEŁMIE**

22-100 CHEŁM, ul. Szpitalna 48
Tel. centr.: (082) 565 34 21, 565 34 22, FAX (082) 565 30 13
Tel. dyr: (082) 565 42 21 e-mail: psse.chełm@pis.gov.pl

Chełm, dnia 1 września 2021 r.

NS-HK.903.1.93.2021

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie informuje, że w dniu 1 września 2021r. została wydana decyzja znak: NS-HK.903.1.93.2021 stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z ujęcia indywidualnego Szkoły Podstawowej w Brzeźnie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie po zapoznaniu się z raportem z badań nr WD/0489/21/Z z dnia 1 września 2021 r. próbki wody pobranej 31 sierpnia 2021r. z indywidualnego ujęcia wody Szkoły Podstawowej w Brzeźnie z następującego punktu pobrania: Szkoła Podstawowa w Brzeźnie, Brzeźno 134, stwierdza, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na ponadnormatywną zawartość Liczby Escherichia coli i bakterii z grupy coli (liczba Escherichia coli - 1 – NPL/100 ml, liczba bakterii grupy coli - 14 – NPL/100 ml; wartość dopuszczalna – Liczba Escherichia coli - 0 NPL/100 ml, wartość dopuszczalna liczba bakterii grupy coli – 0 NPL/100 ml).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie zezwala na utrzymywanie tego ujęcia w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz umożliwienia konsumentom korzystania z wody do celów sanitarnych. Jednocześnie działając w trosce o zdrowie konsumentów PPIS w Chełmie informuje, że poza brakiem przydatności tej wody do spożycia przez ludzi, nie należy jej stosować w sposób mogący spowodować dostanie się tej wody do przewodu pokarmowego m. in. w wyniku przygotowywania z niej napojów i potraw, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów.

Zarządca ujęcia podjął już działania naprawcze zmierzające do doprowadzenia wody do odpowiedniej jakości. Podjęte zostały również działania mające na celu zapewnienie zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody i uzyskaniu stosownej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chełmie
Eżeneta Kurvk