



K O M U N I K A T

z dnia 2 czerwca 2024 r.

o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi informuje, że w ponownych badaniach jakości wody z wodociągu sieciowego w Twardocicach (próbki wody pobrane w dniu 31.05.2024 r., Sprawozdania z badań Nr 0237/24 i Nr 0240/24 z dnia 02.06.2024r.) nadal obecne są bakterie z grupy coli w ilości od 1 jtk [0;8] do 2 jtk [0;9] w 100 ml (wartość parametryczna 0 jtk /100ml).

Wodociąg sieciowy w Twardocicach zaopatruje w wodę mieszkańców **Twardocic, Pielgrzymki, Proboszczowa, Nowej Wsi Grodziskiej, Wojcieszyna, Jastrzębnika, Nowych Łąk, Czapli oraz Sędzimirowa.**

W przypadku wystąpienia w badanej próbce wody bakterii grupy coli w ilości <10 jtk/100 ml przy jednoczesnym braku w badanej próbce parametru Escherichia coli i enterokoki oraz uznaniu stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych **stwierdza się warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, a także do kąpieli noworodków i małych dzieci - powinna być używana wyłącznie po przegotowaniu.

Uwaga: wodę należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.



Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz.2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Złotoryi

Lukasz Łęski
Kierownik Oddziału Nadzoru Bieżącego
(pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotoryi
ul. Stanisława Staszica 22, 59-500 Złotoryja

e-mail: psse.zlotoryja@sanepid.gov.pl, tel. 76 878-78-31, fax 76 878-34-33
<https://www.gov.pl/web/psse-zlotoryja>, adres skrytki ePUAP: /PSSEZ/SkrytkaESP