



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

w Brzozowie

36-200 Brzozów, ul. Moniuszki 17

tel. 13 43 414 59

e-mail: psse.brzozow@sanepid.gov.pl

Brzozów, 23 maja 2024 r.

PSK.9020.1.12.6.2024.MJ

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie
w sprawie warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu >100 m³/d Blizne zaopatrującego w wodę
4000 mieszkańców miejscowości Blizne i Jasienica Rosielna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości Blizne i Jasienica Rosielna stwierdzono obecność bakterii grupy coli. **Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.** Przetworzenia wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Nie ma konieczności gotowania wody do stosowania w celach sanitarnych, mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzozowie


Zofia Cwynar