



Znak: GZK.7010-122/22

Tomaszów Maz./data: 22.12.2022 r.

**Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
ul. Główna 1 A
97-213 Smardzewice**

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

do sieci kanalizacyjnej dla nieruchomości położonej w m. Swolszewice Male

Na podstawie § 10 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Tomaszów Maz. stanowiącego załącznik do uchwały nr III/13/18 Rady Gminy Tomaszów Maz. z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 128) oraz w związku z wnioskiem z dnia **24 listopada 2022 r.**, Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Maz. informuje, że odprowadzanie ścieków dla nieruchomości położonej w m. **Swolszewice Male**, działka(i) geodezyjna(e) nr **1089/1** należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

1. Miejsce przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej w m. **Swolszewice Male** dz. nr ewidencyjny **339/2** oznaczono kolorem na mapie sytuacyjno wysokościowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych warunków.
2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej do posesji w granicach pasa drogowego należy wykonać z takiego samego materiału, jak w przypadku kanału głównego. Do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej dopuszczalne jest stosowanie atestowanych rur PVC min. SN8 zgodne z normą PN-EN 1401;
3. Połączenie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w nieruchomości z wprowadzonym przykanalikiem należy wykonać za pomocą studni rewizyjnej PVC \varnothing 425 mm na terenie posesji w celu umożliwienia ciągłości odbioru ścieków.
4. Do połączenie przykanalika z projektowaną studnią rewizyjną zaleca się stosować materiał identyczny z tymi, które zostały zastosowane przy realizacji przyłącza.
5. Parametry techniczne materiałów do budowy studni rewizyjnych:
 - studni rewizyjnej inspekcyjnej np. typu Wavin Tegra lub równoważne. Studnie muszą być przystosowane do szczelnego połączenia z rurą.
 - wazy kanałowe – elementy pokrywowe z otworami przystosowanymi do włączów kanałowych, klasa włazu dostosowana do przewidywanych obciążeń.

6. Zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne oraz odpowiadać Polskim Normom.

Uwaga !

Informujemy, że w przypadku braku możliwości przyłączenia nieruchomości przy zachowaniu spływu grawitacyjnego ścieków do sieci kanalizacyjnej, należy zaprojektować i pobudować indywidualną (przydomową) przepompownię ścieków.

II. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2. Sporządzony projekt przyłącza/sieci należy uzgodnić z Gminnym Zakładem Komunalnym w Tomaszowie Mazowieckim oraz z ZGW-K, ul. Kępa 19, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
3. Przed przystąpieniem do budowy przyłącza należy wystąpić do zarządcy drogi o zajęcie pasa drogowego.
4. Wybudowane przyłącze kanalizacyjne pozostanie własnością Odbiorcy. Przyłącza będące w posiadaniu GZK będą utrzymywane przez GZK;
5. Włączenie do sieci kanalizacyjnej może nastąpić po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanych przyłączy;
6. Warunki odbioru ścieków z przyłączonej nieruchomości określi umowa o odprowadzenie ścieków. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
7. Po wykonaniu przyłącza odbiorca winien zlecić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych przyłączy.
8. Niniejsze warunki są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w dacie określenia warunków, oraz istniejącej w tej dacie technicznej możliwości przyłączenia.

III. INFORMACJE O ODBIORZE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

1. Odbiór przyłącza na 2 dni robocze przed zasypaniem prosimy uzgodnić z gestorem sieci **ZGW-K, ul. Kępa 19 – tel. 44 724 22 92 – dział eksploatacji.**

załączniki:

- 1) Mapa sytuacyjno-wysokościowa.

KIEROWNIK
mgr Edmund Król

Mapa



GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI
 GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
 ul. Prez. I. Mościckiego 4
 97-200 Tomaszów Mazowiecki
 tel. 44-724-67-55
 NIP 773-22-82-071

Załącznik graficzny

do warunków przyłączenia

znak: GZK.7010-122 / 22
 dnia 22 / 12 / 2022

KIEROWNIK
 mgr Edmund Król

Sporządzono dnia: 22.12.2022 r.

Wydruk ma charakter poglądowy i nie jest dokumentem