

Producent wody (nazwa i adres [link do producentów wody zgodnie z § 23 ust.2 pkt 1) rozp. MZ z dnia 7 grudnia 2017 r.]	Nazwy eksploatowanych wodociągów oraz zapotrzebowanie miejscowości	wielkość produkcji wody dostarczanej od producenta (m ³ /d)	liczba zapotrzebowanej ludności (Pyl.)	ładunki i/lub defekcja wody (metody) [nie stosowano]	ogłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na dny	inwestycyjne parametry - ilość dni przekroczeń w ciągu roku	działania naprawcze prowadzone przez właścicieli / zarządców wodociągów	prowadzone postępowanie administracyjne	jakość wody na koniec 2023 r. - inwestycyjny parametr
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

powiat augustowski

6 producentów wody 22 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia									
Wodociąg i Kanalizacja Miejskie Sp. z o.o. ul. Fibrowa 2 16-300 Augustów	wodociąg Augustów: Augustów, Białostrog, Osowy Grąd, Kolonia Ponizie, Góry, Twardy Róg, Czarnucha, Rzepiski, Komaszówka	4345	28,60	napowietrzanie, filtrowanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
OPTIMA Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 6 19-400 Olecko	wodociąg Grabowo: Grabowo, Grabowo Kolonia, Biernaski	82	0,362	odżelazianie, dezynfekcja dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	mętność - 14 dni	przebieg SUW, usunięcie wady przepustnicy wody płucznej filtru pierwszego (filtracja jednostopniowa), ręczne płukanie filtrów, odpowietrzników i aeratora	Nie prowadzono postępowania administracyjnego z uwagi na incydentalny charakter przekroczenia. Próba rekonrolna PIS nie wykazała przekroczeń.	przydatna do spożycia
	wodociąg Jandówka: Jandówka	68	0,459	odżelazianie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Netta: Bór, Gliniski, Gabowe Grady, Netta Pierwsza, Netta Druga, Netta Folwark, Promiaki, Świderek, Uściana, Żarnowo I, Żarnowo II, Żarnowo III	454	1,573	odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów: 69 dni (29+16+10+14)	plukanie, chlorowanie studni głębinowej, zbiorników wyrównawczych oraz instalacji wewnątrz stacji; uruchomienie chloratora, plukanie sieci wodociągowej	4 postępowania zakończone odpowiednio z dniem: 30.05.2023 r.; 14.07.2023 r.; 11.09.2023 r.; 13.11.2023 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Pruska Mała: Pruska Wielka, Pruska Mała, Biernaski, Chomentowo, Jabłotkiśkie, Mazaruki, Mikasjołówek, Posielanie, Topiółka, Turówka, Żarnowo II, Żarnowo III (ul. Rajpolska, ul. Wierchowa)	692	2,301	odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Rutki Nowe: Jezioro, Rutki Nowe, Rutki Stare, Turówka, Żarnowo II, Żarnowo III	252	1,216	odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Wodociąg Podlaskie Sp. z o.o. ul. Elewarska 31 16-620 Białystok	wodociąg Nowinka: Szczebra, Nowinka, Gatne Drugie, Olszanka, Jurzydka, Józefowo, Ciszówek, Szczępki, Osińska Buda, Sokolne, Baraszcowa Góra, Pijawne Ruskie, Pijawne Palskie, Gatne Pierwsze, Szczebra, Podnowinka	283	1,647	odżelazianie, urządzenie do dezynfekcji wody - chlorator	nie dotyczy	mangan - 365 dni	plukanie filtrów, sprawdzanie procesów technicznych na stacji, plukanie sieci	postępowanie prowadzone od 2021 r. z terminem wykonania do dnia 31.05.2024 r.	warunkowo przydatna do spożycia - mangan
Gmina Bargłów Koscielny ul. Augustowska 47 16-320 Bargłów Koscielny	wodociąg Bryzgal: Bryzgal, Ateiny, Danowskie, Wałne, Kruszniak - Zakąty, Kruszniak, Monklinie, Koparnica, Tobolowo	212	0,632	brak, chlorator (do stosowania doraźnego)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Jaziewo: Wrotki, klonowo, Motulka, Sosnowo, Budziński, Motulka Chomazce, Jaziewo, Mogilnice, Lipowo, Jaminy, Czarniewo, Jagłowa, Kopic, Pokowo, Dębowo, Jasionowo, Kopyłowo, Czarny Las	324	1,036	napowietrzanie, urządzenie do dezynfekcji wody - chlorator	nie dotyczy	jon amonu - 31 dni	sprawdzenie procesu technologicznego, czyszczenie kolumny napowietrzającej i wyregulowanie procesu napowietrzania, plukanie filtrów	nie prowadzono postępowania administracyjnego z uwagi na niewielkie przekroczenie	przydatna do spożycia
	wodociąg Kamień: Sztabiny, Podciszówek, Huta, Kamień, Krasnoborki, Wolne, Kuricha, Janówek, Ewy, Fiedorowzna, Karoliny, Ciszów	448	1,574	brak uzdatniania	nie dotyczy	zostany - 95 dni	montaż pompy o większej wydajności, wyłączenie studni, w której stwierdzono najwięcej przekroczenia	postępowanie administracyjne zakończone z dniem 01.09.2023 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Krasnybór: Ostrowie, Mruszkie, Krylatka, Balinka, Długie, Krasnoborki, Wilkownia, Krasnybór, Ściółka, Jasionowo, Lebedźni, Komaszówka, Jarzębna I, Jarzębna II	178	0,982	Filtracja, urządzenie do dezynfekcji wody - chlorator	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Pomiany: Pomiany, Labętnik, Reszki, Kukowo, Kamionka Stara, Kamionka Nowa, Poppowo, Judzki, Rumiejski, Zdobki, Tobiłka, Tobiłka, Solotwiska, Baraszcze, Dreństowo wieś, Rajgrod Kolonia Lewa	620	1,672	odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Tajno Stare: Brzozówka, Komorniki, Bargłowska, Pruszczo, Tajno Łanowo, Pleki, Nowy Stary, Tajno, Tajno Podjeziorne, Tajno Stare, Pruska, Wólka Karwowska, Bułkownia, Kroszewo, Kroszówka, Dreństowo kolonia, Lipowo, Kresy	854	1,886	odżelazianie, odmanganianie, lampy bakterioobidzce	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Stolarski 3 16-315 Lipsk	wodociąg Bargłów: Bargłów Koscielny, Bargłów Dworowy, Nowiny, Bargłowskie, Górskie, Netta Folwark	262	1,221	odżelazianie, odmanganianie, lampy bakterioobidzce	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Lipsk: mieszko Lipsk	308	1,538	odżelazianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Skiełbiewo: Skiełbiewo, Zabickie, Kol. Lipsk, Kurianka, Dulszowszczyzna, Jaszynki, Rakowice, Luchocielski, Kąpczyn, Bartaki, Starożyłce, Bohatery Stare i Nowe, Wolkusz, Lubnowo, Rogożyn Stary, Rogożyn Nowy, Rogożynek	225	1,372	brak	nie dotyczy	zostany - 168 dni	plukanie linii wodociągowej oraz stacji poboru wody	prowadzone postępowanie z terminem do dnia 30.12.2023 r.	przydatna do spożycia
Gmina Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska	wodociąg Krasne: Krasne, Nowy Lipsk, Jasionowo, Wyzarne, Podwołuczka	44	0,377	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Serski Las: Serski Las, Dalny Las, Macharce, Molowite, Podmacharce, Serwy	69	0,638	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Płaska: Płaska, Gorczyca, Strzelcowa	67	0,508	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, filtracja	nie dotyczy	mangan - 62 dni, barwa - 103 dni, uśredniono - 131 dni	modernizacja SUW	1) zakończone 2 postępowania administracyjne z 2021 r. z dniem 12.05.2023 r. (barwa, uśredniono); 2) prowadzone postępowanie administracyjne w terminie do 30.06.2024 r. (mangan, uśredniono)	warunkowo przydatna do spożycia - mangan
	wodociąg Strzelcowa: Strzelcowa (wodociąg w 2023 roku podłączony do wodociągu Płaska)	13	0,150	napowietrzanie	nie dotyczy	mangan, jon amonu - 142 dni	dnia 05.05.2023 r. wodociąg Strzelcowa została odłączony (pryłączony do wodociągu Płaska)	Prowadzone postępowanie administracyjne zostało wygaszone z dniem 22.05.2023 r. Wodociąg Strzelcowa została przyłączony do Wodociągu Płaska	nie wydano oceny (wodociąg Strzelcowa została przyłączony do Wodociągu Płaska)
	wodociąg Gruski: Gruski, Mikasjołowska, Rygol	48	0,302	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	nie dotyczy	mętność, barwa - 80 dni, mangan, jon amonu, żelazo - 365 dni, bakterie grupy coli - 7 dni	dezynfekcja SUW i linii wodociągowej, plukanie	1) zakończone postępowanie z 2023 r. z dniem 22.02.2023 r. (baterie gr. coli); 2) prowadzone postępowanie administracyjne z 2021 r. z terminem do 30.06.2024 r. (jon amonu, mangan, żelazo, mętność, barwa)	warunkowo przydatna do spożycia - jon amonu
wodociąg Rudawka: Rudawka	12	0,084	odmanganianie, napowietrzanie, filtracja	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	

7 producentów indywidualnych urządzeń wodociągowych

Firma Budowlana "Skowronek" Andrzej Skowronek Janusz Skowronek ul. Turystyczna 18 16-300 Augustów	indywidualne urządzenie wodociągowe Ośrodek Wypoczynkowy "Skowronek"	12	0,008	odżelazianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Odrodki Wypoczynkowe nad jez. Białym Anna Sobolewska Strzelcowa 1A, 16-304 Nowinka	indywidualne urządzenie wodociągowe Ośrodek Wypoczynkowy "Leśnik III"	20	0,007	brak	nie dotyczy	jon amonu - 195 dni	wymiana filtrów w zbiornikach wodnych	prowadzone postępowanie administracyjne z terminem wykonania do dnia 30.04.2024 r.	warunkowo przydatna do spożycia - jon amonu
Jan Molawko ul. Leśna 16 16-300 Augustów	indywidualne urządzenie wodociągowe przy Usługach Nodogowych i Rekreacyjnych Jan Molawko Klonowica	2,5	0,005	odmanganianie, odżelazianie	nie dotyczy	mangan - 167 dni	pełen przegląd i serwis stacji uzdatniania wody w ośrodku: plukanie złoża sprężarką, wymiana koszy górnych oraz zwiększenie częstotliwości automatycznego płukania złoża	prowadzone postępowanie administracyjne z terminem wykonania do dnia 30.04.2024 r.	warunkowo przydatna do spożycia - mangan
Fundacja Rozwoju ul. E. Ciołka 15 01-445 Warszawa	indywidualne urządzenie wodociągowe Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Fundacja Rozwoju"	8,6	0,003	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie, wrznię potrzeby zbrorowanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Nadleśnictwo Szczebra Szczebra 58 16-304 Nowinka	indywidualne urządzenie wodociągowe Ośrodek Wypoczynkowy "Leśnik" n) Studzińskim	30	0,022	brak	nie dotyczy	żelazo - 54 dni	montaż stacji uzdatniania	prowadzone postępowanie administracyjne z terminem wykonania do dnia 30.04.2024 r.	warunkowo przydatna do spożycia - żelazo
Nadleśnictwo Szczebra Szczebra 58 16-304 Nowinka	indywidualne urządzenie wodociągowe Ośrodek Wypoczynkowy "Pazema" (Lesnik II)	9	0,025	odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Sielski Dom Sp. z o.o. Kamień 25A 16-310 Sztabiny	indywidualne urządzenie wodociągowe przy "Sielskim Domu" Kamień 25A, 16-310 Sztabiny	1	0,010	filtr odwróconej osmozy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

powiat białostocki i m. Białystok

18 producentów wody 57 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia

Wodociąg Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 16-404 Białystok	wodociąg Białystok: Białystok; Gm. Wasilków: Jurowie, Osowice, Sielachowskie, Nowodworce, Woroższy, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna, Sachonie, Wasilków, Świątynki, Dębrówko; Gm. Chorosze: Kępcze, Turzyna, Kropki, Olski; Gm. Juchnowiec Koscielny: Stanisławowo; Gm. Zabłudów: Kuriany; Gm. Supraśl: Zasiadki	40812,94	310,640	SUW Pietrasze-Wasilków: utlenianie wstępne, filtracja, koagulacja odjęciowości, ozonowanie pośrednie, sorpcja, dezynfekcja; SUW Jurowie: utlenianie wstępne, filtracja, dezynfekcja	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach ul. Piłkowska 44 18-100 Łapy	wodociąg Łapy: Łapy	552	7,000	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Wodociąg Danilowo Duże Gm. Łapy: Danilowo Duże, Danilowo Małe, Gędołka Olsztyn, Gędołka Stara, Łapy Dębowa, Łapy Korczaki, Łapy Płużniaki, Łapy Szołajpy, Gm. Poświętne: Grochy	wodociąg Danilowo Duże: Gm. Łapy: Danilowo Duże, Danilowo Małe, Gędołka Olsztyn, Gędołka Stara, Łapy Dębowa, Łapy Korczaki, Łapy Płużniaki, Łapy Szołajpy, Gm. Poświętne: Grochy	223	1,832	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Płonka Strumianka: Łapy, Gędołka Osse, Gędołka Skwarki, Gędołka Somachy, Lupianka Nowa, Lupianka Stara, Płonka Matyski, Płonka Koscielna, Płonka Kozły, Płonka Strumianka, Roszki Włotki, Roszki Wodźki, Gędołka Stara, Łapy-Kolpaki, Łapy-Łytki	1557	9,819	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	zostany - 56 dni	plukanie sieci wodociągowej	zakończono postępowanie administracyjne z dniem 04.08.2023 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Bokiny: Bokiny, Wólka Waniewska	42	0,338	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
wodociąg Uhowo: Uhowo	161	1,385	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	mangan - 27 dni	plukanie sieci wodociągowej	prowadzone postępowanie administracyjne w terminie do 29.02.2024 r.	warunkowo przydatna do spożycia - mangan	

	wodociąg Brzozowo Stare: Brzozowo Antonie, Brzozowo Chabdy, Brzozowo Chrzczonki, Brzozowo Chrzczony, Brzozowo Korabie, Brzozowo Muzyły, Brzozowo Panki, Brzozowo Stare, Brzozowo Solniki, Chomtana, Dzierki, Dzierki-Zabki, Gabryń-Góbie, Jeleń, Kamińskie Jaski, Kamińskie Ocioki, Kamińskie Piszki, Kamińskie Wiktory, Liza Stara, Liza Nowa, Łukawica, Marynki, Pietkowo, Pietkowo Drugie, Poświętne, Porosi Głuchy, Porosi Wójcław, Turck, Wilkowo Nowe, Wilkowo Stare, Wolkury, Zdroży Nowe, Zdroży Stare	857	2,941	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Bacuły: Bacuły - Kolonia, Barszczówka, Dobrowoda, Toplicę - Kolonia, Trypuć, Zawady, Totze	513,11	1,511	filtracja, odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Pomieć: Iwanówka, Jurazki, Marlowyszczyna, Niecki, Niewodnica Kościelna, Niewodnica Koryca, Pomieć, Turośń Kościelna, Zalesiany	209,36	3,733	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	barwa - 18 dni	plukanie sieci wodociągowej	postępowanie administracyjne zakończone z dniem 10.01.2024 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Turośń Dolna: Bójary, Borowskie Cłoby, Borowskie Głuki, Borowskie Michały, Borowskie Oki, Borowskie Skórki, Borowskie Wypychy, Borowskie Żaki, Piecki, Stoczki, Turośń Dolna	112,22	0,968	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	azotyny - 36 dni, mangan - 121 dni, jon amonu - 95 dni	plukanie sieci wodociągowej	postępowanie administracyjne zakończone z dniem 07.06.2023 r.	przydatna do spożycia
Urząd Miejski w Suraziu ul. 11 Listopada 16 18-105 Suraz	wodociąg Suraz: Gm. Suraz: Dąbrosza, Korkowina, Kowale, Leszna, Ryński, Suraz, Średzińskie, Zawyki, Zawyki Ferna, Zimnoch Sulcy, Zimnoch Świętchy, Gm. Turośń Kościelna: Chodary, Czacki Małe, Czacki Wielkie, Dolki; Gm. Juchnowiec Kościelny: Baranki	594,54	2,340	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 14 dni, mętność - 20 dni	sprawdzenie procesu uzdatniania wody i poprawności sprzętarki, plukanie filtrów i studni, sprawdzenie szczelności zbiorników wyrównawczych, plukanie sieci	1. Postępowanie administracyjne zakończone z dniem 07.07.2023 r. 2. Postępowanie administracyjne zakończone z dniem 30.06.2023 r.	przydatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym, księżyno ul. Alberta 2 16-003 Kieścin	wodociąg Ignatki-Osiedle: Ignatki-Osiedle	189	1,460	filtracja, odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Juchnowiec Kościelny: Gm. Juchnowiec Kościelny: Bieliń, Bogdanki, Brończany, Doroski, Hermanówka, Hodołki Kłe, Hołdów Duże, Janowicz, Janowicz - Kolonia, Juchnowiec Kościelny, Juchnowiec Dolny, Juchnowiec Górny, Klewinowo-Kopany, Lewicko, Lewicko Kolonia, Lewicko-Strajca, Niewodnica Nargielewska, Niewodnica Nargielewska-Kolonia, Ogrodnicki, Rumek, Rostolny, Simony, Solniczki, Stanisławowo, Szerenosy, Tryczówka, Złotniki, Wólka/Gm. Turośń Kościelna: Lubejki, Gm. Zabłudów: Kuturzyce	639	5,854	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Kieścin: Honorziany, Hymieniecze, Ignatki, Kieścin, Kopłaty - Kolonia, Księżyno, Kolonia Księżyno, Olmonoty, Śledzisz, Izabelin	1059	9,297	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	jon amonu - 92 dni	plukanie sieci wodociągowej	zakończone postępowanie administracyjne z 2022 r. z dniem 04.04.2023 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Wojski: Wojski, Kożany, Czerewki, Zajacki, Zalesie, Panki	13	0,349	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	zapach, mętność - 27 dni	plukanie sieci wodociągowej	postępowanie administracyjne zakończone z dniem 09.01.2024 r.	przydatna do spożycia
Komunalny Zakład Budzewy w Supradu ul. Żelazna 5 16-030 Suprad	wodociąg Grabówka: Grabówka, Henrykowo, Sobolewo, Zaścianki, Sowlany	1061,30	8,533	filtracja, napowietrzanie	nie dotyczy	jon amonu - 22 dni	zwiększono napowietrzanie wody surowej	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 20.04.2023 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Ogrodnicki: Ciasne, Karakule, Ogrodnicki	210,60	1,788	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 8 dni	plukanie sieci wodociągowej	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 10.07.2023 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Sokółka: Sokółka, Podokółka	1,1	0,005	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Urząd Gminy w Dobryniowie Dużym, ul. Białostocka 25 16-002 Dobryniowo Duże	wodociąg Supraśl: Supraśl	500,1	4,275	filtracja, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Bohdan: Bohdan, Letniki, Podlecie, Nowe Aleksandrowo (część)	284,8	1,168	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Dobryniowo Duże: Dobryniowo Duże, Dobryniowo Kościelne, Ogrodniki, Dobryniowo Fabryczne, Nowe Aleksandrowo (część), Leńce, Gniła	283,41	2,976	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Fasty: Fasty	205,69	1,479	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Jaworówka: Jaworówka	19,39	0,121	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Kopisk: Kopisk	14,65	0,146	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Odrubniki: Borsukówka, Chraboby, Kobuzie, Koziołce, Krymiec, Kulikówka, Nowosiółki, Odrubniki, Ponka, Szacły, Zalesie	317,6	2,678	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Komunalny Zakład Budzewy w Gródku ul. Fagynce 12/1 16-040 Gródek	wodociąg Bielewice: Mieleński, Mieleński - Kolonia	14	0,093	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	nie dotyczy	mętność - 23 dni	plukanie sieci wodociągowej	postępowanie administracyjne zakończone z dniem 27.07.2023 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Bobrowniki: Bobrowniki	23	0,071	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Gródek: Gródek, Szluzanka, Wally-Strajca, Zaręczany	425	2,903	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Wally: Pieszczanki, Raduni, Wally, Wally Dwór, Żaluki, Postolaki	52	0,506	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zubrach Zubry 76 16-040 Gródek	wodociąg Zubry: Zubry	29,79	0,057	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Przedsiębiorstwo Komunalne w Czarniej Białostockiej Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 62 16-020 Czarna Białostocka	wodociąg Czarna Białostocka: Czarna Białostocka	692	8,468	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	mętność - 19 dni	plukanie sieci wodociągowej i naprawa odpowietrznika	postępowanie administracyjne zakończone z dniem 06.10.2023 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Czarna Wieś Kościelna: Burczak, Czarna Wieś Kościelna, Dworzyski, Karczmisko, Kimki, Ogby, Ruda Rzecka, Wólka Ratowiecka, Żłota Wied, Złotaria, Czarna Białostocka	70	1,353	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	mętność - 14 dni	plukanie sieci wodociągowej	postępowanie administracyjne zakończone z dniem 05.12.2023 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Niemczyk: Brzozówka Koronna, Brzozówka Strzelecka, Brzozówka Ziemlańska, Chmielnik, Jezierzyski, Kosnaty Borek, Lacka Bud, Łapczyń, Niemczyk, Oleszkowo, Osierodek, Podzamczyski, Zamczyski, Zdrój	50	0,713	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Ziemiński ul. Ukosińska 22/3 15-836 Białystok	wodociąg Garbary: Bagniki, Bieniądługa, Barszczewo, Bondary, Cworniki, Juszczywo Gródk, Kalinów, Krągły Jarok, Odnoży - Kulinny, Planty, Rybaki, Secharki, Supruny, Suszcza, Tanica Dolna, Tanica Górna, Osiedle Bondary, Garbary, Maciejowska Góra;powiat hajnowski/Gm. Narawa: Słobódka	185	0,871 (pow. białostocki)0,849 (pow. hajnowski)0,022	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mangan, żelazo - 96 dni, barwa - 114 dni, zapach, mętność - 53 dni, jon amonu - 365 dni, ogólna liczba mikroorganizmów - 87 dni	dokonano przeglądu sieci i instalacji wodociągowej na ujęciu wody, kilkunastu dokonano szczegółowego plukania sieci wodociągowej	1. zakończone postępowanie administracyjne z 2022r. z dniem 22.02.2023r., 2. zakończone postępowanie administracyjne z 2022r. z dniem 25.04.2023r., 3. prowadzone postępowanie administracyjne z 2022r. w terminie do 15.03.2024r., 4. zakończone postępowanie administracyjne z 2022r. z dniem 29.11.2023r., 5. zakończone postępowanie administracyjne z 2022r. z dniem 22.02.2023r., 6. prowadzone postępowanie administracyjne z 2022r. w terminie do 15.03.2024r., 7. prowadzone postępowanie administracyjne w terminie do 31.01.2024r.	warunkowa przydatność do spożycia - jon amonu, mangan, żelazo
	wodociąg Jajłówka: Jajłówka	20	0,204	brak	nie dotyczy	żelazo, mętność - 365 dni	przegląd sieci i instalacji wodociągowej, dezynfekcja i plukanie instalacji wodociągowej	prowadzone postępowanie administracyjne z 2022 r. w terminie do 29.03.2024 r.	warunkowa przydatność do spożycia - żelazo, mętność
	wodociąg Michalowo: Kazimierowo, Kobyłanka, Krynica, Michalowo, Moticzka, Nowa Wola, Pierki, Kopce, Topolny, Ozabły, Lewsze	574	3,806	brak	nie dotyczy	mangan - 365 dni	dokonano przeglądu sieci i instalacji wodociągowej na ujęciu wody oraz kilkunastego plukania sieci wodociągowej	prowadzone postępowanie administracyjne z 2022 r. w terminie do 29.03.2024 r.	warunkowa przydatność do spożycia - mangan
	wodociąg Sokole: Sokole, Żedna	30	0,255	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 97 dni, jon amonu - 96 dni	przegląd sieci i instalacji wodociągowej, dezynfekcja i plukanie instalacji wodociągowej	1. Postępowanie administracyjne zakończone z dniem 03.11.2023 r. 2. Postępowanie administracyjne zakończone z dniem 03.11.2023 r. 3. prowadzone postępowanie administracyjne w terminie do 31.01.2024 r.	warunkowa przydatność do spożycia - jon amonu
	wodociąg Symki: Bachury, Budy, Ciołowa, Leonowice, Nowosady, Symki, Zalesiany, Łupanka Nowa, Łupanka Stara	90	0,513	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	barwa, mangan - 53 dni, jon amonu - 231 dni, ogólna liczba mikroorganizmów - 27 dni, mętność - 260 dni	dokonano przeglądu instalacji wodociągowej na ujęciu wody, wymuszono w systemie możliwość plukania zbiorników ze zbiorem, uszczelniono zbiorniki wyrównawcze, zmieniono ustawienia na pompach technologicznych, kilkunastu dokonano plukania sieci wodociągowej	1. zakończone postępowanie administracyjne 2022r. z dniem 18.09.2023r., 2. zakończone postępowanie administracyjne 2022r. z dniem 22.08.2023r., 3. zakończone postępowanie administracyjne 2022r. z dniem 21.02.2023r., 4. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 18.09.2023r.	przydatna do spożycia
Urząd Miejski w Zabłudowie ul. Ryma 8 16-060 Zabłudów	wodociąg Białostoczek: Białostoczek, Halicze, Skrybicz, Bogdaniec ul. Ryma 8	15	0,749	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Krynickie: Krynickie, Nowosady, Żuki, Kowolowe, Kozłki, Solniki	10	0,639	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	zapach - 24 dni, żelazo - 2 dni	plukanie sieci wodociągowej	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 09.03.2023 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Kurlany: Kurlany, Protasy, Zwierki, Zagruszany, Lubniki, Pasynki, Kucharówka, Kamionka, Zajezierze, Płoskie	248	2,710	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Pawły: Gm. Zabłudów: Pawły, Ryboby, Rzepniki, Dawidowicz, Kantuki, Cieluszki; powiat hajnowski/Gm. Narawa: Socz, Puchy	140	0,849 (pow. białostocki)0,746 (pow. hajnowski)0,103	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Zabłudów: Aleksicze, Gnieciuki, Ostrowski, Siecki, Zabłudów, Zabłudów - Kolonia, Żywkowo, Olszanica, Ochremowice	324	3,008	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie ul. Białostocka 7 16-010 Wasilków	wodociąg Rybniki: Rybniki	6,27	0,185	brak	nie dotyczy	Enterokoki - 4 dni, bakterie grupy coli - 14 dni	plukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej	1. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 27.09.2023 r., 2. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 07.10.2023 r.	przydatna do spożycia

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Miejskiej w Tykocinie ul. Browarna 2 16-080 Tykocin	wodociąg Bagienki: Gm. Tykocin: Bagienki, Dobki, Sawino, Siekierni, Rzędziński, Gm. Choroszcz: Babino	249	1,186	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mangan - 235 dni	plukanie sieci wodociągowej oraz wymiana zaworu do napowietrzania na SUJ w Bagienkach	zakończone postępowanie administracyjne z 2022 r. z dniem 24.08.2023 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Jezewo Stare: Jezewo Nowe, Jezewo Stare, Kaplice Lipniki, Kapice Stare, Stełmachowo Kolonia	127	0,452	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mętność - 15 dni	plukanie sieci wodociągowej	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 25.07.2023 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Pajewo: Pajewo, Radule, Lesniki	130	0,565	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Saniki: Lipniki, Popowiany, Saniki	146	0,461	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	żelazo, mangan - 38 dni, ogólna liczba mikroorganizmów - 36 dni	plukanie filtrów, plukanie sieci, sprawdzenie procesu technologicznego na stacji udatniania wody	1. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 23.11.2023 r. 2. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 22.11.2023 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Sierki: Broniszewo, Hermany, Łopuchowo, Nieciecie, Sierki, Stełmachowo	264	1,009	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Tykocin: Tykocin	409	1,872	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 25A 16-070 Choroszcz	wodociąg Choroszcz: Choroszcz, Dzikie, Dzikie-Kolonia, Jeroniki, Krupniki, Łycki, Kolonia Poroski, Poroski, Sienkiewiecze, Zółbi, Zółbi-Kolonia, Barczewo, Ogrodni, Olszki	1037,76	9,539	filtracja, odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	jon amonu - 36 dni, ogólna liczba mikroorganizmów - 13 dni	zwiększenie częstotliwości płukania filtrów odmanganicji i odżelaziaczy, wydłużenie czasu płukania filtrów (tj. odmanganicji i odżelaziaczy) dla etapu płukania powietrzem, zwiększenia ciśnienia i przepływu powietrza do napowietrzania wody w aeratorach i filtrach	1. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 22.05.2023 r. 2. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 19.10.2023 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Rogowo: Casplno, Gajowniki, Izbiszczce, Konowaly, Kosiółko, Kruszewo, Mińce, Parki, Rogowo, Rogowo - Kolonia, Rogowo - Majątek, Rogówek, Ruszczyany, Ślawno, Zaczeralny, Zaczeralny Kolonia	180,31	1,696	filtracja, odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Złotaria: Złotaria	97,96	0,772	filtracja, odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	jon amonu - 63 dni, ogólna liczba mikroorganizmów - 36 dni	zwiększenie częstotliwości płukania filtrów odmanganicji i odżelaziaczy, wydłużenie czasu płukania filtrów (tj. odmanganicji i odżelaziaczy) dla etapu płukania powietrzem, zwiększenia przepływu powietrza do napowietrzania wody w mieszalnicach i aeratorach, dezynfekcja wody podchlorynem sodu	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 15.11.2023 r.	przydatna do spożycia
Urząd Gminy w Zawadach Pisz Wolności 12 16-075 Zawady	wodociąg Zawady: Zawady, Zawady Borysiówka, Zawady - Kolonia, Targone Wity, Targone Wielkie, Targone Krytuły, Konopi Kliski, Konopi Polczyrnica	185	1,069	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Cibory Galeckie: Cibory Galeckie, Nowe Grabowo, Stare Grabowo, Nowe Chlebicki, Stare Chlebicki	116	0,399	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 29 dni, mangan - 52 dni, jon amonu - 123 dni, ogólna liczba mikroorganizmów - 8 dni	dezynfekcja i plukanie sieci wodociągowej	1. zakończone postępowanie administracyjne z 2022 r. z dniem 30.01.2023 r. 2. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 19.09.2023 r.	przydatna do spożycia
Wodociąg Podlaskie Sp. z o.o. ul. Elewatorska 31 15-620 Białystok	wodociąg Iwanki: Hoźna, Potoka, Hieronimowo (kolizówka wodociągu)	10,17	0,210	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Młynarska 3 18-312 Rutki	wodociąg Ślasy Lipno: Stare Krzewo, Nowe Krzewo (kolizówka wodociągu)	21,47	0,092	napowietrzanie, jedostopniowa filtracja na filtrach podgrzewanych ciśnieniowych wypełnionych złożami mieszanymi, stała dezynfekcja wody - lampy UV, dezynfekcja okresowa podchlorynem sodu przed podawaniem wody na zbiorniki wyrównawcze	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

33 producentów indywidualnych urządzeń wodociągowych

Nadleśnictwo Supraśl, ul. Podługostri 8 16-030 Supraśl	indywidualne urządzenie wodociągowe Nadleśnictwa Supraśl: Supraśl	6,27	0,092	brak	nie dotyczy	bakterie grupy coli-12 dni, ogólna liczba mikroorganizmów-28 dni	plukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej	1. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 01.08.2023 r. 2. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 29.08.2023 r.	przydatna do spożycia
	indywidualne urządzenie wodociągowe Leśnictwo Sokółka w Kopnej Górze	0,1	pracownicy Leśnictwa Sokółka w Kopnej Górze	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
CHM Sp. z o.o. w Lewickich, Ławickie 38 16-063 Juchnowiec Kościelny	indywidualne urządzenie wodociągowe obiektu CHM Sp. z o.o.	30	pracownicy CHM Sp z o.o	brak	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 24	nie przedstawiono	postępowanie administracyjne zakończone z dniem 19.09.2023 r.	przydatna do spożycia
FADOM-BUD Sp. z o.o. Al. Jana Pawła I 79 15-703 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe Fadom-Bud: Białystok	34,1	0,140	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 93 dni, ogólna liczba mikroorganizmów - 36 dni	dezynfekcja i plukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń na SUJ	1. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 26.07.2023 r., 2. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 02.09.2023 r., 3. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 09.12.2023 r.	przydatna do spożycia
Spółdzielnia Mleczarska w Łapach ul. Barńska 8, 18-100 Łapy	indywidualne urządzenie wodociągowe Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach: Łapy	234	0,012	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Spółdzielnia Mieszaniowa "KROKUS" w Dobryniówce Dobryniówka 65 16-060 Zabłudów	indywidualne urządzenie wodociągowe Dobryniówka: Dobryniówka, Rafałowska, Folwarki Małe, Folwarki Wielkie, Folwarki Tyliczkie	96,27	1,067	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 7 dni	plukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 04.07.2023 r.	przydatna do spożycia
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Waszyngtona 17 15-274 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe Sobolewo: Sobolewo	10,02	0,101	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
SP Psychiatryczny ZOZ im. St. Deressa, Plac Ż. Brodowicza 1 16-070 Choroszcz	indywidualne urządzenie wodociągowe UDSK: Białystok	33,6	pacjenci szpitala	napowietrzanie, utlenianie i redukcja, filtracja, dezynfekcja promieniami UV wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Nadleśnictwo Żednia, Żednia 5 16-050 Michałowo	indywidualne urządzenie wodociągowe SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy: Choroszcz	188	pacjenci szpitala	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	indywidualne urządzenie wodociągowe Szkoła Leśnej w Podzierzaniach	0,09	pacjownicy Szkoła Leśnej w Podzierzaniach	dezynfekcja - lampy UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	indywidualne urządzenie wodociągowe Leśnictwa Zabłudów	0,13	pracownicy Leśnictwa Zabłudów	brak	nie dotyczy	THM, chloroform, suma chlorowodni chlorowdnych, zapach- 58 dni, żelazo - 141 dni, mętność: 55 dni, bakterie grupy coli - 61 dni, ogólna liczba mikroorganizmów - 34 dni	plukanie sieci wodociągowej, instalacja dystrybucyj i magazynowania wody została zdezynfekowana	1. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 22.05.2023 r., 2. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 02.06.2023 r., 3. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 26.07.2023 r., 4. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 25.09.2023 r., 5. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 18.10.2023 r., 6. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 29.11.2023 r.	przydatna do spożycia
	indywidualne urządzenie wodociągowe Leśnictwa Królów Most i Kolodno	0,01	pracownicy Leśnictwa Królów Most i Kolodno	brak	nie dotyczy	barwa - 50 dni, zapach - 57 dni, mętność - 162 dni, ogólna liczba mikroorganizmów - 152 dni	plukanie sieci wodociągowej i wymiana filtra	1. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 06.09.2023 r., 2. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 29.11.2023 r., 3. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 11.07.2023 r., 4. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 06.09.2023 r.	przydatna do spożycia
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Kisielcowa 5 01-934 Warszawa	indywidualne urządzenie wodociągowe Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	0,9	pracownicy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	barwa - 27 dni, mętność: - 41 dni	przeład i plukanie sieci wodociągowej	1. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 19.06.2023 r. 2. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 04.07.2023 r.	przydatna do spożycia
Ślawa Iryk ul. Antalla 7/26 03-126 Warszawa	indywidualne urządzenie wodociągowe Centrum Konferencyjno-Bankietowego w Rozłogach	4,00	goście obiektu noclegowego i pracownicy obiektu	brak	nie dotyczy	mętność - 67 dni, ogólna liczba mikroorganizmów - 113 dni	-	1. postępowanie administracyjne z 2022 r. zakończone z dniem 09.03.2023 r. 2. postępowanie administracyjne zakończone z dniem 15.12.2023 r. 3. prowadzone postępowanie administracyjne w terminie do 29.02.2024 r.	przydatna do spożycia
POLANA Sp. z o.o. Borki 29 16-090 Supraśl	indywidualne urządzenie wodociągowe Hotelu Lipowy Most	10,96	goście hotelowi i pracownicy hotelu	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Województwa Zespołowy im. Agnieszki Szańskiej w Białymstoku ul. M. Curie-Skłodowskiej 26 15-950 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe SP Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego	24,24	pacjenci i personel szpitala	odmanganianie, odżelazianie, dezynfekcja wg potrzeb, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
SCANIA POLSKA S. A. ul. Katowicka 216 05-830 Nadarzyn	indywidualne urządzenie wodociągowe SCANIA POLSKA	2,44	pracownicy SCANIA POLSKA	odmanganianie, odżelazianie, wymykanie jonowa, napowietrzanie	nie dotyczy	zapach - 51 dni	plukanie sieci wodociągowej	zakończone postępowanie administracyjne z 2022 r. z dniem 03.02.2023 r.	przydatna do spożycia
Caabalca Catering Sp. z o.o. ul. Legionowa 20/19 15-092 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe Folwark Nadawki	8,22	goście hotelowi i pracownicy hotelu	odżelazianie, odmanganianie, filtracja	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
SAMASZ Sp. z o.o. ul. Trawiaста 1 16-060 Zabłudów	indywidualne urządzenie wodociągowe SAMASZ	33,33	pracownicy SAMASZ	odmanganianie, odżelazianie, filtracja	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Sosnowe Zastanie N. Artemowicz, E. Espinosa, A. Artemowicz s.c. ul. Lesna 20 16-003 Igmaki Osiedle	indywidualne urządzenie wodociągowe Sosnowe Zastanie	2	goście hotelowi i pracownicy hotelu	brak	nie dotyczy	arsen - 20 dni, zapach, jon amonu - 23 dni	nie przedstawiono	1. postępowanie administracyjne zakończone z dniem 22.08.2023 r. 2. prowadzone postępowanie administracyjne. W 2024 r. zostanie wydana decyzja nakazująca	warunkowa przydatność do spożycia - arsen
MISPOL S. A. ul. Octowa 1 15-399 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe MISPOL	275	pracownicy MISPOL	odmanganianie, odżelazianie, dezynfekcja	nie dotyczy	żelazo - 22 dni, ogólna liczba mikroorganizmów - 9 dni	zmniejszenie dozowania kopoliantu żelaza, dezynfekcja sieci wodociągowej	1. postępowanie administracyjne z 2022 r. zakończone z dniem 23.01.2023 r. 2. postępowanie administracyjne zakończone z dniem 28.12.2023 r.	przydatna do spożycia

CEDC International Sp. z o.o. ul. Kowanowska 48 64-600 Oborniki	indywidualne urządzenie wodociągowe POLMOS	207		pracownicy POLMOS	odżelazianie, odmanganianie, nityfikacja, napowietrzanie, filtracja, regulacja twardości	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Obiekt noclegowy Pięć Dębów, Ryńska 7, 16-030 Supraśl	indywidualne urządzenie wodociągowe na terenie Obiektu noclegowego Pięć Dębów	4		goście hotelowi i pracownicy hotelu	brak	nie dotyczy	zsożany, bromiany, THM, chloroform, zapach - 49 dni, bakterie grupy coli - 9 dni, ogólna liczba mikroorganizmów - 34 dni, suma chloranów i chlorynów - 80 dni	dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej	1. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 07.12.2023 r., 2. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 07.12.2023 r., 3. prowadzone postępowanie administracyjne w terminie do 11.03.2024 r.	warunkowa przydatność do spożycia - ogólna liczba mikroorganizmów
Dom Pomocy Społecznej w Jałowie ul. Leśna 11, 16-050 Michałowo	indywidualne urządzenie wodociągowe Domu Pomocy Społecznej w Jałowie	13,5	0,09		brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Centrum Administracyjne Obsługi Płacówek Opiekunicko-Wychowawczych im. Jamsza Korczaka w Krasnem	indywidualne urządzenie wodociągowe CADPOW im. J. Korczaka w Krasnem	6,8	0,033		odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja - lampą UV, napowietrzanie	nie dotyczy	smak, żelazo, mętność, mangan, zapach - 71 dni	nie przedstawiono	zakończono postępowanie administracyjne z 2022 r. z dniem 13.03.2023 r.	przydatna do spożycia
Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Baranowicka 203 15-530 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe Domu Pomocy Społecznej, Białystok, ul. Baranowicka 203 - Filia w Bobrowej	10	0,036		odżelazianie, adsorpcja arsenu na węgiel aktywnym, napowietrzanie	nie dotyczy	żelazo, mętność, jon amonu-19 dni, zapach-16 dni	naprawa usterki na SUW, płukanie sieci wodociągowej	1. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 14.03.2023 r., 2. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 26.04.2023 r.	przydatna do spożycia
SP ZOZ w Szpach 15-100 Szpacy ul. Korczaka 23	indywidualne urządzenie wodociągowe SP ZOZ w Szpach	23,66		pacjenci szpitala	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	sód, zapach - 27 dni, żelazo, mętność - 202 dni, mangan - 339 dni	naprawa usterki na SUW, płukanie sieci wodociągowej	1. zakończone postępowanie administracyjne z 2021 r. z dniem 06.12.2023 r., 2. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 05.12.2023 r., 3. prowadzone postępowanie administracyjne w terminie do 29.02.2024 r.	warunkowa przydatność do spożycia - zapach, sód
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łazniach Łaznie 23	indywidualne urządzenie wodociągowe Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łazniach	1,34		osoby korzystające w godzinach otwarcia placówki	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	mangan - 365 dni, jon amonu- 95 dni	nie przedstawiono	1.prowadzone postępowanie administracyjne 2022 r. w terminie do 29.02.2024 r., 2. prowadzone postępowanie administracyjne w terminie do 29.02.2024 r.	warunkowa przydatność do spożycia - mangan, jon amonu
EUROPOL GAZ, Kondratki 60, 16-050 Kondratki	indywidualne urządzenie wodociągowe na terenie obiektu EUROPOL GAZ	1,08		pracownicy Thermo i firm zewnętrznych (43 osoby)	odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Szpital im. PCK w Białymstoku, Henryka Siemkiewicza 79, 15-003 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe na terenie Szpitala im. PCK w Białymstoku	6,8		pacjenci szpitala	filtracja, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zajazd Lesny Anielska Topasnicka ul. Bielska 2A, 16-020 Czarna Białostocka	indywidualne urządzenie wodociągowe na terenie obiektu Zajazd Lesny Anielska Topasnicka	3		goście zajazdu i pracownicy zajazdu	napowietrzanie, odżelazianie	nie dotyczy	mangan - 25 dni, mętność - 39 dni	płukanie sieci wodociągowej	1. zakończone postępowanie administracyjne z 2021 r. z dniem 09.02.2023 r., 2. zakończone postępowanie administracyjne z dniem 21.04.2023 r.	przydatna do spożycia
Majątek Howery Anna Manciewicz, Pomgacze 91 15-106 Turzd Kościelna	indywidualne urządzenie wodociągowe na terenie obiektu TT-Thermo King w Jeszowie Sarym	3,62		goście obiektu i pracownicy Majątku Howery	odżelazianie	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów- 51 dni	nie przedstawiono	postępowanie administracyjne z 2022 r. zakończono z dniem 21.02.2023 r.	przydatna do spożycia
TT-Thermo King Sp. z o.o. Górczy, Al. Krakowska 36 05-555 Tarczyn	indywidualne urządzenie wodociągowe na terenie obiektu Majątek Howery Anna Manciewicz w Pomgaczu	0,82		pracownicy obiektu TT-Thermo King	odżelazianie, regulacja twardości	nie dotyczy	mangan, mętność - 42 dni	proces odżelaziania złoza, płukanie sieci wodociągowej	prowadzone postępowanie administracyjne w terminie do 15.02.2024 r.	przydatna do spożycia
Restauracja Behweder Stanisław Szraflowski Kolonia Porosły 1H 16-070 Choroszcz	indywidualne urządzenie wodociągowe na terenie obiektu w miejscowości Kolonia Porosły 1H	0,03		pracownicy obiektu w miejscowości Kolonia Porosły 1H	brak	nie dotyczy	azotyn, ogólna liczba mikroorganizmów - 65 dni, jon amonu - 90 dni	nie przedstawiono	zakończono postępowanie administracyjne z dniem 26.05.2023 r.	przydatna do spożycia
Nadleśnictwo Dąbki Al. 1000-lecia P.P. 75 15-111 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe Lesnictwa Szachy-Tartak Kozieńce	—		pracownicy Lesnictwa Szachy-Tartak Kozieńce	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	objęcie nadzorem od 2024 r.
	indywidualne urządzenie wodociągowe Lesnictwa Szachy-Chraboby	—		pracownicy Lesnictwa Szachy-Chraboby	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	objęcie nadzorem od 2024 r.
	indywidualne urządzenie wodociągowe Lesnictwa Krasny Las	—		pracownicy Lesnictwa Krasny Las	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	objęcie nadzorem od 2024 r.
	indywidualne urządzenie wodociągowe Lesnictwa Zielona	—		pracownicy Lesnictwa Zielona	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	objęcie nadzorem od 2024 r.
	indywidualne urządzenie wodociągowe Lesnictwa Rybniki	—		pracownicy Lesnictwa Rybniki	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	objęcie nadzorem od 2024 r.
	indywidualne urządzenie wodociągowe Lesnictwa Mostek	—		pracownicy Lesnictwa Mostek	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	objęcie nadzorem od 2024 r.
	indywidualne urządzenie wodociągowe Lesnictwa Katryńka	—		pracownicy Lesnictwa Katryńka	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	objęcie nadzorem od 2024 r.
	indywidualne urządzenie wodociągowe Lesnictwa Majówka	—		pracownicy Lesnictwa Majówka	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	objęcie nadzorem od 2024 r.
	indywidualne urządzenie wodociągowe Lesnictwa Katryńka Podleńce	—		pracownicy Lesnictwa Katryńka Podleńce	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	objęcie nadzorem od 2024 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Żyndrama - Kościalkowskiego ul. Fabryczna 27	indywidualne urządzenie wodociągowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Żyndrama - Kościalkowskiego ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok	40		pacjenci i personel szpitala	odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów- 114 dni (25+58+31)	przełączenie na zasilanie wody z wodociągu Wodociągów Białostockich; płukanie instalacji	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Midwiecza 3, 15-213 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe na terenie drogowego przejścia granicznego w Bobrownikach	15,5		pracownicy przejścia granicznego i podriżni	dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

powiat bielski										
8 producentów wody, 14 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia										
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim ul. Staszewskiego 37 17-100 Bielsk Podlaski	wodociąg Bielsk Podlaski: Bielsk Podlaski, Augustowo, kol. Na Brańskiej	2758	24,215	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Miasto Brańsk ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk	wodociąg Brańsk: Brańsk	353,4	3,540	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Bielsk Podlaski ul. Midwiecza 46 17-100 Bielsk Podlaski	wodociąg Bielsk gminny: Bielsk Podlaski, Widowo, kol. Widowo, Kotły, Saki, Sobótka, Pilipki, Pasynki, Hołdoby, Orłanka, Parcewo, Ogrodniki, Biela, Krzywa, Mększe, Szpanki, Kojno, Treszczyki, Zubowo, Łoknica, kol. Użyki, Koźłki (pow. hajnowski)	322,4	1,455	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Bolesły: Bolesły, Zawady, Szrzycki Małe, Skrzyplki Duże, Pietrzykovo-Wyski, Pietrzykovo-Goląbki, Miłki, Szastały, Grabowiec, Dobromi, kol. Dobromi, Truski, Sierakowina, Lubin Rusoły, Brzeżanka, Spryki, Lubin Kościelny	336,7	1,475	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Rajsk: Rajsk, kol. Rajsk, Chraboby, Hańki, Promieniec, Hryniewiczze Małe, Plutycze, Rzepniewo, Demiski, Stołowacz, Husaki, Bańki, Orzechowice, Nałogi, Woronie, Hryniewiczze Duże, Płoski, Kroznoy, Jaczewice, Malnowo	249,5	1,595	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Administrator Wodociąg Podlaskie Sp. z o.o. ul. Elewatorska 31 15 - 620 Białystok	wodociąg Boki: Boki, Janiszewsko, Skalinowo, Bodaki, Bodacki, Olszewo, Wiercien, Hawryki, Szumki, Starowieś	326,0	2,094	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Brańsk ul. Rynek 8 17-120 Brańsk	wodociąg Kalnica: Kalnica, Bronka, Chojewo, kol. Chojewo, Dębowo, Kiersnowo, Kiersnowek, Pace, Ojciezkie, Olszewek, Olszewo, Poletyły, Świerzy, Żaluzkie Koronne, Żaluzkie Kościelne, Majorzewina, kol. Chary, kol. Jarankowiczyna	314,0	1,570	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Koszewo: Koszewo, Kałubówka, Nowosady	57,0	0,218	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	mangan - 365 dni	Wykonano przegląd techniczny SUW. Przeprowadzono płukanie SUW i sieci wodociągowej. Wymieniono zawór zwrotny powietrza oraz regulator ciśnienia hydroforu, przeloczone pompy. Zaplanowano kompleksową modernizację SUW Koszewo.	prowadzone postępowanie administracyjne w terminie do 2024-11-16	warunkowo przydatna do spożycia - mangan	

	wodociąg Domanowo: Domanowo, Mierń, Prusznka Stara, Patoki, Patoki - gajówka, Prusznka-Baranki, Pietraszki, Glinnik, Paski, Markowo, Ferma, Kiewłaki, Słony, Zanie, kol. Kalinowiec, Markowo Wólka (powiat wyspomazowski)	461,0	1,770	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchłonym sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Brzeźnica: Brzeźnica, Burczyta, Lubieszca, Okleń, kol. Okleń, Popławy, Holonki, Klichy, Płonowo, Puchły Nowe, Puchły Stare, Spieszyn, Widługowo, Semuły, Ołendy, kol. Konotopa	520,0	1,970	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchłonym sodu wg potrzeb	brak	bakterie grupy coli - 9 dni	Wykonano przegląd i płukanie sieci wodociągowej. Odfiltrowano zbiornik termostowy znajdujący się na terenie przepompowni wody w Smurłach. Przepłukano dopływ wody do 8 miejscowości bezpośrednio ze SUW w Brzeźnicy. Zdezynfekowano i przepłukano zbiornik termostowy w Smurłach. Zanieczyszczony odnake wodociągowej przechlorowano i przepłukano.	postępowanie zakończone z dniem 2023-10-30 wydaniem decyzji umarzającej	przydatna do spożycia
Gmina Orta ul. Mickiewicza 5 17-106 Orta	wodociąg Orta: Orta, Reduty, Mikłasz, Koszele, Wólka, Szczyr-Nowodwory, Szczyr-Dzięciolowo, Krywałtce, kol. Antonowo, Morze (powiat hajnowski)	218,4	1,500	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchłonym sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Oleksze: Mołoczki, Krasna Wieś, Spiczki, Lewki, Topczyłaki, Paszowyszczyna, Sernie, Młotniki, kol. Malinaki, Gregorzewo, kol. Gregorzewo, Szczyr, Nurzec, Krnochy, Dubiałny, Mokre, Podbiele, Kozy, Rajki, Wólka Wygonowska, Moskiewce, Krubie, Pawlinowo, Czechy Zabłotne, Dydule, Oleksze, Gredziele, kol. Gredziele, Kozki, Bystrze, Pańska, Dzielone, Dubno, Śnieżki, Sasiny, kol. Baranowce, kol. Bocki	358,6	2,840	dezynfekcja korlowa (lampa UV), dezynfekcja podchłonym sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Rudka ul. Brankaśka 13 17-223 Rudka	wodociąg Rudka: Rudka, Karp, Niemyje-Ząbki, Niemyje-Słody, Niemyje Nowe, Niemyje Stare, Niemyje-Jarnąty, Kocze Borowe, kol. Jędrze	230,0	1,564	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchłonym sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Wysuki ul. Piórkowska 2 17-132 Wysuki	wodociąg Budlewo: Budlewo, Topczewo, Wólka Piętkowska, Zalesie, Sieki, Wodki, Wólka Zaleska, Gawiny, Trzeszczkowo, Bogusze, Pierzechały, Malesze, Górskie, Szczyr, Zakrzewo, 7-worki, Kalinówka, Nowo Borewo, Nowo Pogorzelce, Nowo Kamieńskie, Nowo Leżne, Nowo Stare, Łapcie, Mulałowice, Olszanica, Ignatki, Godzieby, Osówka, Wypychy, Koźmiery, Falki, Zdrojki, Kowale, Lubice, Filipy, Samulki Duże, Samulki Małe, Mierzwini Duży, Mierzwini Mały, Szarki, Kozacki, Stróżki, Bujnowo, Mieszcak, Moskwini, Nowe Bagirskie, Stare Bagirskie, Wierpchy Nowe, Kamienny Dwór, Staweczka, Wiktorzyn, kol. Ostrówek, Łyse, Łuczaję, Wysuki, Pułzce, Warpachy Stare, Sasiny	932,0	4,040	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja korlowa (lampa UV), dezynfekcja podchłonym sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

6 producentów indywidualnych urządzeń wodociągowych									
	LAKTOPOL-8 Sp. z o.o. ul. Zacznie 10/11 17-156 Krawiec Zakład Produkcyjny w Bielsku Podlaskim ul. Wojska Polskiego 52 17-100 Bielsk Podlaski	738,5	pracownicy zakładu, biencje baru "Arma"	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchłonym sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	"SIEMPOL" Sp. z o.o. ul. Białostocka 69A 17-100 Bielsk Podlaski	429,0	pracownicy zakładu	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja korlowa (lampa UV), dezynfekcja podchłonym sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	KARCZMA "KOSZARKA" Ewa Gawryluk Ploski 201 17-100 Bielsk Podlaski	1,4	klenci karczmy i pokoi noclegowych, pracownicy karczmy	napowietrzanie, filtracja, odfekazanie, odamaganianie, regulacja twardosci, dezynfekcja podchlonym sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	Andrzej Józwiak, Beata Józwiak Lewar Catering s.c. ul. Mała 2 17-100 Bielsk Podlaski	3,0	goście obiektu noclegowego i pracownicy karczmy	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchłonym sodu wg potrzeb	brak	ogólna liczba mikroorganizmów 51 dni	Przeegląd techniczny SUW, dezynfekcja całej sieci, płukanie urządzeń wodociągowych.	Zakończone postępowanie administracyjne z dniem 2023-02-27	przydatna do spożycia
	LEGA Lugemus Gawryluk ul. Botanicka 9A 17-100 Bielsk Podlaski	1,8	goście ośrodka	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchłonym sodu wg potrzeb	brak	mętność - 7 dni	Przeegląd techniczny SUW, płukanie urządzeń wodociągowych i linii wodociągowej.	Zakończone postępowanie administracyjne z dniem 2023-12-27	przydatna do spożycia
	Dom Seniora ATOS Teresa Sobolewska Hosiolki 87 17-120 Brańsk	2,0	pensjonariusze, pracownicy placówki	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja korlowa (lampa UV), dezynfekcja podchłonym sodu wg potrzeb	brak	mętność - 259 dni	Wykonano przegląd techniczny SUW. Przeprowadzono czyszczenie i płukanie SUW oraz sieci wodociągowej. Częściowo wymieniono urządzenia uzdatniające i zaplanowano dalszą wymianę urządzeń w SUW.	Prowadzone postępowanie administracyjne w terminie do 2024-03-20	warunkowo przydatna do spożycia - mętność

powiat grajewski

6 producentów wody, 14 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia									
Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Siemkiewicza 34 19-200 Grajewo	wodociąg Grajewo: Grajewo	2508	19,557	napowietrzanie, filtracja, odfekazanie, odamaganianie, dezynfekcja podchlonym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mętność, zelazo - 22 dni	płukanie sieci	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 19.04.2023 r.	przydatna do spożycia
Urząd Gminy Grajewo ul. Komunalna 6 19-200 Grajewo	wodociąg Wojewódzin: Mierucie, Toczyłowo, Szymany, Szymany Kolonie, Dąnowe, Koty Rybno, Koszarówka, Ruda, Kasprowo, Sojczyń Białe, Sojczyń Gradowy, Kąjce, Prochodki, Ełbieszki, Hlesze, Łęskowo, Lilićki, Wojewódzin, Wierzbowa, Cypriki, Dyble, Marekcie, Boczek-Świdrowo, Chojńdówek, Kurejewka, Poppo, Kurejwa, Kurki, Sikora, Lamane Grady, Konopski, Konopski-Kolonie	941	4,184	napowietrzanie, filtracja, odfekazanie, odamaganianie, dezynfekcja podchlonym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mętność - 14 dni	płukanie sieci	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 07.03.2023 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Białaszewo: Białaszewo, Białaszewo-Kolonie, Brzozowa, Brzozowa Wólka, Okleń, Gromiszczynie, Godkowo, Lipińskie, Łojki, Leszewo, Modzele, Sojczynek, Gackie, Pieniaki, Siemickie, Gromizy	216	1,272	napowietrzanie, filtracja, odfekazanie, odamaganianie, dezynfekcja podchlonym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Komunalny w Radziłowie pl.500 lecia 14 19-213 Radziłów	wodociąg Radziłów: Radziłów, Karwowo, Okrasin, Ostrowki, Janowo	136	1,072	napowietrzanie, filtracja, odfekazanie, odamaganianie, dezynfekcja podchlonym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	liczba bakterii grupy coli - 2 dni	nie dotyczy	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 11.05.2023 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Święcienin: Klimaszewica, Święcienin, Micichy, Borawskie Awisza, Konopski Awisza, Kiełany, Kramarzewo, Kownatki, Czerwinski, Sosina	217	0,983	napowietrzanie, dezynfekcja podchlonym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	liczba bakterii grupy coli - 15 dni, ogólna liczba mikroorganizmów - 15 dni (14 + 21)	płukanie sieci, chlorowanie	Prowadzono dwa postępowania administracyjne: 1. zakończone z dniem 07.04.2023 r. - bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów; 2. zakończone z dniem 26.05.2023 r. - ogólna liczba mikroorganizmów	przydatna do spożycia
	wodociąg Szucz: Szucz, Gliniki, Zakrzewo, Wąpowska, Rydzewo Szlacheckie, Rydzewo Pieniaki	193	0,622	napowietrzanie, filtracja, odfekazanie, odamaganianie, dezynfekcja podchlonym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Łaje Awisza: Birychy, Czachy, Racibory, Brodówo, Barwulki, Duzze, Dębówka, Konopski, Wypychy, Słasy, Łaje Awisza, Seyki	142	0,432	napowietrzanie, filtracja, odfekazanie, odamaganianie, dezynfekcja podchlonym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Wielobranzowo-Przedsiębiorstwo Komunalne - Towarzystwo Budownictwa Społeczne sp. z o.o ul. Siemkiewicza 15 19-230 Szczuczyn	wodociąg Szczuczyn: Szczuczyn, Świdry Awisza	491	3,267	napowietrzanie, filtracja, odfekazanie, odamaganianie, dezynfekcja podchlonym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Wólka: Wólka Skajle, Rakowo, Zaciezki, Bętkowo, Guty, Łanki, Tarachy, Gubi, Bary, Zofjówka - Adamowo, Milewo, Niedźwiedzkie, Danowo, Niedźnowo	367	1,365	napowietrzanie, filtracja, węgiel aktywny, odfekazanie, odamaganianie, dezynfekcja podchlonym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mangan - 22 dni	płukanie sieci	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 16.06.2023 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Niedźwiadna: Niedźwiadna, Brzeźno, Czarnówek, Zaluski, Czarnowo, Mazowo, Kurki, Jambrzyki, Dolgi, Chojnowo, Sokoly, Konieński Mały, Koniecki Roztoczewo, Obyski	272	1,109	napowietrzanie, filtracja, odfekazanie, odamaganianie, dezynfekcja podchlonym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Urząd Gminy Wąsosz pl. Różdżana 8 19-222 Wąsosz	wodociąg Wąsosz: Wąsosz, Zębrzy, Bukowo	150	1,160	napowietrzanie, filtracja, odfekazanie, odamaganianie, dezynfekcja podchlonym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Ławski: Ławski, Łepice, Modzele, Jaki, Niebrzydzy, Niecki, Szymary, Kłonią Łazy	190	0,810	napowietrzanie, filtracja, odfekazanie, odamaganianie, dezynfekcja podchlonym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Zalesie: Zalesie, Sulewo Kownaty, Sulewo Prusy, Bągienko, Kępczorzewo, Zaborowo, Komotowo, Kurbaczewo	100	0,674	napowietrzanie, filtracja, odfekazanie, odamaganianie, dezynfekcja podchlonym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej i Miejscowej ul. Warszawska 2A 19-206 Rajgród	wodociąg Rajgród: Rajgród, Czarna Wieś, Kosyły, Wojski, Biedka, Miodziele, Karczewo, Karwowo, Koki, Solecz, Kozłowska, Przetrzętle, Bukowo, Rydzewo, Kosówka, Wólka Mała, Wólka Piotrowska, Miecze, Danowo, Łazarze, Turczyn, Biebrza, Rybczyn, Woźnawiel, Orzechówka, Ciszewo, Pielczykowo, Pielczydółki	720	4,552	napowietrzanie, filtracja, odfekazanie, odamaganianie, dezynfekcja podchlonym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

9 producentów indywidualnych urządzeń wodociągowych									
Spółdzielnia Mieczarska „Mleko” w Grajewie, ul. Elewatorska 13 19-203 Grajewo	indywidualne urządzenie wodociągowe MLEKPOL	2824	pracownicy	nawietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Nadleśnictwo Rajgród w Tarnie 19-206 Rajgród	indywidualne urządzenie wodociągowe NADLEŚNICTWO RAJGRÓD	8	0,054 mieszkańców miejscowości Tama + pracownicy	nawietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
BIERZA Sp. z o.o. Zagroda Kuwasy Woznawies 30A, 19-206 Rajgród	indywidualne urządzenie wodociągowe ZAGRODA KUWASY	9	goście hotelowi, pracownicy	nawietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Rajgart Sp. z o.o., ul. Młynarska 42/115, 01-171 Warszawa, Centrum Sakaleńkowo-Rekreacyjne "Fajny", ul. Lesna 21, 19-206 Rajgród	indywidualne urządzenie wodociągowe KNEIA	16	goście hotelowi, pracownicy	nawietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Handel Obwoźny i Stacjonarny Jan Golebiewski ul. J. Zamoyskiego 16 19-200 Krzynyn Ośrodek wypoczynkowy "Labeń" ul. Lesna 3, 19-206 Rajgród	indywidualne urządzenie wodociągowe LABEŃ	40	goście hotelowi, pracownicy	nawietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Pfleiderer Grajewo sp. z o.o. ul. Widowa 1, 19-203 Grajewo	indywidualne urządzenie wodociągowe PFLEIDERER	57	pracownicy	nawietrzanie, filtracja, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
ABI Serwis ul. Baranowicka 45 15-54 Białystok Ośrodek Wypoczynkowy "Energetyk" ul. Lesna 1, 19-206 Rajgród	indywidualne urządzenie wodociągowe ENERGETYK	12	goście hotelowi, pracownicy	nawietrzanie, filtracja, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Janusz Zwoliński, ul. Piłsudskiego 25, 19-200 Grajewo	indywidualne urządzenie wodociągowe Pokoje noclegowe Zwoliński	6	goście	filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 55 dni	plukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 24.01.2024 r.	brak przydatności do spożycia - bakterie grupy coli
Zakłady Mięne Zakrzewscy, ul. Przemysłowa 1, 19-200 Szczuczyn	indywidualne urządzenie wodociągowe Zakłady Mięne Zakrzewscy	450	pracownicy	filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

powiat hajnowski

4 producentów wody, 18 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Słowackiego 29 17-200 Hajówka	wodociąg Hajówka: Hajówka, Lipiny, Skryplewo, Postolowo, Dubiny, Sławiny Gród	2413,05	1,9965	nawietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Nowobereżowo: Bielszczyzna, Borysówka, Czyżyki, Chytra, Dubicze Olszecz, Dubiska Ferma, Golałowa Synja, Kotłacka, Nowosady, Nowobereżowo, Nowokornino, Olchowa Kładka, Progałe, Puciska, Przechody, Rzepiska, Smolany Sadek, Soroczka Nózka, Trywieża, Wigoda, Wasilkowo, Zwodzieckie, Mochnate, Stare Bereżowo	257,17	1,695	nawietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Orszakowo: Orszakowo, Łozice, Topilo, Duże, Borek, Pasieczniki, Pasieczniki Stebki, kol. Jagodnicki	68,81	0,386	nawietrzanie, filtracja, odżelazianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Dubicze Cerkiewne: Dubicze Cerkiewne, Grabowicz, Tofilowce, Ołgi Bród, Zabaganie, Staryna, Klakowo, Wiliuki, Wierstki, Wojcowska, Pałki, Krugki, Cechy Orlańskie, Rutka, Jelenka, Kraskowaczyna, Pasieczniki Małe, Witowo, Górny Gród, Włgony, Stary Komin, Istok, Jagodniki, Siemiwołoki, Koryciński, Polczna, Kuraszewo, Biała Stróż	255,47	1,513	odżelazianie, utlenianie i redukcja, filtracja, nawietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Wodociąg Podlaskie Sp. z o.o. ul. Elewatorska 6, 15-420 Białystok	wodociąg Białowieża: Białowieża, Pogorzelo, Teremski, Grudki, Budy, Budy Letnie	393,0	2,003	odżelazianie, filtracja, nawietrzanie	nie dotyczy	mangan - ogólna liczba mikroorganizmów - 28 dni	sprawdzenie procesu technologicznego i sprawdzenie stężeń filtracyjnych w odżelaziaczach i odmanganiaczach, sprawdzenie procesu uzdatniania wody, sprawdzenie poprawności pracy sprężarki, sprawdzenie poprawności plukania filtrów, plukanie odcinków sieci	przewodzone postępowanie administracyjne w terminie do 12.01.2024 r. - ogólna liczba mikroorganizmów; prowadzone postępowanie administracyjne w terminie do 29.02.2024 r. - mangan	warunkowo przydatna do spożycia - ogólna liczba mikroorganizmów, mangan
	wodociąg Czerlonka: Czerlonka	6,0	0,070	odżelazianie, utlenianie i redukcja, filtracja, nawietrzanie	nie dotyczy	mętność, ogólna liczba mikroorganizmów - 19 dni	sprawdzenie procesu technologicznego, plukanie filtrów, sprawdzenie szczelności studni	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 26.07.2023 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Czyże: Czyże, Lady, Łuszcz, Leniewo, Kojły, Kuraszewo, Wierzanka, Wólka, Kamieli, Oświówa, Złocz, Podczeczyn, Sosotalkowo, Podwieżanka, Rakowice, Bujakowiczyna	102,0	1,215	odżelazianie, utlenianie i redukcja, filtracja, nawietrzanie, dezynfekcja końcówką lampą UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Klejki: Klejki, Leszczyn, Hukowice, Łapuchówka, Istok, Tymniewice Małe, Radzki, Łachy, Gorodczyno	137,0	0,791	odżelazianie, filtracja, nawietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Kleszczele I: miasto Kleszczele	109,0	0,927	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Kleszczele II: Kleszczele ul. Akajowa (osiedle Spółdzielni Mieszkaniowej), Dasze, Żuki, Pogreby, Gruska, Piotrowszczyzna, Kosina	87,0	0,449	odżelazianie, filtracja, nawietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Suchowolce: Suchowolce, Zaleszany, Saki, Toporki, Rowy	30,0	0,331	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, nawietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Narew: Narew, Ancuty, Chrabostówka, Doratynka, Gradoczno, Makówka, Janowo, Kaczyły, Kutowa, Skaryszewo, Wałki, Rybaki, Cimochy, Hajdukowiczyna	260,0	1,840	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, nawietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Łosiska: Łosiska, Nowy, Głodzisko, Kowela, Podborcowo, Krzywiec, Przybudki, Kotłowska, Uszarszczyzna, Krynica	202,0	0,515	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, nawietrzanie, dezynfekcja końcówką lampą UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Iwanki: Iwanki, Saki, Waniewo, Ogrodniki, Biarki, Trzeźcianki, Odyńki, Bruszkowiczyna, Gorędy, Wólka, Potolka, Hieronimowo - pow. białostocki	114,0	0,444	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, nawietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Narewka ul. Białowska 1 17-200 Narewka	wodociąg Narewka: Narewka, Grodzisk, Minkówka, Janowo, Mikłaszewo, Stoczek, Świnorój, Skupowo, Zabłotczyzna, Bernadzi Most, Borowce, Bielony, Baczynski, Dąbrowa, Czeremki, Elaszki, Lewkowo Nowe, Lewkowo Stare, Kąsiany, Kapitałszyzna, Kordon, Michówka, Nowiny, Ochrymy, Podlewkowie, Planta, Porosłe, Suszczy Borek, Gruski, Guszczewina, Gramotne	384,7	2,336	odżelazianie, utlenianie i redukcja, filtracja, nawietrzanie, dezynfekcja końcówką UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Siemianówka: Siemianówka, Babia Góra, Borowce, Kruhlik, Łozina, Ludwinowo, Łozone, Mostki, Nowe Łuki, Obchówka, Prępy, Pasięki, Polymie, Słobódka, Smolnica, Stary Dwór, Siemianówkowszczyzna, Tarnopol, Zabrody, Chomińszczyzna	276,2	0,704	dezynfekcja końcówką lampą UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Stare Masiewo: Stare Masiewo, Nowe Masiewo	9,6	0,092	odżelazianie, utlenianie i redukcja, filtracja, nawietrzanie, dezynfekcja końcówką lampą UV	nie dotyczy	mętność - 365 dni	sprawdzenie procesu uzdatniania wody, zwiększenie częstotliwości plukania sieci, przeprowadzenie czyszczenia filtrów oraz zestawu hydroforowego	przewodzone postępowanie administracyjne w terminie do dnia 28.02.2024r.	warunkowo przydatna do spożycia - mętność
Gmina Czeremcha ul. Dubois 14 17-240 Czeremcha	wodociąg Kuwasy: Czeremcha, Czeremcha Wsied, Kuwasy, Polowce, Sławiszcz, Wólka Terchowska, Zubasze, Berezyńszcze, Turawiczyna, Bobrówka, Opała Duża, Pohulanka, Dobrowoda, Bopoczce	307,0	2,938	odżelazianie, utlenianie i redukcja, filtracja, nawietrzanie	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 9 dni, mangan - 54 dni	złaznienie podchlorynu sodu do zbiorników retencyjnych; plukanie zbiornika retencyjnego	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 13.09.2023 r. - bakterie grupy coli; prowadzone postępowanie administracyjne w terminie do dnia 29.02.2024 r. - mangan	warunkowo przydatna do spożycia - mangan

7 producentów indywidualnych urządzeń wodociągowych

Okręgowe Spółdzielnia Mieczarska ul. Warszawska 108, 17-200 Hajówka	indywidualne urządzenie wodociągowe OSM Hajówka	373,12	pracownicy	nawietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Nadleśnictwo Białowieża ul. Wojciechowska 4, 17-230 Białowieża	indywidualne urządzenie wodociągowe OEL Jagiellońskie	0,66	pracownicy	dezynfekcja końcówką lampą UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Jerry Kuzko, Budy nr 73, 17-230 Białowieża	indywidualne urządzenie wodociągowe Zjazd Mydlowski	0,4	goście, pracownik	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Mokiewicza 3 15-213 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe na terenie drogowego przejścia granicznego w Białowieży	0,5	pracownicy przejścia granicznego i pogódnia	dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
SP ZOZ w Hajnowce ul. Doc. Adama Dowgirda 9 17-200 Hajówka	indywidualne urządzenie wodociągowe SP ZOZ w Hajnowce	77,98	pacjenci szpitala, pracownicy	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
SOVA INVEST Sp. z o.o. Nieznany Bór 1, 17-200 Hajówka	indywidualne urządzenie wodociągowe Enklawa Białowieża	16,53	pracownicy, turyści	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Podlaska Oddział Strazy Granicznej (m. gen. dyw. Henryka Minkiewicza ul. gen. Józefa Bema 100, 15-370 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe przy Domku Spotkań Granicznych w Białowieży	1,0	goście resortowi	brak	nie dotyczy	bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów, mętność - 128 dni	zyszczenie, dezynfekcja ujęcia wody i instalacji wodociągowej	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 12.05.2023 r. - bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów, mętność	przydatna do spożycia

powiat kolneński									
6 producentów wody, 13 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia									
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4A 18-500 Kolno	wodociąg w Kolnie: m. Kolno, Gromadzyn Stary gm. Kolno	1040,53	10,143	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przynatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach ul. Polowa 22 18-520 Stawiski	wodociąg w Stawiskach: Stawiski, Chmielowo gm. Stawiski	299,82	1,976	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 7 dni, żelazo, mętność, jon amonowy - 61 dni	plukanie urządzeń wodociagowych i sieci	Postępowanie administracyjne dot. ogólnej liczby mikroorganizmów zakończone 24.05.2023 r.; Postępowanie administracyjne dot. żelaza, mętności, jonu amonowego zakończone 11.08.2023 r.	przynatna do spożycia
	wodociąg w Sokolach: Sokolki, Kuczmy, Zabiele, Michny, Taffy, Dzięgiele, Rogale, Romany, Ramoty, Miesiołki, Liwy, Żelazki, Miecaki, Rostki, Cedry, Cwałny, Jurzec Satachecki, Jurzec Włotciański, Bariyrkowo, Śróda Mała, Stawiski ul. Sromniki	369,76	2,097	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przynatna do spożycia
	wodociąg w Karłowic: Karowice, Budy Stawskie, Budy Poryckie, Zaborowo, Ignacze, Wilczego, Hipolitowo, Poryte, Dzierbia, Wysokie Małe, Wysokie Duże, Zakacie, Butniki	299,82	1,535	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 77 dni (704)	plukanie urządzeń wodociagowych i sieci	Postępowanie administracyjne dot. bakterii grupy coli zakończone 12.12.2023 r.	przynatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Ogrodowa 1 18-516 Mały Płock	wodociąg w Korzenistem: Korzeniste, Rakowo Stare, Rakowo Nowe (gm. Mały Płock), Borkowo, kol. Zaskrodzie (gm. Kolno)	200,11	1,078	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przynatna do spożycia
	wodociąg w Rogienicach: Rogienice Wielkie, Rogienice Wypychy, Rogienice Piaseczne, Kotaki Strumienie, Kotaki Wietrzachowo, Mały Płock, Budy Żelazne, Józefowo, Chładnie, Włotki, Śmiarowo, Waśki, Budy Kozłowska, Popki, Wyrzawy, Kozłowska, Zakacie, Młoczewo, Cwałny Małe, Cwałny Duże, Ruda Śródra, Ruda Śródra, Kąty, Józefowo, Chładnie, Włotki, Śmiarowo, Waśki, Popki	410,49	3,773	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja lampami UV oraz podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przynatna do spożycia
Wójt Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno	wodociąg w Janowie: Janowo, Nikoswina, Losowo, Borkowo kol. (gm. Kolno), Kąty kolonie (gm. Mały Płock)	98,72	0,702	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przynatna do spożycia
	wodociąg w Zabielu: Zabiele, Czerwone, Kollmagi, Gietki, Waszki, Gorszczyzna, Kesioł, kolonie: Białki, Stary Gromadzyn, Rupin	272,57	2,594	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przynatna do spożycia
	wodociąg w Komelsku: Kumelsk, Kowalewo, Truszkiz Zabiele, Truszkiz Pory, Truszkiz Kuczy, Głinki, Danowo, Kietcz Kąki, Zabry, Górniki, Lachowo, Kietcz Stare, Rupin, Białki, Wykowo, Okurowo, Brzozowo, Bródki, Filipki Duże, Filipki Małe, Rydzewo Święcki, Oskki Olszany, Wiszembory, Tycałki Wądołowo, Tycałki Łatno, Obiedono, Wiosielisz, Zaskrodzie, Gromadzyn Wykno, Czernisz, Pachuczyn, Wincenta	583,53	3,527	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przynatna do spożycia
Wójt Gminy Grabowo ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1 18-507 Grabowo	wodociąg w Grabowie: Grabowo, Grabowicko, Golenki, Wisczewski, Śródra Wielka, Konopki Monety, Konopki Białystok, Stare Guty, Guty Podleśne, Lebki Małe, Lebki Duże, Marki, Bażniska, Przyborowo, Andrychy, Chelchy, Milewo-Gałęki (gm. Grabowo), Kosaki (gm. Kolno)	195,227	2,342	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przynatna do spożycia
	wodociąg w Gnatowie: Rosochate, Kurkowo, Gnatowo, Siwki, Ciemińska, Świdry Podleśne, Świdry Dobrycze, Lubiane, Zebki, Szary, Komaczn, Wojdźwiny, Kamiejskie, Paszchy, Grady Michały, Grądy Młodzienie, Świaniane	168,487	1,018	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przynatna do spożycia
Wójt Gminy Tursoł ul. Jana Pawła II 49 18-525 Tursoł	wodociąg w Tursoł: Tursoł	82,57	0,631	brak	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 196 dni; mangan - 128 dni	plukanie, dezynfekcja urządzeń wodnych	Postępowanie administracyjne dot. przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów zakończone 14.12.2023 r. Postępowanie administracyjne dot. manganu zakończone z dniem 14.06.2023 r.	przynatna do spożycia
	wodociąg w Lemanie: Leman, Kesbki, Zimna, Łacha, Wanicja, Nowa Ruda	274,52	1,854	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 6, ogólna liczba mikroorganizmów - 5 dni, mangan i żelazo - 128 dni	plukanie, dezynfekcja urządzeń wodnych.	zakończone postępowanie administracyjne bakterie grupy coli z 14.06.2023 r.; zakończone postępowanie administracyjne ogólna liczba mikroorganizmów z dniem 24.10.2023 r.; mangan i żelazo - zakończone 16.06.2023 r.	przynatna do spożycia
3 producentów indywidualnych urządzeń wodociagowych									
Spółdzielnia Mieczarska "MIEKPOL" w Grabowie Zakład Produkcji Mieczarskiej w Kulinie ul. A. Mickiewicza 34 18-500 Kolno	indywidualne urządzenie wodociagowe ZPM Kolno	1214,57	pracownicy załtadu	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przynatna do spożycia
Szkoła Podstawowa w Ptakach, Psazi 27 18-525 Tursoł	indywidualne urządzenie wodociagowe przy Szkole Podstawowej w Ptakach	1,55	uczniowie i pracownicy szkoły	brak	brak	żelazo - 218 dni	czyszczenie i plukanie sieci	Postępowanie administracyjne dot. przekroczenia parametru żelaza z terminem wykonania do dnia 15.03.2024 r.	warunkowo przynatna do spożycia - żelazo
Benzol Sp. z o.o. ul. Graniczna 7 07-410 Ostrołęka	indywidualne urządzenie wodociagowe przy Stacji Palni w Tursoł, 18-525 Tursoł, ul. Olsztyńska 2	0,1	pracownicy i klienci stacji paliw	filtracja, odżelazianie, odmanganianie, regulacja twardości, dezynfekcja lampą UV	brak	mętność - 151 dni, żelazo - 80 dni	wymiana złoza filtrującego	Postępowanie administracyjne dot. przekroczenia parametrów mętności i żelaza z terminem wykonania do dnia 31.01.2024 r.	warunkowo przynatna do spożycia - mętność, żelazo
powiat łomżyński i m. łomża									
9 producentów wody, 23 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia									
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży ul. Zjazd 23 18-400 Łomża	wodociąg Łomża: Łomża	7271	60,128	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, lampa UV, uzębienie do dezynfekcji wody wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przynatna do spożycia
	wodociąg Piątnica: Piątnica	326	1,764	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przynatna do spożycia
	wodociąg Jezioro: Jezioro, Budy Czarnocinie, Elżbiecin, Poniat, Rządkowo, Zabawka, Wiktorzyn, Marianowo	299	1,907	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja lampą UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przynatna do spożycia
	wodociąg Dobrzyńskow: Dobrzyńskow, Budy, Mikalajka, Choszczewo, Stary Cydyn, Czarnocin, Drożęcin Lubiejewo, Górkki Sygniewo, Górkki Szerkwow, Guty, Kałęczyn, Kisielnica, Kobylin, Kowatny, Małyha, Murawy, Nagiski, Nowy Cydyn, Olszany, Olszany Kolonia, Peza, Stary Drożęcin, Taraskowo, Wyludzin, Wyrzyl	576	4,127	dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przynatna do spożycia
	wodociąg Drodzowo: Drodzowo, Niewodowo, Kallnowo, Rakowo Czaehy, Rakowo Boginie, Piątnica Włotciańska, Krzewo Stare, Krzewo Nowe, Kosaki, Truszkiz, Żelazny	328	2,875	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mętność, żelazo - 365 dni, mangan, jon amonowy - 237 dni	kompleksowa modernizacja SIUW	1. prowadzono postępowanie administracyjne z terminem wykonania do 01.07.2024 r. (dezycja prółogująca); 2. Prowadzono postępowanie administracyjne z terminem wykonania do 01.07.2024 r.	warunkowo przynatna do spożycia - żelazo, mętność, mangan, jon amonowy
	wodociąg Jarmuty: Jarmuty, Dułnowo, Lochynowo, Sierpicy Młode, Sierpicy Stare, Janowo, Grzymali, Chopy Młode, Chopy Stare	563,5	2,753	napowietrzanie, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przynatna do spożycia
Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża ul. M.C. Skłodowskiej 1A 18-400 Łomża	wodociąg Stare Modzele: Wigodki, Stare Modzele, Modzele Wyczyński, Modzele Studzisz, Puchaly, Gać, Lotostark, Koty, Wyrzylki, Milewo	364,85	2,038	napowietrzanie, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przynatna do spożycia
	wodociąg Siemiel: Stara Łomża n/iz, Stara Łomża p/iz, Siemiel, Byłbno, Primwo, Zosin	242	1,945	dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przynatna do spożycia
	wodociąg Nowe Kupiski: Nowe Kupiski, Bożenica	61,5	0,602	napowietrzanie, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mętność - 1 dzień, żelazo, ogólna liczba mikroorganizmów - 22 dni	przełężczenie na zallanie z SIUW Jarmuty, intensywne plukanie sieci wodociagowej	prowadzono postępowanie administracyjne zakończone 17.04.2023 r.	przynatna do spożycia (25.04.2023 r. - zaopatrzywane miejscowości przełężczono do SIUW Jarmuty)
	wodociąg Podgórze: Podgórze, Gielczyn, Konarzyce, Zawady Czardziejewo, Siemiel Nowy, Bogaczyce, Czaplisko, Młotkajki, Kisielki, Andrzejki	563,3	3,472	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przynatna do spożycia
	wodociąg Bace Suche: Bace Suche	18,43	0,109	napowietrzanie, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przynatna do spożycia
	Wodociąg Wierza: Wierza, Męczki, Ręb, Sambory, Wierczewo, Sieburczyn, Rutkowskie, Zankiewo, Malachowo, Jarmuty, Boguszki	321	2,155	napowietrzanie, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przynatna do spożycia
Wodociąg Bożewice: Stare Bożewice, Nowe Bożewice, Janczewo, Bronowo, Nirkowo, Kramkowo, Rutki, Mrówki, Nietawice, Koleszki, Śrebrowo	wodociąg Bożewice: Stare Bożewice, Nowe Bożewice, Janczewo, Bronowo, Nirkowo, Kramkowo, Rutki, Mrówki, Nietawice, Koleszki, Śrebrowo	377	1,745	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przynatna do spożycia
	wodociąg Nowogród: Nowogród, Kupina, Serawki, Morgowiniki, Psaki, Bialki	250	2,453	dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przynatna do spożycia
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41 18-414 Nowogród	wodociąg Ślawice: Ślawice, Szabalki, Grzymali, Grądy Nowogrodzkie, Chmielowo, Dziergi, Sulim, Jankowo-Młodzianowo, Jankowo-Skarbowo, Mętwica, Jednazewo	458	2,094	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przynatna do spożycia
	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jedwabnem sp. z o.o. ul. Mickiewicza 4 18-420 Jedwabne	wodociąg Jedwabne: Jedwabne, Kuzewo Wielkie, Kotowo Piac, Przewiezki, Grady Wielkie, Kaszaki-Tutki, Rostki, Grady Małe, Biczki, Kubrzany, Kuzewo Małe, Kotówek, Stare Kotowce, Janczewo, Kaimy, Korytki, Kuzewskie, Bronaki Pietrasz, Bronaki Ołki, Janczewko, Kolonia Garbniki, Makowskie, Bartki, Konieczki	379,65	2,544	dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przynatna do spożycia

Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowo 18-411 Śniadowo ul. Ostrołęcka 11	wodociąg Orlikowo: Orlikowo, Olszowa Góra, Pawełki, Strępki, Karwowe, Konopki Tłuste, Konopki Chude, Borawskie, Witynie, Siestranki, Nadbory, Pluty, Biedry, Brzostowo, Chyliny, Chrostowo, Kąfy, Mocarze, Burzyn, Soszarki	129,67	1,727	filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja podchłorym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Stare Ratowo: Bralin, Duchy Młode, Grabowo, Jakaś Borki, Jakaś Dworna, Jakaś Młoda, Jastrząbka Młoda, Stare Ratowo, Stare Szabły, Strzeszewo, Szabły Młode, Śniadowo, Truski, Męjemin, Olszewo, Stara Jakaś, Stara Jastrząbka, Stare Duchy	855,51	2,743	napowietrzanie, odzelenianie, dezynfekcja podchłorym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Wierzbowo: Młyniki, Wszerecz, Wszerecz Kolonia, Uśnik, Uśnik Dwór, Secepankowo, Żebry, Żebry Kolonia, Chomentowo, Wierzbowo, Osobne, Uśnik Kolonia, Ratowo Piotrowo, Dębnowo, Konopki Młode, Jemiecie Wypychy, Sierpury Marki, Zalesie Wypychy, Zalesie Poczynki, Stare Jemiecie, Śniadowo ul. Stara Stacja, Konopki Stare, Zagroby, Kołaczki, Koziki, Sierpury Zagajane, Radoszcz	529,83	2,582	napowietrzanie, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchłorym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
Gmina Przytuły ul. Sępka 10 18-423 Przytuły	wodociąg Nowa Kubra: Bagiemie, Borawskie, Chramowo, Doliwy, Gardoty, Grzymki, Kubra Przebudówka, Stara Kubra, Nowa Kubra, Mieczki, Mroczi, Obrzyki, Piełki, Przytuły, Przytuły Kolonia, Przytuły Las, Trzaski, Wągi, Wilamowo, Supy, Mikuty	247,6	2,126	napowietrzanie, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchłorym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
Gmina Miastkowo ul. Lomżyńska 12 18-413 Miastkowo	wodociąg Miastkowo: Miastkowo, Czartoria, Rybaki, Koryki Leśne	162	1,417	napowietrzanie, odzelenianie, dezynfekcja podchłorym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
Gmina Żbójna ul. Lomżyńska 64 18-413 Żbójna	wodociąg Łuby Kiertany: Łuby Kiertany, Łuby Kurki, Sulki, Chojny Naruszczy, Leopoldów, Tarnowo, Kraska, Piedonie, Kulesza, Drogoszewo, Ryżnowo, Ryżnowo Gozd, Nowosiedliny, Żarusie, Gałkówka, Sosnowiec, Kaliszki	403	2,702	napowietrzanie, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchłorym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Żbójna: Żbójna, Debrinki, Dobry Las, Świkli, Pondszy, Piastowo Żelazne, Piaski, Osowiec, Łaski, Gawerychy, Jurki, Kuzie, Popiołki, Wyk	360	3,491	napowietrzanie, odzelenianie, odmanganianie, lampa UV	nie dotyczy	miętność: żelazo - 86 dni, obecność bakterii grupy coli (<10 jtk/100ml) - 13 dni	naprawienie systemu napowietrzania w obiekcie SUW, dezynfekcja, płukanie	1. prowadzono postępowanie administracyjne z terminem wykonania do 28.04.2023 r.; 2. prowadzono postępowanie administracyjne zakończone 17.03.2023 r.	przydatna do spożycia	
7 producentów indywidualnych urządzeń wodociągowych										
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna ul. Poznańska 121 kermia 18-402	indywidualne urządzenie wodociągowe PEPEES	540,42	pracownicy	odzelenianie, odmanganianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
Van Pur - Browar Lomża ul. Poznańska 121 kermia 18-402	indywidualne urządzenie wodociągowe Browaru Van Pur	356	pracownicy	odzelenianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa, redukcja twardości	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
Szpital Wojewódzki w Łomży ul. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża	indywidualne urządzenie wodociągowe szpitala	157	pracownicy, pacjenci szpitala	odzelenianie, odmanganianie	nie dotyczy	miętność: żelazo - 365 dni, ogólna liczba mikroorganizmów - 40 dni	zwiększenie częstotliwości cykli płukania filtrów odzeleniaczy oraz sieci, dezynfekcja, płukanie	1. prowadzono postępowanie administracyjne z terminem wykonania do 31.12.2023 r. (flecycja prołagująca); 2. Prowadzono 3 postępowania dot. przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C: 1 - dot. przekroczenia z 2022 r. zakończone w dniu 19.01.2023 r.; 2 zakończone w dniu 19.10.2023 r.; 3- zarządca uzyskał poprawę jakości wody, postępowanie zakończone w 2024 r.	warunkowo przydatna do spożycia - żelazo, miętność	
Ubojnia Zwierząt Robert Ryfel Podgródze, ul. Polna 4, 18-400 Łomża	indywidualne urządzenie wodociągowe Ubojnia Zwierząt Robert Ryfel	550	pracownicy	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
Zakłady Mięcne "Podgórze" J. Hryniewicz, K. Zawadzki Sp. J., Podgródze, ul. Kręta 21 18-400 Łomża	indywidualne urządzenie wodociągowe Zakłady Mięcne "Podgórze"	25	pracownicy	redukcja twardości	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
Oleśniewa Spółdzielnia Mleczarska Piętna ul. Forteczna 3, 18-421 Piętna	indywidualne urządzenie wodociągowe OSM Piętna	2640	pracownicy	odzelenianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
Fresh sp. z o.o. Warszawa Zakład Produkcyjny Chojny Stare powiat moniecki	indywidualne urządzenie wodociągowe Fresh sp. z oo - Zakł Produkcyjny Chojny Stare gm Łomża	178	pracownicy	brak	nie dotyczy	obecność bakterii grupy coli (<10 jtk/100ml) - 5 dni	dezynfekcja, płukanie	prowadzono postępowanie administracyjne zakończone 24.07.2023 r.	przydatna do spożycia	
6 producentów wody, 18 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia										
Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu ul. Kosielska 21 19-110 Goniądz	wodociąg w Goniądzu: Goniądz, Dawidowina, Doby, Łazy, Stafranki	298	1,666	filtracja, napowietrzanie, odzelenianie, lampa UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
Wodociąg we Wrocławiu: Wrocław, Śmigłowska Goniądzka, Śmigłowska Działowska	wodociąg we Wrocławiu: Wrocław, Śmigłowska Goniądzka, Śmigłowska Działowska	125	0,388	filtracja, napowietrzanie, odzelenianie, dezynfekcja podchłorym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	miętność - 42 dni	plukanie sieci wodociągowej	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 03.10.2023 r.	przydatna do spożycia	
	wodociąg w Downarach: Downary, Downary Plac, Kramkowska Mała, Kramkowska Duża, Owieczki	99	0,640	filtracja, napowietrzanie, odzelenianie, dezynfekcja podchłorym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg w Białosuki: Białosuka, Kiewianka, Piwowary	107	0,422	filtracja, napowietrzanie, odzelenianie, dezynfekcja podchłorym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
wodociąg w Osowcu: Budne, Osowiec, Osowiec Twardza, Plochowo, Wólka Piasteczna,	121	0,568	filtracja, napowietrzanie, odzelenianie, dezynfekcja podchłorym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	barwa - 191 dni, jon amonu - 157 dni, miętność - 136 dni, ogólna liczba mikroorganizmów, zapach - 14 dni	prace konserwacyjne i sieci wodociągowej, zwiększenie napowietrzania na SUW, sprawdzenie armatury technicznej, sprawdzenie infrastruktury technicznej na stacji uzdatniania wody, przegląd orurowania, ochlorowanie studni, renowacja studni głębinowej SUW, wymiana zleń filtracyjnych w odzeleniaczach, czyszczenie zbiorników, sprawdzenie technologii uzdatniania wody	prowadzono 2 postępowania administracyjne: 1. z terminem do 09.02.2024 r. (ogólna liczba mikroorganizmów i zapach); 2. z terminem do 31.03.2024 r. do 20.12.2023 r. (barwa, miętność, jon amonu)	warunkowo przydatna do spożycia - ogólna liczba mikroorganizmów, zapach, barwa, miętność, jon amonu		
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Monkach Sp z o.o. ul. Kolejowa 21 19-100 Monki	wodociąg w Monkach: Monki, Boguszewo, Boguszewko (część), Ciesze, Czekoły, Duski, Duski - Kolonia, Dzieńki, Dziekonia, Glinie Kolonia, Hornostaj, Hornostaj - Osta, Janki, Kuliak, Kosielski, Kołodziej, Konopczyn, Kosiorki, Kropiewnica, Krzeszczów, Kuczyn, Lewonie, Lupichy, Magnusze, Masie, Mełpy, Moniuszeczki, Olszki, Orlaki, Potoczyna, Przytułanka, Przyt. Rusaki, Rybaki, Skory, Sobieski, Swierzbienie, Wraski, Wopuzki, Zalesie, Złutowo, Znoski, Zyburtu, Żodzie	2800	13,924	odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchłorym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	miętność - 65 dni (29+36), mangan - 61 dni	prace konserwacyjne przy zaworach odpowietrzających zainstalowanych na filtrach odzeleniaczy, zwiększono ilość wody do płukania filtrów, płukanie sieci wodociągowej	Przeważono 5 postępowania administracyjnych: 2 postępowania z terminem do 12.04.2023 r. dot. dwóch stacji uzdatniania wody (miętność); 2 postępowania z terminem do 20.05.2023 r. dot. dwóch stacji uzdatniania wody (miętność); 1 postępowanie z terminem do 27.07.2023 r. (mangan)	przydatna do spożycia	
Urząd Gminy w Trzciannem ul. Wojska Polskiego 10 19-104 Trzciannę	wodociąg w Trzciannem: Boguszewo, Boguszek, Chojnowo, Dobarz, Krynica, Milewo, Mroczi, Nowiarowo, Nowa Wieś, Pisaniki, Stare Bajki, Szczerze, Trzciannę, Wyszołowe, Zubole, Żuzielec	230	2,051	filtracja	nie dotyczy	miętność - 16 dni	plukanie sieci wodociągowej	Nie prowadzono postępowania administracyjnego dot. przekroczenia parametru zarządca po przeprowadzeniu działań naprawczych w krótkim czasie przedstawił pozytywny wynik	przydatna do spożycia	
Wodociąg Podlaskie sp. z o.o. ul. Elewatorska 31 15-620 Białystok	wodociąg w Łaskowcu: Brzeziny, Gielczyn, Kleszcze, Łaskowice, Żaliki	65	0,349	filtracja, odzelenianie, odmanganianie	nie dotyczy	barwa - 29 dni	plukanie sieci wodociągowej	zakończone postępowanie administracyjne w dniu 19.07.2023 r.	przydatna do spożycia	
	wodociąg w Doliśtowiu: Doliśtowo Stare, Doliśtowo Nowe, Doliśtowo kolonia, Zabele	118	1,129	napowietrzanie, filtracja	nie dotyczy	jon amonu 189 dni (17 + 173), mangan - 27 dni, miętność - 30 dni	dotychczas stacjami mieszcz wodno-powietrzny, który zwiększa stopień natlenienia wody; dostosowano prędkość filtracji; przeprowadzono płukanie filtrów i sieci wodociągowej	zakończone postępowanie administracyjne na miętność z dniem 20.12.2023 r.; prowadzone 2 postępowania administracyjne w terminie do 31.01.2024 r.: jon amonu, mangan	warunkowo przydatna do spożycia - jon amonu, mangan	
Wodociąg w Miłkowie: Brzozowa, Dzięciołowo, Miłkin, Miłkin Kolonia, Brzozowa kolonia	wodociąg w Miłkowie: Brzozowa, Dzięciołowo, Miłkin, Miłkin Kolonia, Brzozowa kolonia	320	1,240	napowietrzanie, filtracja	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg w Jasiuwach: Bagno, Bobrówka, Gurbitcze, Jadeszki, Jasiuwo, Jasiuwo, Mieciszewo, Moniszki, Rudzie, Komaręki, Rutkowskie Duże, Rutkowskie Małe, Starowola, Szachy, Szpakowo	597	2,148	napowietrzanie, filtracja	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg w Krasnem Folwarczom: Brzozówka Folwarczna, Dobryniówka, Krasne Folwarczne, Krasne Stare Kujbiedy, Kujbiedy, Łękołudy, Mlewskie	48	0,533	napowietrzanie, filtracja	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
Urząd Gminy w Krynicy Kryno Kocielne 238 19-111 Krynica	wodociąg w Skomiance: Czarnyostok, Górnostok, Jasionowiczka, Jasionówka, Kalinówka Krolewska, Kamianka, Kąty, Koziniec, Krasne Małe, Krzywa, Słomianka	280	1,995	napowietrzanie, filtracja	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg w Długolepie: Bajki Zalesie, Dębina, Długoleka, Góra, Kruszyn, Kryno Wielkie, Kryno Kocielne, Kulesze Chobotki, Morusy, Peńskie, Rekie, Ruda, Zastacze, Żygumty	750	2,532	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchłorym sodu wg potrzeb, lampa UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
Urząd Miejski w Krynicy ul. Rynek 39 19-120 Krynica	wodociąg w Rudzie: Ruda	180	0,426	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchłorym sodu wg potrzeb, lampa UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg w Krynicy: Krynica, Krynica Zamek	380	2,505	napowietrzanie, filtracja	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
Zakład Produkcyjny Spożywczy "BETEX" Sokołna 37 19-120 Krynica	wodociąg w Żółdowie: Chobotki, Czechowizna, Grędy, Guzy, Jaskra, Kalinówka Kocielna, Lewoniec, Nowiny Kasjarskie, Nowiny Żdroje, Opatowski, Pieniska, Wopuzów, Wroclawka, Żółdowa	460	1,740	filtracja	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	2 producentów indywidualnych urządzeń wodociągowych									
Zakład Produkcyjny Spożywczy "BETEX" Sokołna 37 19-120 Krynica	indywidualne urządzenie wodociągowe BETEX	32	0,015	odmanganianie, odzelenianie, napowietrzanie, filtracja	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	

Monicka Spółdzielnia Mleczarska w Mońkach ul. Adama Mickiewicza 62 19-100 Mońki	indywidualne urządzenie wodociągowe MSM	1000	0,238	odmanganianie, odżelazianie, napowietzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb,	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
---	---	------	-------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

powiat sejneński

4 producentów wody, 7 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o. ul. 1 Maja 15 16-500 Sejny	wodociąg Sejny : Sejny	570	4,883	napowietzanie, odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	mangan - 12 dni	przegląd techniczny SUW, płukanie sieci	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 05.12.2023 r.	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Krasnopol : Krasnopol, Zibin, Głuszyn, Łopuchowo, Pawłowka, Kolonia Krasnopol, Jezorki, Głuszyn, Buda Ruska, Czarna Buczka, Reginiec	286	1,880	napowietzanie, odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Berzinki : Olszanka, Zaruby, Świątkie, Babacie, Degucie, Grudziwczynska, Posejpy, Posejanka, Lasanka, Sumowo, Marynowo, Radziński, Kolonia Sejpy, Bosse, Berzinki, Markiszki, Podlasie, Holny Wołmna, Bachelony, Ogrodniki, Dworzeczko, Polkowki, Sztabniki, Połkury, Bierzalowiec, Holny Mejer	550	2,379	napowietzanie, odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Burbisaki : Buble, Lumbie, Rynkojezory, Nowosady, Kielczany, Gryszkańce, Konstanytówka, Burbisaki, Krasnowo, Jodełki, Klejwy, Jemorajcie	360	1,185	napowietzanie, odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 10 dni, ogólna liczba mikroorganizmów - 19 dni	przegląd techniczny SUW, płukanie sieci, dezynfekcja sieci, zastosowanie lamp UV	zakończone postępowanie administracyjne na bakterie grupy coli z dniem 26.06.2023 r.; zakończone postępowanie administracyjne na ogólną liczbę mikroorganizmów z dniem 14.07.2023 r.	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Giby Giby 7A 16-506 Giby	wodociąg Giby : Aleksandrowka, Frącki, Danilowce, Inwardka, Konstanytówka, Posejpie, Pomorze, Białozrzeczka, Kukle, Białogóra, Karolin, Pogorzelec, Krasne, Gulbin, Głębiaki Bród, Białowierście, Tartarczyko	418	1,748	napowietzanie, odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Puńsk ul. Mickiewicza 23 16-515 Puńsk	wodociąg Puńsk : Bokse Stare, Puńsk, Sejwy, Trakiszki, Kallnowo, Scallany, Trombole, Wojczutiszki, Krejwiany, Wojtkoźmie, Oszkine, Szynkolemie	632	2,101	napowietzanie, odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Pelele : Pelele, Polurcie, Buda Widugińska, Tauruszyki, Nowinki, Wolurice, Buraki, Kompocie, Żwikiele, Wilkopędzie, Skarkiszki, Smolony, Ogorki, Dziedziule, Przystawice, Widugiery, Dzwarszki, Rejstroskoźmie, Świerzy	517	1,674	napowietzanie, odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

12 producent indywidualnego urządzenia wodociągowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach ul. Edwardsa Rittlera 2 16-500 Sejny	indywidualne urządzenie wodociągowe SP 202 w Sejnach	33	0,008	odżelazianie, napowietzanie, odmanganianie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Ośrodek Turystyczny "Kukle" Kukle 29 16-506 Giby	indywidualne urządzenie wodociągowe OT Kukle	4	0,002	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zielony Gościńiec: Sarnetki SA 16-506 Głębarnetki	indywidualne urządzenie wodociągowe Zielony Gościńiec	0,1	0,001	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
"Gościńiec Wiejski" Kukle 24 16-506 Giby	indywidualne urządzenie wodociągowe "Gościńiec Wiejski" Kukle	5	0	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Ośrodek Wypoczynkowy FZPPRITV w Posejpiach Posejpie 16-506 Giby	indywidualne urządzenie wodociągowe OW FZPPRITV w Posejpiach	1	0	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie oceniano (objekt sezonowy zawieszł działalność od 01.03.2023 do 31.12.2023)	
Ośrodek Wypoczynkowy Campercamp Giby 91A, 16-506 Giby	indywidualne urządzenie wodociągowe OW Campercamp	4	0	brak	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 33 dni	dezynfekcja sieci, płukanie	zakończone postępowanie administracyjne na bakterie grupy coli z dniem 01.09.2023 r.	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Stanica Wodna Frącki Frącki 16-506 Giby	indywidualne urządzenie wodociągowe Stanica Wodna Frącki	0,8	0	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Pakoje Noclegowe BEIOT Jezorki 33 16-500 Krasnopol	indywidualne urządzenie wodociągowe BEIOT	1,5	0	brak	nie dotyczy	pacorkowce kalowe - 19 dni	dezynfekcja sieci, płukanie	zakończone postępowanie administracyjne na pacorkowce kalowe z dniem 18.08.2023 r.	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Pensjonat Wigierski w Mikołajewie Mikołajewo 22C 16-506 Giby	indywidualne urządzenie wodociągowe Pensjonat Wigierski w Mikołajewie	3	0,004	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zajazd "Dowiesci" Ryżówka 3 16-503 Krasnopol	indywidualne urządzenie wodociągowe "Dowiesci"	1,5	0,003	odżelazianie, napowietzanie, odmanganianie	nie dotyczy	barwa, mętność, żelazo, mangan 15 dni	przegląd techniczny SUW, płukanie sieci	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 12.04.2023 r.	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Ośrodek Wzruszowy Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku Posejpie 16-506 Giby	indywidualne urządzenie wodociągowe Teatru Dramatycznego	1	0	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Mala gastronomia Eden Stucziany Łaz 108 16-506 Giby	indywidualne urządzenie wodociągowe Eden	0,5	0,004	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

powiat siemiatycki

6 producentów wody, 17 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o w Siemiatyczach ul. Armii Krajowej 24 17-300 Siemiatycze	wodociąg Siemiatycze : miasto Siemiatycze	2211,00	13,433	napowietzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb, zastosowano lampę UV	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczyńce ul. Montesa 7 17-312 Drohiczyń	wodociąg Drohiczyń : miasto Drohiczyń	258,00	1,886	napowietzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Narajki : Arbasy, Arbasy Małe, Bryki, Bujaki, Buzyki, Chechlowo, Chrołowice, Chutkowice, Klepacze, Kłyżówka, Koczery, Liszów, Liszów-Janówek, Łopaszki, Miłkowiec-Janiki, Miłkowiec-Młaki, Miłkowiec-Paszi, Miłkowiec-Sławkę, Mirzecze, Narajki, Obnizze, Ostróżany, Przesieka, Putkowice Nadolne, Putkowice Nagórne, Rostki, Runiec, Sady, Siekierki, Siemowice, Siemowiny, Smarków, Smarzewo, Sławy, Śledzianów, Tonkiele, Wierzechca Nadbużna, Wierzechca Nagórna, Wólka Zamkowa, Zajączniki, Ceciele, Klekotowo, Klukowo, Korzeniówka Duża, Korzeniówka Mała, Krupicze, Ogrodniki, Rogawka, Sławy Duże, Sławy Małe, Słochy Annapolskie, Turna Mała, Wólka Nadbużna	1047,63	5,655	napowietzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Wodociąg Podlasie Sp. z o.o. ul. Gwentowska 31 15-620 Białystok	wodociąg Kłopoty Stanislawy : Grzyby, Kłopoty-Błaki, Kłopot-Biopy, Kłopoty-Paszy, Kłopoty-Stanisław, Krasiewicz-Stare, Krasiewicz-Czerępy, Krasiewicz-Jagielki, Kuląg, Lachówka, Stare Moczydły, Moczydły, Wiercien Duży, Wiercien Mały, Wymonieki, Zalesie, Drohiczyń, Jaszczolki, Kamianki, Krakówki-Dąbki, Krakówki-Włociki, Krakówki-Zdąszy, Kryki-Sobole, Lubowicze, Męzar, Noweawo-Przybyli Niemiarowo-Sochy, Rybaltki, Stądniki	352,00	1,975	napowietzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Towlin : Anusin, Baciki Bliźsze, Baciki Dalsze, Baciki Średnie, Boratyniec Ruski, Boratyniec Ładki, Kajanka, Laskowszczyzna, Leszczka, Olsendy, Osolin, Siemiatycze-Ślęcza, Szerzenie, Towlin, Turna Duża, Grabarka, Mieczożna-Pasza, Sokoła, Szyce, Szumilówka, Romidówka, Wakulowice	238,00	2,500	brak	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Czarna Średnia : Aleksandrowo, Bizewo, Czarna Cerkiewna, Czarna Średnia, Czarna Wielka, Dolubowo-Wyręby, Karcynki, Kozłowo, Makiaki, Siemiony, Stare Sypnie, Sypnie Nowe	332,00	1,354	napowietzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Nurzec-Stacja : Augustynka, Borysowyszczyna, Chanie-Chursy, Dwór, Nurczyk, Nurzec, Nurzec-Kisielewo, Nurzec-Kolonia, Nurzec-Stacja, Zabłocie, Zalesie, Żerzyce	294,00	2,240	napowietzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Grodzisk : Boguże-Stare, Boguże-Litewka, Grodzisk, Kosianka-Łeśna, Kosianka Stara, Kosianka-Boruty, Kosianka-Przejądówka, Kryki Borowe, Kryki-Białokątki, Kryki-Janiki, Mierynowka, Poręczyn-Giętki, Poręczyn-Mende, Żale, Żery-Bystyn, Żery-Czubki, Żery-Płaki	317,00	1,360	napowietzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Czartajew : Czartajew	104,00	0,650	napowietzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Tymianka : Anusin, Piszczatka, Siemichocze, Telytacje, Tymianka, Wierpół, Wólka Nurzecka, Wyczołki, Klukowicze	85,00	0,807	napowietzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Perlejewo : Borzymy, Granne, Głęboczek, Głody, Kobyla, Kruzy, Koski-Faki, Koski-Wypychy, Leśniki, Leszczka Duża, Leszczka Mała, Miodusy-Inochy, Miodusy-Półwiny, Oklewo, Ośrodek, Ośrodek, Wyryby, Perlejewo, Pełki, Pieszczyki, Twarogi-Trąbica, Modusy-Dworaki	390,00	1,710	napowietzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

	wodociąg Moczydły Pszczółki: Czarkówka Duża, Czarkówka Mała, Moczydły-Dubiny, Moczydły-Kukielki, Moczydły-Pszczółki, Poniaty, Twarogi Lackie, Twarogi Ruskie, Twarogi-Mazury, Twarogi-Wypychy	180,00	0,823	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku ul. Przemysłowa 17-307 Mielnik	wodociąg Mielnik: Adamowo, Adamowo-Zastawa, Grabowiec, Homoty, Korkisz Góry, Korkisz, Miodkowice, Młyn, Mielnik, Moszczona Krolewska, Niemców, Olskiutycz, Oslowo, Pawłowice, Poręby, Radziwłowska, Sutno, Tokary, Wąjków, Wilanowo, Kudielce, Olchowice, Stankowice, Żółgane	180,00	2,109	brak	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Miłeczyce ul. Szkolna 5 17-332 Miłeczyce	wodociąg Miłeczyce: Bieki, Biorowki, Charki, Grabarka, Choroszewo (wielki), Choroszewo (kolonia), Jalużyszki, Golubowszczyzna, Klimkowice, Kościukowice, Lewosze, Lubiejki, Miedwieżyki, Mikulicze, Miłeczyce, Nowosiółki, Osinki, Polkaniewo, Polkaniewo-Kolonia, Rogacze, Sobiatyno, Wałki	285,30	1,634	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice Dziadkowice 36 17-306 Dziadkowice	wodociąg Dziadkowice: Dziadkowice, Kąty, Korzenówka, Lipiny, Malinowo, Żareby	142	0,876	brak	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Dobubowo: Brzezin-Janowice, Brzeziny-Niedźwiadki, Dobubowo, Smolugi, Wojeniec, Zaminowo	372,00	0,760	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Hornowo: Hornowo, Hornowszczyzna, Jasionówka, Malewice, Mała Jasionówka, Osmała, Zaporon, Żuniewo, Żuróbice, Żuróbice-Żagno	181,00	0,913	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	mangan- 173 dni	plukanie filtrów i sieci wodociągowej	przebieg postępowanie administracyjne z terminem wykonania do 25.04.2023 r.	przydatna do spożycia

5 producentów indywidualnych urządzeń wodociągowych

Centrum Odnowy i Foliów Podlaskiego "Esterite" s.c. S. Zawadzki, J. Proszczuk ul. Żeromskiego 53 17-300 Semiatycze	indywidualne urządzenie wodociągowe Esterite	2	góście ośrodka, pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	mgłność - 174 dni, barwa - 42 dn	plukanie filtrów i sieci wodociągowej	przebieg postępowanie administracyjne do dnia 31.06.2023r.	przydatna do spożycia
"Hali-Gen" Spółka Jawna Aleja Niepodległości 6 16-030 Supraśl	indywidualne urządzenie wodociągowe Hali-Gen	2	góście ośrodka, pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	ogólna liczba mikroorganizmów - 15 dni	chlorowanie i plukanie sieci	przebieg postępowanie administracyjne do dnia 28.07.2023 r.	przydatna do spożycia
Oerlemans Foods Spółka z o.o. ul.A.Krajowej 31 17-300 Semiatycze	indywidualne urządzenie wodociągowe Oerlemans	726,00	pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	mgłność - 58 dni	plukanie filtrów i sieci wodociągowej	przebieg postępowanie administracyjne do dnia 30.09.2023 r.	przydatna do spożycia
POLSER Spółka z o.o. ul. A. Krajowej 18 17-300 Semiatycze	indywidualne urządzenie wodociągowe Polser	954,00	pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
PIERN S.A. Dział Wschodni Baza Adamowo 17-307 Mielnik	indywidualne urządzenie wodociągowe Adamowo	29,70	pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

powiat sokółski

5 producentów wody, 27 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sokółce Sp. z o.o. ul. Targowa 15 16-100 Sokółka	wodociąg Sokółka: Sokółka, Glińciszce Małe, Nowa Kamionka, Krężniary, Kurowszczyzna, Sokolany, Wojnacy, Wroniany, Wroczyńszczyzna, Piebanowce, Sierbowce, Żuki, Stara Kamionka, Bilwiski, Bobrowniki, Bobonki, Drahle, Igrzy, Janowszczyzna, Jelenia Góra, Lipina, Malawicze Dolne, Malawicze Górne, Mielanica, Nomki, Pawłki, Piłaneczka, Podkamionka, Pucilli, Słęginki, Stara Kamionka, Moczalnia, Nowa Moczalnia, Strad, Szyński, Wysokie Łaski, Poniatołowe, Zawitowszczyzna, Żalpczyc, Orlawice, Glińciszce, Wierzbówce (gm. Sokółka), Paletynia, Bliżyn, Klimówka, Szymaki, Tolcze, Nowodziel, Czeplie, Parczowce, Czuprynowo, Kowale-Kolonia, Białobłockie, Krugłany, Łososińska Wielka (gm. Kuznica)	2766	22,895	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie - w dwóch ujęciach wody, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Bogusze: Bogusze	16,07	0,400	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Stara Rozedźwórka: Buchminówka, Jakiwka, Kartonówka, Połatanówka, Polanki, Nowa Rozedźwórka, Stara Rozedźwórka, Smolanka, Stary Szor	50,86	0,645	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej Sp. z o.o. ul. Gen. Sułki 1 16-200 Dąbrowa Białostocka	wodociąg Dąbrowa Białostocka: Dąbrowa Białostocka, Grabowo, Kamienka Nowa, Kamienka Stara, Kiełkowszczyzna, Miedzianowo, Nowa Wieś, Oszmolowszczyzna, Wesolowo	466,1	5,932	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie	nie dotyczy	mgłność - 27 dni	plukanie sieci wodociągowej	nie prowadzono postępowania administracyjnego - próbka rekontrrolna wykazała dobrą jakość wody.	przydatna do spożycia
Wodociąg Podlaskie Sp. z o.o. ul. Elewatorska 31 15-620 Białystok	wodociąg Nierosino: Brzozowo, Brzozowo-Kolonia, Krugło, Łozowo, Mszczucha, Nierosino	121,8	0,880	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie	nie dotyczy	mangan - 34 dni	plukanie filtrów i sieci	nie prowadzono postępowania administracyjnego - poprawę jakości wody uzyskano w czasie krótszym niż 30 dni od dnia wydania sprawozdania z badań.	przydatna do spożycia
	wodociąg Stok: Grodziszczany, Grzebinie, Harasimowice, Jaszno, Kropiwno, Ostrowo, Różanyctok, Stok, Szuszałowo (pow. sokółski), Jasiwo (pow. augustowski)	167,4	1,674	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Jakiwka: Bagny, Jakiwka, Lewki, Olcza, Pietrowicki, Suchodółna, Władówka, Wroczyńszczyzna, Sławno, Podbagny, Sadowo, Nowinka, Reszkowce (gm. Dąbrowa Białostocka), Okolno, Leszczany, Bachmackie Kolonie (gm. Suchowola)	152,0	1,496	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie	nie dotyczy	mangan - 22 dni	plukanie filtrów i sieci wodociągowej	nie prowadzono postępowania administracyjnego - poprawę jakości wody uzyskano w czasie krótszym niż 30 dni od dnia wydania sprawozdania z badań.	przydatna do spożycia
	wodociąg Zwierzyniec Wielki: Zwierzyniec Wielki, Zwierzyniec Mały, Kutarszczyzna, Malowista, Sadek, Trycznec, Hamulka (gm. Dąbrowa Białostocka), Chmielówka, Chmielniki, Domuraty (gm. Suchowola)	154,5	0,862	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie	nie dotyczy	mgłność - 35 dni, mangan - 21 dni	plukanie filtrów i sieci wodociągowej	nie prowadzono postępowania administracyjnych - poprawę jakości wody uzyskano w czasie krótszym niż 30 dni od dnia wydania sprawozdania z badań.	przydatna do spożycia
	wodociąg Jandw: Budno, Cieciński Mały, Cieciński Wielki, Frankowa Buda, Gąbrylowszczyzna, Jandw, Kamienica, Kosiwały, Kładełowo, Krzono, Kumiarka, Kupała, Marchelówka, Nowosiółka, Nowosiel, Nowy Jandw, Rudawka, Skidewo, Studzińszczyzna, Szczuki, Trofimówka, Trzcianka, Wasilówka, Zielony Gaj	383,0	2,586	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Białusy: Białusy, Lubianka, Soroczy Mostek, Ostrynka, Seronowe Bagno, Podlubianka, Brzozowe Błoto, Kwasówka	126,7	0,500	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Korycin: Korycin, Mielenki, Rudka, Kumiarka, Skindzier, Wysokie Zagrodzie, Miłkowszczyzna	151,2	1,167	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Bombla: Bombla, Brody, Łomy, Łosiniac, Stok, Popiółowa, Przesławka, Wogłachy	88,1	0,516	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie	nie dotyczy	mgłność - 41 dni (20 + 21)	sprawdzenie procesu uzdatniania wody, plukanie sieci	nie prowadzono postępowania administracyjnych. Zarządca razem z inwestorem w wyniku przesyłał informację o przeprowadzanych działaniach naprawczych i terminach poboru próbek rekontrrolnych, które wykazały dobrą jakość wody.	przydatna do spożycia
	wodociąg Długi Ług: Jasionowa Dolina, Starawka, Sittowo, Przystawka, Teolin (gm. Jandw), Aulakowszczyzna, Wyłudki, Białystoczek, Długi Ług, Dzięciołówka, Gorszycza, Wyłudki, Krakowszczyzna, Łaskowszczyzna, Nowinka, Olszynki, Ostro Góra, Rykaczewo, Szachówka, Szumowo, Zabrodzie, Żakale (gm. Korycin)	264,8	2,025	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Centromk Sp. z o.o. ul. Gnieńska 58 16-150 Suchowola	wodociąg Suchowola: Suchowola, Karpowice, Janiewicz Mały, Janiewicz Duży, Krzywe, Polowietne, Chodorówka Nowa, Chodorówka Stara, Tryszczec, Dryga, Dryga-Kolonia, Dubasiewszczyzna, Dubasiewskie Kolonie, Nowe Stojło, Chodorówka Stara-Kolonia	406,19	3,922	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Leńki: Leńki, Grodzisk, Podhorodniana, Żalce, Podgrodzisk, Laudafiszczyna, Okopy, Kersznówka, Ostrowek, Podostrowek, Grymaczki, Głęboczyna, Rutkowszczyzna, Ciemne, Hierodziałka	128,75	0,909	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 5 dni	dezynfekowanie i plukanie sieci wodociągowej	przebieg postępowanie administracyjne zakończone z dniem 06.12.2023	przydatna do spożycia
	wodociąg Kopsówka: Kopsówka, Młogi, Polomin, Olszanka, Wólka, Hołodnha, Zgierszczańskie, Brukowo, Chlewicki Dolny, Chlewicki Górny, Piątk, Tablewo, Czerwonka, Polomin Kolonia, Polomin, Sutha Góra	207,81	0,988	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Komunalny w Krynkach ul. Garbarska 16 16-120 Krynk	wodociąg Krynk: Krynk, Nietupa-Kolonia, Podlipki, Nowa Siedziatowa, Górnay, Stare Grybowszczyzna, Nowe Grybowszczyzna, Chodne Włoki, Piebanowo, Kundzice, Ciurmicze, Białogore, Górka, Kruszyniany, Ozieryany Małe, Ozieryany Wielkie, Łosiniary, Rudki, Nietupa, Samki, Szachy, Leszczany	355,0	2,657	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy ul. Plac Tytułowa PP 1 16-123 Kuźnica	wodociąg Kuźnica: Kuźnica	186,0	1,630	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie	nie dotyczy	mgętność - 19 dni	plukanie filtrów i sieci wodociągowej	Nie prowadzono postępowania administracyjnego - próbka rekontrrola wykazała dobrą jakość wody.	przydatna do spożycia
	wodociąg Kuźnica: Kuźnica, Mieloszkowce Pawłowickie, Mieloszkowce Zabielnickie, Długosiedle, Mielenkowo, Srońskie, Pawłowice, Litewki, Cmisne, Achymowice, Łowczyce, Skarowiany, Wołyńce, Sączkowie, Dubnica Kurpiowska, Kowale, Woflusze, Wojnowce, Wygry, Pogławce, Łosocina Mała	97,5	1,113	brak	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów 27 dni; mgętność - 12 dni	plukanie filtrów	Nie prowadzono postępowania administracyjnego w związku z niezacznym przekroczeniem mgętności i ogólnej liczby mikroorganizmów. Zarządca niezwłocznie po otrzymaniu wyników przeprowadził działania naprawcze oraz powtórne badanie w zakresie kwestionowanych parametrów, które nie wykazały przekroczeń.	przydatna do spożycia
Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze ul. Fabryczna 4 16-124 Sidra	wodociąg Sidra: Sidra, Siderka, Potrubnowszczyzna, Szostaki	47,16	0,723	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Makowiany: Bieniasze, Ogrodniki, Makowiany wieś, Makowiany osada, Bierwicha, Chwaszczewo, Holki, Jacowiany, Jałowska, Juraszce, Majewo, Nowinka, Poganica, Racewo, Romandówka, Siekerka, Stomianka, Szczymany, Wólka, Zwierzany, Majewo Kościelne	341,6	1,953	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Krzystoforowo: Krzystoforowo, Bierniki, Pohorany, Staworowo, Zahesie, Poduszki, Kniaszówka	43,5	0,366	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie	nie dotyczy	mgętność - 41 dni (20+21)	plukanie filtrów i sieci wodociągowej	Nie prowadzono postępowań administracyjnych w związku z nieznacznie podwyższoną mgętnością, po dokładnym przepłukaniu filtrów i sieci powtórne badania nie wykazały przekroczeń.	przydatna do spożycia
Gmina Szustalowo ul. Bankowa 1 16-113 Szustalowo	wodociąg Szustalowo: Szustalowo, Pierniki, Ostrówek, Ostrów, Północny, Boratyliszczyna, Koźlowy Łąg, Skłaja-Borowiszczyna, Talkowiszczyna, Stare Trzciano, Nowe Trzciano, Jezioro, Rowek, Wierzbosze, Nowinka, Krzyżewice, Nowy Ostrów, Słaja, Zubowiszczyna-kolonia	111,7	1,724	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Babiki: Babiki, Miszkieniki, Chmielewiczyna, Minkowce, Wojnowce, Zubrzyca Mała, Zubrzyca Wielka, Suchyniec, Szczygłowice, Horzaki	76,2	0,833	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów 28 dni	plukanie filtrów	Nie prowadzono postępowania administracyjnego. Zarządca wodociągu przekazuje wynik z przekroczeniami poinformował o przeprowadzonych działaniach naprawczych oraz o pobraniu próbek rekontrrolnej.	przydatna do spożycia
Gmina Nowy Dwór ul. Plac Ryński 21 16-205 Nowy Dwór	wodociąg Nowy Dwór: Nowy Dwór, Přebanowce, Chworociary, Budyrowice, Kudrówka, Bieniewice, Synkowie, Grzeszenie-Kolonia, Leńcica, Bieniewice-Kolonia	132,2	1,025	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Rogacze: Rogacze, Jagimty, Choruzowce, Ponarica (pow. sokólski) Rygałówka, Dolinczany (pow. augustowski), Siółko	80,26	0,384	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Dubaśno: Dubaśno, Chilmory, Bobra Wielka, Sierucowce, Kamczak, Chilmory-Kolonia	83,3	0,811	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

7 producentów indywidualnych urządzeń wodociągowych

Gregorz Sosński Zakład "Sosna" Kruglany 36 16-123 Kuźnica	indywidualne urządzenie wodociągowe Zakład "Sosna"	1,5		gosić zakładu	brak	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów 10 dni	plukanie instalacji wewnętrznej budynku	Nie prowadzono postępowania administracyjnego (zarządca w jednym dniu przedłożył dwa wyniki - z przekroczeniami i bez przekroczeń).	przydatna do spożycia
Edmundo S.A. w Restrukturyzacji ul. Jana Zamojskiego 27/5 30-519 Kraków, Chłodna Sokółka ul. Białostocka 131 16-100 Sokółka	indywidualne urządzenie wodociągowe Chłodni Sokółka	218,3		pracownicy zakładu	filtracja, odzelenianie odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Krynka Sp. z o.o. ul. Targowa 2 16-120 Krynki	indywidualne urządzenie wodociągowe Wytwórni Wód i Napoi "Krynka", ul. Spółdzielcza 6	101,6		pracownicy zakładu	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
JABS Sokółka S.A. ul. Lotników Lewoniewskich 1, 16-100 Sokółka	indywidualne urządzenie wodociągowe JABS Sokółka S.A.	25		pracownicy zakładu	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce ul. Sikorskiego 40 16-100 Sokółka	indywidualne urządzenie wodociągowe SP ZOZ w Sokółce	48,4		0,12 oraz pacjenci szpitala	odzelenianie, napowietrzanie	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów 54 dni (17+30+7)	Czyszczenie zbiornika wyrównawczego i plukanie instalacji wewnętrznej.	Prowadzono dwa postępowania administracyjne: 1 - zakończone 15.05.2023 r., 2 - 11.10.2023 r.	wodociąg przyłączony do wodociągu miejskiego Sokółka
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej ul. M. Słodkowskiej Curie 15 16-200 Dąbrowa Białostocka	indywidualne urządzenie wodociągowe SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej	8		pacjenci szpitala	brak	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów 11 dni, mgętność - 8 dni, żelazo, azotan - 20 dni	dezynfekowanie zbiornika hydroforowego i plukanie instalacji wodociągowej.	Postępowanie administracyjne w związku z przekroczeniem ogólnej liczby mikroorganizmów zakończone z dniem 11.04.2023 r.	przydatna do spożycia
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 15-213 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe na terenie kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej	0,25		pracownicy przejścia granicznego	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

powiat suwałki i m. Suwałki

11 producentów wody, 27 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia

„OPTIMA” Spółka z o.o. Alja Zwycięstwa 6 19-400 Olecko	wodociąg Bakalarzewo: Bakalarzewo, Gębalska, Kamionka Poprzeczna, Karasiewo, Klonowa Góra, Konopski, Kotowska, Malinówka, Maryna, Nezdzi, Nowa Kamionka, Nowe Wiewi, Orlowo, Podwólczanka, Sadłownia, Sokolowo, Stara Kamionka, Stary Skazdub, Wólka, Wólka Folwark, Matlak, Zajezdkowo, Zajezdkowo Folwark, Nowy Dwór	395	2,265	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekacja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Przerod: Przerod, Krzywka, Przystajno, Żurawka, Romanówka, Przerod Kolonia, Przerod Nowa, Rakówek	212	1,534	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, dezynfekacja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Śmieciuchówka: Bienda, Buczi, Hańcza, Iwaniczki, Kruszki, Łosowice Duże, Łosowice Małe, Mory, Nowa Pawłowska, Okazanka, Prawy Las, Przelomka, Stara Pawłowska, Śmieciuchówka, Wersiele, Zarzeczce oraz z gm. Filipów, Piecki	320	1,434	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, dezynfekacja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Słowicza 3 16-404 Jeleniewo	wodociąg Białorog: Białorogi, Prudziński, Suchodoly	65,1	0,381	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekacja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Jeleniewo: Jeleniewo, Kazimierówka, Wołownia, Leszczewo, Rychtyn oraz z gm. Sypulski: Sełment	204,1	1,091	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie-odmanganianie, dezynfekacja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	żelazo - 11 dni	plukanie sieci, częstsza filtracja złóż	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 2.06.2023 r.	przydatna do spożycia	
	wodociąg Gulbieniński: Gulbieniński, Udryn, Hultajewo, Scibowo, Ignatówka, Sumowo, Siderzy Zapłone, Udziejek, Łopuchowo, Czajewszczyzna, Sidorówka, Siderzy	203,1	0,729	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie-odmanganianie, dezynfekacja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Szurpuly: Szurpuly, Krzemianka, Czerwone Bagno, Żywa Woda, Chiragie, Podwyżsokie Jeleniewskie, Zarzeczce Jeleniewskie, Malczewszczyzna, Rukka, Barchanow, Białowiesza, Szczupka, Wodziski	238,2	0,916	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, dezynfekacja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	mgętność, żelazo - 41 dni (21+20)	plukanie sieci	prowadzono dwa postępowania administracyjne zakończone: 1. z dniem 28.03.2023 r., 2. z dniem 06.11.2023 r.	przydatna do spożycia	
Urząd Gminy Filipów ul. Garbaska 2 16-424 Filipów	wodociąg Czarne: Czarne, Huta, Supienie, Wólka	118	0,396	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, dezynfekacja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Filipów: Filipów, część miejscowości Mierunizki	120	1,754	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekacja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	ogólna liczba mikroorganizmów 28 dni	plukanie sieci, napowietrzanie, dezynfekacja	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 09.05.2023 r.	przydatna do spożycia	
	wodociąg Motule Stare: Agrafinówka, Bartnia Góra, Czostków, Dębszczyna Nowa, Dębszczyna Stara, Filipów II, Filipów III, Filipów IV, Garbas I, Jemieliste, Motule Nowe, Motule Stare, Olszanka, Rospuda, Siemienka, Szafranki, Tabalówka, Wólka, Żużno oraz z gm. Bakalarzewo: Zdręby, Suchorzec, Góra, Nowy Skazdub	450	1,878	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie-odmanganianie, dezynfekacja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
Spółdzielnia Mieszkaniowa „DROZD” ul. Witosa 4, 19-420 Kowale Oleckie	wodociąg Garbas Drugi: Garbas Drugi, Błitkowo	12	0,106	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekacja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	mgętność, żelazo - 34 dni, ogólna liczba mikroorganizmów - 13 dni	naprawa sprzętarki napowietrzającej, plukanie sieci	prowadzono dwa postępowania administracyjne zakończone: 1. z dniem 05.04.2023 r.; 2. z dniem 28.09.2023 r.	przydatna do spożycia	
	wodociąg Mierunizki: Mierunizki	4	0,003	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekacja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	mangan - 112 dni	plukanie filtrów, naprawa napowietrzacza wody, wymiana zaworu elektromagnetycznego, wymiana głowicy samopłuczającej	Prowadzono postępowanie administracyjne w terminie do 22.03.2024 r.	warunkowo przydatna do spożycia - mangan	
Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Eugeniusz Obuchowski Potopy 14 16-406 Rukka Tartak	wodociąg Rukka-Tartak: Baranowo, Bondziński, Ejszeryzki, Felusz, Ignatowizna, Jałowo, Jasionowo, Kadaryzki, Krejwiany, Kupowo, Lądęgi, Michalówka, Olszanka, Polboniszce, Postawie, Poszeszupie, Poszeszupie Folwark, Potopy, Rowieje, Rukka Tartak, Sikorowizna, Smolnica, Trzciana, Wierzbiszki	470	2,226	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie-odmanganianie, dezynfekacja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	ogólna liczba mikroorganizmów 14 dni	plukanie sieci, dezynfekacja wody	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 31.07.2023 r.	przydatna do spożycia	
Rafał Bobrowski Zakład Budowlano inżynierski ul. Suwałki 27 16-413 Sypulski	wodociąg Kaleńki: Kaleńki, Klonoręć, Grauze Nowe, Wiatrołaza Druga, Adamowizna, Łowocice, Głęboki Rów, Deksznie, Polule, Dębno, Węgorzina, Białwinowo, Jasionowo, Żubryn oraz z gm. Suwałki: Bobrowska, Wiatrołaza Pierwsza	364	1,320	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie-odmanganianie, dezynfekacja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	

	wodociąg Podwojonec: Aleksandrówka, Andrejowo, Białobłota, Budzińsko, Jegliniec, Jezierki, Kociółki, Krzywółka, Kupowo Folwark, Majdan, Mikołajówka, Podwojonec, Postawek, Przejma Mała, Przejma Wysoka, Romaniki, Sadzawki, Wojonie, Wygorzel, Żyrzyn, Symonowina	165	0,896	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie- odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	mgętność, bezazo - 18 dni	plukanie sieci	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 06.03.2023 r.	przydatna do spożycia		
	wodociąg Szpyłki: Bieczół, Dębniak, Fornetka, Grauzie Stare, Lipniak, Lipowo, Olszanka, Pokomze, Przejma Wielka, Rybalina, Słokwina, Słobódka, Słury, Szpyłki, Wesołowo, Zaboryzki, Czerwanka	386	1,758	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia		
Spółdzielnia Mieszaniowa, Przebród Przebród 3 16-400 Suwałki	wodociąg Przebród: Przebród bliżej	32	0,105	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie- odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia		
WODNIK Wodociąg i Kanalizacja Marek Wrnak ul. Zacisze 7 16-400 Suwałki	wodociąg Dubowo: Dubowo Drugie, Podziałówek, Niemowina, Wałiczyski, Zielone Drugie, Zielone Kamedulskie	201	0,957	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie- odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia		
	wodociąg Nowa Wieś: Giełtewo, Lipniak, Nowa Wieś, Okuniowiec, Osinki	290	0,980	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie- odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia		
	wodociąg Ploczino: Gawrych Ruda, Ploczino Osiedle, Ploczino Tartak, Sobolewo, Krzywe, Mała Huta, Huta	295	2,552	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie- odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia		
	wodociąg Stary Folwark: Cimochowina, Leszczewek, Stary Folwark, Tartak, Leszczewo, Piertanie, Madgalenowo, Burdeniszki, Wigry, Czerwony Folwark	100	1,009	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie- odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia		
	wodociąg Turówka Stara: Biała Woda, Białe, Bród Mały, Bród Nowy, Bród Stary, Czarakowina, Dubowo Pierwsze, Korkliny, Kropiame Nowe, Kropiame Stare, Kukiła, Kulewo Folwark, Osovo, Potaszmie, Taciewo, Trzciانة, Turówka Nowa, Turówka Stara, Wygodnie, Zielone Królewskie, Żyliny, Korobiec oraz z gm. Bakarzycze: Aleksandrowo, Szuple, Stara Chmielówka, Poczimno, Podgórze	346	2,688	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie-odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia		
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej ul. Kokołowa 4 16-420 Raczki	wodociąg Podwysokie: Chodźki, Konecbród, Krukówek, Kurianki Drugie, Kurianki Pierwsze, Lipowo, Podwysokie, Rabbalina, Sidor, Stoki, Ziętlowo, Franciszkowo, Babinak, Żabyniek	311	1,508	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie- odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia		
	wodociąg Raczki: Dowspruda, Jankielówka, Jaski, Korytki, Moczyłty, Piasta, Raczki, Rudniki, Sucha Wieś, Szałaja, Słoboda, Witówka, Wronowo, Wysokie, Ziętkowo	539	3,648	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie- odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	mangan - 16 dni	Plukanie sieci	Nie prowadzono postępowania. Nowielkie przekroczenie - powdmory pobór nie wykazal przekroczeń	przydatna do spożycia		
	wodociąg Wierocichy: Bolesty, Lipówka, Ludwinowo, Małe Raczki, Szczoduchy, Wasilówka, Wierocichy	162	0,568	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia		
Urząd Gminy Wiąziny ul. Sokala 11 16-407 Wiąziny	wodociąg Wiąziny - Wiąziny: Wysokie, Maszutkinie, Makowaszczyna, Sokala, Sokala, Grybajna, Leszczewo, Okiny, Litmasuda, Antonio, Wiągry, Rogozajny Małe, Burniszki, Stankuny, Mauda, Kamionka, Marianka, Kłajpedka, Laszkowickie, Stara Harcza, Stołupianka, Wilkucie, Zielonowina, Gidowek, Dziadowek, Dzierwanaj, Jacmie, Jęgliszki, Kłajpeda, Ługole, Mierkono, Poplin, Rogozajny Wielkie, Solny, Sześciwólki oraz z gm. Rutka-Tartak: Kleszczówek, Polimonie, Smolniki, Jodźozory	507	2,005	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia		
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Sikorskiego 14 16-400 Suwałki	wodociąg Suwałki: Miasto Suwałki	7930	68,577	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, lampy UV, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia		
4 producent indywidualnego urzadzenia wodociagowego											
Spółdzielnia Mieszanowa "MLKPKOL" Oddział Zakład Produkcji Mieczarskiej w Suwałkach ul. Wójka Półskiego 110 c PPHU Laktopol Sp. z o.o. w Warszawie Zakład Produkcyjny nr 1 w Suwałkach ul. W. Półskiego 110 c	Indywidualne urządzenie wodociągowe Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpitalna 60 16-402 Suwałki	145		Indywidualne urządzenie wodociągowe Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	pacjenci szpitala	napowietrzanie, dezynfekcja wg potrzeb	brak	bakterie grupy coli - 12 dni (7+5)	dezynfekcja sieci wodociągowej	przewadzono dwa postępowania administracyjne: 1 zakończone z dniem 25.07.2023 r.; 2. zakończone z dniem 10.08.2023 r.	przydatna do spożycia
Spółdzielnia Mieczarska "MLKPKOL" Oddział Zakład Produkcji Mieczarskiej w Suwałkach ul. Wójka Półskiego 110 c	Indywidualne urządzenie wodociągowe PPHU Laktopol	730		Indywidualne urządzenie wodociągowe PPHU Laktopol	woda używana do produkcji i potrzeb bytowych pracowników	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
ANIMEX Foods Sp. z o.o. Oddział w Suwałkach ul. W. Półskiego 112 a	Indywidualne urządzenie wodociągowe Animex Foods	1586		Indywidualne urządzenie wodociągowe Animex Foods	woda używana do produkcji i potrzeb bytowych pracowników	napowietrzanie, odżelazianie z nieczyszczaniem wodno- powietrznym, dezynfekcja wg potrzeb	brak	żelazo - 15 dni	plukanie sieci	Nie prowadzono postępowania. Nowielkie przekroczenie - Powdmory pobór nie wykazal przekroczeń	przydatna do spożycia
powiat wysokomazowiecki											
8 producentów wody, 26 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia											
Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplej w Wysokim Mazowieckiem Sp. z o.o. ul. 1 Maja 6 18-200 Wysokie Mazowieckie	wodociąg Wysokie Mazowieckie: Wysokie Mazowieckie, Michałki	1945	9,181	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Jablonka Kościelna: Jablonka Kościelna, Jablonka Faszcz, Jablonka Sieroszczyce, Modusy Wielkie, Modusy Stawowca, Wólka Mała, Wólka Duża, Modusy Stok, Tybony Jezierzna, Tybony Mistrzale, Tybony Zochy, Tybony Trzcianka, Tybony Kamianka, Tybony Dzielwo, Tybony Wólka, Wierdnówek, Modusy Litwa, Świętek Nowiny, Świętek Wielki, Trzeciory, Grabowca Dzielna, Między, Wierdnówce Kolonia oraz w powiecie zambradowskim: Stary Skarżyn, Nowy Skarżyn, Zaręby Święteży, Brzajzewo Sierpuzaty	670	2,358	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Kalinowo Czosnowo: Kalinowo Czosnowo, Buczyno Mikosy, Brzdąski Gromki, Brok, Sokoly Jaźwiny, Golażce Paszcza, Osipy Nowe, Golażce Górki, Osipy Stare, Osipy Esperetowicza, Osipy Kolinowca, Osipy Wydziozry I, Osipy Wydziozry II, Osipy Zakrzewina, Zawrocie Nowiny, Mysłki Rzym, Brzdąski Falki, Brzdąski Brzezińskie, Brzdąski Markowczna, Brzdąski Stare, Brzdąski Tatary, Wroble, Kalinowo Soki, Kalinowo Nowe, Kalinowo Stare, Faszcz, Chojane Pawłowięta, Chojane Sierocięta, Chojane Stokowięta	980	3,142	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	amonowy jon - 9 dni	plukanie urządzeń użytkowniczych i sieci	nie prowadzono postępowania - administrator dostarczył jednocześnie dobry wynik	przydatna do spożycia		
	wodociąg Mazury: Mazury, Ruś Stara, Ruś Nowa, Bajny Biszewo, Jabłoni Uszytskie, Jabłoni Rykacze, Jabłoni Spaly, Jabłoni Markowięta, Jabłoni Zarszkie	178	0,654	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Piętki Grepski: Kąparki, Klukowo, Klukowo-Kolonia, Lubowicz-Kępy, Piętki-Basie, Piętki-Grepski, Piętki-Sienięgi, Piętki-Zębry, Sobolewo, Trojanowo, Trojanówek, Zabinniec, Turniewo Małe, Lurniewo Wielkie, Usza Mała, Usza Wielka	700	1,875	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Wyszynki Kościelne: Janki, Wiktorzyn, Kaliki, Koszty- Paszczkowięta, Koszty Smiętki, Lubowicz-Bysze, Lubowicz Wielki, Stare Koszty, Stare Warcele, Stare Zalesie, Wyszynki-Blonie, Wyszynki-Klukówek, Wyszynki Kościelne, Wyszynki-Nagórki, Wyszynki-Włosty, Wyszynki-Wojciechy, Wyszynki-Wypychy,Gródek, Malinowo, Kuczyn, Zębry Wielkie	500	2,084	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 18 dni	dezynfekcja i plukanie sieci	zakończono postępowanie administracyjne z dniem 04.05.2023 r.	przydatna do spożycia		
Gmina Czryew ul. Mazowiecka 34 18-220 Czryew	wodociąg Czryew: Czryew Osada, Czryew Chrapki, Czryew Stacja, Czryew Ruś Wieś, Czryew Złote Jabłko, Oldaki Miagna Brok oraz powiat Ostrow Mazowieckie: Żelazy Brokowo	649	2,525	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	

	wodociąg Rosochate Kościelne: Zarzęby Bimduki, Zalesie Stefanowa, Zarzęby Świętych, Godlewo Kolonia, Krzeczkowo Gromadzin, Krzeczkowo Świepłaki, Czyżew Szarki, Dmochy Glińki, Dmochy Radzionki, Rosochate Kościelne, Rosochate Nartheky, Dąbrowa Chendubiny, Dąbrowa Wiska, Dąbrowa Michałki, Dąbrowa Kity, Kaczyn Stary, Świeżek Strumiany, Zarzęby Skórki, Kaczyn Herbasy, Krzeczkowo Mianowskie, Zalesie Stare, Dmochy Wypychy, Zarzęby Góry Lesne, Dmochy Wochy, Dmochy Młoczy, Bielki Nowe, Bielki Stare oraz w powiecie zambrowskim: Zarzęby Krzutki, Zarzęby Kramki	833	2,674	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	miętność - 15 dni	plukanie sieci wodociągowej	zakończono postępowanie administracyjne z dniem 02.03.2023 r.	przydatna do spożycia
Gmina Kulesze Kościelne ul. Główna 6 18-208 Kulesze Kościelne	wodociąg Kulesze Kościelne: Kulesze Kościelne, Stara Litwa, Stare Wilno, Nowe Wilno, Kulesze Podlipne, Stare Nacisko, Winory Wiechy, Kulesze Podcawe, Chojane Bąki, Chojane Gorczany, Lesinowo Niedźwiedź, Nowe Grodzkie, Grodzkie Szczepanowięta, Chojane Piecki, Stare Grodzkie, Winory Wypychy, Winory Pażochy, Kulesze Litewka, Nacisko Dobki, Gólszce Mosteczko, Czarnowo Bisk, Gólszce Dąb, Tybory Uszyskie oraz w powiecie zambrowskim: Czarnowo Undy	766	2,302	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sokolach ul. Kolejowa 31 18-218 Sokoly	wodociąg Sokoly: Sokoly, Kruszewo Brodowo, Kruszewo Wypychy, Kruszewo Głogi, Truskolasy Olszyna, Truskolasy Wola, Truskolasy Niwisko, Truskolasy Lachy, Truskolasy Stare, Idłki Średnie, Idłki Wilno, Idłki Młynowski, Czajki	420	2,417	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Jerki: Jerki, Waniewo, Kowalewyszczyna, Kowalewyszczyna Folwark, Chomicze, Mojski, Wyręb	120	0,853	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Bruszewo-Bruszewo, Bruszewo Borkowizna, Jamiolki Kowale, Jamiolki Godziebie, Jamiolki Świątliki, Jamiolki Piotrowięta, Sypulki Gieremino	200	0,490	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	miętność, żelazo, mangan - 18 dni	plukanie filtrów, plukanie sieci wodociągowej	zakończono postępowanie administracyjne z dniem 04.10.2023 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Drągi: Drągi, Dworaki Szażki, Dworaki Pikary, Perki Wypychy, Perki Lachy, Perki Mazowize, Perki Karpie, Perki Bujenki, Perki Franki, Pęzy, Roszki Śączki, Roszki Lesina, Roszki Chrzczoney, Racibory Stare, Racibory Nowe, Rępcze, Noski Śmietne, Porosił Kępy, Krzywce, Roszki Zamarki, Jabłonowo Kępy, Jabłonowo Wypycha, Porosił Grzywy	510	1,500	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Kobylin Borszym ul. Główna 11 18-204 Kobylin Borszym	wodociąg Kobylin Borszym: Kobylin Borszym, Kobylin Łatki, Kobylin Pieniężki, Kobylin Cieszymy, Kobylin Pogorzałki, Kobylin Kruszewo, Kobylin Kuleszki, Młewo, Skory Barłkowięta, Skory Piotrowięta, Skory Bartwicz, Skory Pławowięta, Skory Tomkowięta, Skory Janowięta, Skory Wojciechowięta, Makowo, Zalesie Labędzko, Garbowo Nowe, Garbowo Stare, Garbowa Kolonia, Kurzymy, Franki Pnaki	450	1,539	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Sypulki Świętych: Sypulki, Świętych, Sypulki Szymany, Sypulki Boski, Kłoski Młynowięta, Kłoski Świątne, Męgi, Kierki, Winory Wandzi, Piszczaty Piotrowięta, Piszczaty Kończany	300	0,560	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Piszczolczy: Piszczolczy, Kutowo, Kutowo Kolonia, Franki Dąbrowa, Kropielnica Racibory, Kropielnica Gałki	250	0,600	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Stare Winory: Stare Winory, Winory Kuleze	89	0,250	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 6 dni	plukanie sieci wodociągowej	nie prowadzono postępowania - administrator dostarczył jednocześnie dobry wynik	przydatna do spożycia
Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Cechanowie ul. Podkaski 1 18-230 Cechanowice	wodociąg Cechanowice: Cechanowice, Cechanowczyk, Antonin, Bujenka, Gał, Dąbczyn, Koszorki, Kostuszyń-Kolonia, Kozarce, Kufaki, Małec, Nowodwory, Pobjary, Prądzyn, Radziszewo-Króle, Świerczy, Radziszewo-Sobiechowo, Skórzec, Winna Stara, Radziszewo Stare, Wójtkowo Stare, Trzaski, Tworkowice, Winna-Chroły, Winna-Podwójna, Winna-Wilki, Winna-Wypychy, Wójtkowice-Dady, Wójtkowice-Głina, Zadzobrze	980	6,979	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Radziszewo Świerżuch: Radziszewo Świerżuch, Czaje Bagno, Czaje Wólka, Lempięce, Kocze Piskuty, Kocze-Schaby, Kocze-Basze, Kobusy oraz w powiecie siedmiogórskim: Czaje, Małyszczyn	380	1,072	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 7 dni	plukanie sieci wodociągowej, wykonanie 2 nowych studni	Ogólna liczba mikroorganizmów: nie prowadzono postępowania - administrator dostarczył jednocześnie dobry wynik. PPMW w Biulimstoku: od 15.07.2022 r. prowadził postępowanie administracyjne dot. przyznania II odstępstwa w zakresie azotanów - zakończone w grudniu 2023 r.	przydatna do spożycia
Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie ul. Lipowej 1 18-210 Szepietowo	wodociąg Szepietowo: Szepietowo	313	2,339	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja lampą UV oraz podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Wojny Krupy: Wojny Krupy, Wojny Szuby Włociańskie, Wojny Szuby Słacheckie, Wojny Pietrasze, Wojny Wawrzyńce, Warele Nowe, Warele Filipowice, Wyliny Ruś, Wojny Pogorzół, Nowe Zalesie	370	1,068	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja lampą UV oraz podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	miętność, zapach - 14 dni, żelazo, mangan - 22 dni	plukanie urządzeń i sieci wodociągowej	1. miętność i zapach - nie prowadzono postępowania, dostarczono jednocześnie dobry wynik; 2. żelazo, mangan - zakończone postępowanie administracyjne z dniem 17.04.2023 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Dąbrówka Kościelna: Dąbrówka Kościelna, Wyszonki Posole, Pułazie Świerze, Pułazie Wójty, Wojny Piecki, Stawierze Podleśne, Stawierze Michałowięta, Moczyły Starostawowięta, Moczyły Jakubowięta, Symbory Andrzejowięta, Symbory Włedki, Symbory Jakubowięta, Jabłoni Kikolki, Jabłoni Samsony	337	1,081	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja lampą UV oraz podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Szepietowo Podleśne: Szepietowo Podleśne Stare, Nowe Szepietowo Żaki, Dąbrowa Moczyły, Dąbrowa Wilki, Dąbrowa Tworki, Dąbrowa Byłki, Wojny Izdebnik, Gieratki Nowe	516	1,297	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja lampą UV oraz podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	barwa - 16 dni	plukanie urządzeń i sieci wodociągowej	nie prowadzono postępowania - administrator dostarczył jednocześnie dobry wynik	przydatna do spożycia
	wodociąg Bryki: Włoszy Olszanka, Plewki, Kamień Stary, Kamień Nowy, Dąbrowa Dolgi, Dąbrowe Gępcze, Dąbrowa Zabłotne, Dąbrowa Kaszi, Dąbrowa Łazy, Bryki	317	1,079	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja lampą UV oraz podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Nowe Piekuty ul. Główna 8 18-212 Nowe Piekuty	wodociąg Nowe Piekuty: Stokowisko, Łopienie Śrełagi, Łopienie Zyski, Łopienie Jeże, Piekuty Urbany, Koboski, Słhody Przyrusy, Nowe Piekuty, Krasowo Słodmaki, Krasowo Wielkie, Krasowo Częstki, Koszki Noski, Słhody Barowe, Stare Zduży, Nowe Zduży, Nowe Rępnki, Lendowo Budy, Jódki, Hodyszewo	612	2,127	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Wierzbowizna: Jabłoni Dobki, Jabłoni Kościelna, Jabłoni Zambrowizna, Jabłoni Janowice, Jabłoni Piotrowce, Jabłoni Ślowno, Jabłoni Dąbrowa, Pruszancka Mała, Toczyno, Wierzbowizna, Krasowo Wólka, Koztry Litwa	398	1,234	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 12 dni	plukanie sieci wodociągowej	zakończono postępowanie administracyjne z dniem 06.12.2023 r.	przydatna do spożycia
3 producentów indywidualnych urządzeń wodociągowych									
Dom Pomocy Społecznej w Kozarach Kozarce 63 18-230 Cechanowice	indywidualne urządzenie wodociągowe Domu Pomocy Społecznej w Kozarach	17	0,12	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Spółdzielnia Mleczarska MLEKOWITA w Wysokim Mazowieckiem ul. Ludowa 122 18-200 Wysokie Mazowieckie	indywidualne urządzenie wodociągowe SM Mlekovita	4500	pracownicy	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
*Sokolów S.A. Oddział w Czyżewie ul. Żurlińska 48 18-220 Czyżew	indywidualne urządzenie wodociągowe ZM Czyżew	830	pracownicy	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	miętność- 6 dni	plukanie urządzeń i sieci wodociągowej	nie prowadzono postępowania - administrator dostarczył jednocześnie dobry wynik badania	przydatna do spożycia
powiat zambrowski									
7 producentów wody, 17 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia									
Zambrowskie Ciepłowni i Wodociągi Sp. z o.o. ul. Papieża J. P. II 5 18-300 Zambrow	wodociąg Zambrow: Zambrow, Krajewo-Korytki, Wądołki Borowe, Wądołki Bučki, Stare Wądołki, Długobród Pierwszy, Długobród Drugi, Wola Zambrowska, Wola Zambryczka	2666	23,204	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5 18-305 Zambrow	wodociąg Szumowo: Szumowo, Głębocz Wilki, Kacynki, Żabikowo Prywatne	168,03	1,297	odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Pęczratka: Pęczratka Półna, Ryski, Paproc Mała	152,33	0,550	odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mangan - 36 dni, ogólna liczba mikroorganizmów - 19 dni, bakterie grupy coli - 33 dni	plukanie sieci, kompleksowy przegląd instalacji, podłączonego instalacji dozowania chloru, do sieci wprowadzono wodę z innych wodociągów za pomocą "spinki"	1. postępowanie administracyjne dot. parametrów: jon amonowy, miętność (z 2022 r.), mangan - zakończone w dniu 15.02.2023 r. 2. postępowanie administracyjne (ogólna liczba mikroorganizmów, bakterie grupy coli) - zakończone w dniu 29.12.2023 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Łętowizna: Łętowizna (budynki mieszkalne od numeru 52 do 65, Nr 69, oraz od numeru 70 do 75)	21,26	0,210	odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

	wodociąg Paproć Duża: Paproć Duża, Paproć Mała (budynki mieszkalne o numerach 20, 25, od 27 do 30)	55,74	0,579	odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Srebrny Borek: Srebrny Borek, Krajewo-Łętowo, Ostródne, Srebrna (Jarzębka), Krajewo Budziny, Żabikowo Rządowe, Kalinowo, Srebrna, Łętowica	493,23	1,550	odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Wysosimerz: Wysosimerz Wielki, Radwany Zazare, Mrocziński Szyłęgi, Zaręby Jaruzay, Stryki	74,89	0,365	dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mangan - 289 dni	plukanie sieci	Postępowanie administracyjne zakończone w dniu 12.12.2023 r.	przydatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Młyńska 3 18-312 Rutki	wodociąg Rutki: Rutki Kossaki, Męzenn	127	1,540	odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Słazy Lipno: Czochanie Góra, Wybrany, Świętki Wiercico, Sławowo Łępiecnie, Słazy Mieszki, Słazy Łępiecnie, Słazy Lipno, Rutki Nowiny, Rutki Jarśki, Rutki Tartak Nowy, Pruski Wielkie, Olszewo Przyborowo, Walochy Motki, Modzle Górki, Mleczi, Kossaki Ostaki, Kossaki Nadbiełne, Kossaki Falki, Kolomyka, Kolomyka, Kalęczyz Walechy, Kalinówka Wielobory, Kalinówka Bystry, Kalinówka Basie, Gronostaje Puszcza, Górskie Pomilky Stok, Dobrochy, Dębniaki, Duchy Wielury, Jawory Klepacze, Nowe Zalesie, Nowe Zambrzyce, Ozarki Olszanka, Ozary Wielkie, Stare Zalesie, Stare Zambrzyce, Zambrzyce Jankowo, Zambrzyce Kapuszy, Zambrzyce Króle, Zambrzyce Plewki.	487	2,786	nappowietrzanie, jednostopniowa filtracja na filtrach podgrzewanych ciśnieniowych wypełnionych złożami mieszanymi. Stała dezynfekcja wody - lampy UV. Dezynfekcja chlorowa podchlorynem sodu przed podawaniem wody na zbiorniki wyrównawcze.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Urząd Gminy Kolałaki Kościelne ul. Kościelna 11 18-315 Kolałaki	wodociąg Kolałaki Kościelne: Kolałaki Kościelne, Czachy Kolałaki	107	0,580	odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Szczodrzychy: Szczodrzychy, Łętowo Dąb, Głodowo Dąb, Czarnowo Dąb, Sanie Dąb, Wróble Arciszewo, Rębiszewo Zegady, Gunie Ostrow, Czosaki Dąb, Cwikły Krajewo, Cwikły Rupię, Wierzbowo-Wiele, Nowe Wierzbowo, Grabówka	282	1,026	odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 14 dni, enterokoki - 2 dni	dezynfekcja ujęcia wody, plukanie złożeń filtracyjnych i rurociągów. Wymiana uszkodzonego odcinka rurociągu.	Prowadzono 2 postępowania: 1. Postępowanie administracyjne zakończone w dniu 25.09.2023 r.; 2. Postępowanie administracyjne zakończone w dniu 10.11.2023 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Zanie Leśnica: Podlaski Małe, Podlaski Duże, Zanie Leśnica, Krusze Lubnice, Wiśniówek Wertyce, Cholewy Kolomyja, Kossaki Borowe, Gosie Małe, Gosie Duże, Lubnice Krusze, Gardlin, Konopki Jabłorków, Kozki Jabłorków, Szelgi Leśnica, Pory Lipno, Lady-Borowe, Lady Polne, Szelgi Kolonia, Wiśniowie, Cieciorci	572	2,180	odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mętność, mangan, żelazo - 8 dni	odblokowanie przepływu powietrza oraz intensywne plukanie złożeń filtracyjnych	Postępowanie administracyjne zakończone w dniu 04.07.2023 r.	przydatna do spożycia
Spółdzielnia Mieszkaniowa „NAREW” Grądy Woniecko 16/11 18-312 Rutki	wodociąg Grądy Woniecko: Grądy Woniecko	104,53	0,777	odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mętność, ogólna liczba mikroorganizmów - 31 dni, bakterie grupy coli - 33 dni	uzupełnienie złoża filtrującego, plukanie sieci, plukanie studni i całej linii wodociągowej, chlorowanie	Prowadzono 2 postępowania: 1. Postępowanie administracyjne (ogólna liczba mikroorganizmów i mętność) zakończone w dniu 29.05.2023 r.; 2. Postępowanie administracyjne (bakterie gr. coli) zakończone w dniu 19.04.2023 r.	przydatna do spożycia
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o., ul. Mikołaja Kopernika 9A, 18-400 Łomża	wodociąg Czerwony Bór: Czerwony Bór, Bałcze Mokre	180,11	0,270	odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 2 dni	plukanie rozdzielczej sieci wodociągowej	Postępowanie administracyjne zakończone w dniu 31.05.2023 r.	przydatna do spożycia
Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 6 18-200 Wysokie Mazowieckie	wodociąg Przędziszko Mrocziński: Przędziszko-Mrocziński, Przędziszko Drogoszewo, Tarnowo Goski, Grochy Łętowica, Osowiec, Grochy Pogorzela, Chmiele Pogorzela, Sasiny, Dąbki-Łętowica, Boruty Goski, Goski Duże, Goski Pełki, Zaręby Grzymały, Zaręby-Kramki, Czartosy, Grzymały, Zagrody Łętowica, Nowy Borek	350	1,320	odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Poryte Jabłoki: Poryte Jabłoki, Paszary Gniewoty, Konopki Jabłoki, Stare Zakrzewo, Szedzie, Nagórki-Jabłoki, Klimasze, Stare Krajewo, Taboź, Nowe Zakrzewo, Zagrody Zakrzewo, Krajewo-Ćwikły, Krajewo-Borowe, Sędziup, Zbrzeszka	129	2,350	odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Łosie Dolegi: Łosie Dolegi, Rykacze, Nowy Łaskowiec, Stary Łaskowiec, Wdziękolki Pierwszy, Wdziękolki Drugi, Krajewo Białe.	164	0,546	odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
1 producent indywidualnego urządzenia wodociągowego									
Zakład Produkcji Mieczarskiej w Zambrowie ul. Polowa 8 SM "MLEKPOL" ul. Elewatorska 13 19-203 Grajewo	Indywidualne urządzenie wodociągowe ZPM "MLEKPOL" w Zambrowie	1443	na potrzeby produkcji	odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	