



Łomża, dnia 8 stycznia 2024 r.

**Burmistrz Nowogrodu,
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród**

HK.045.43.2024

**Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
na terenie gminy Nowogród za rok 2023.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm./, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm./ oraz w oparciu o § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. poz. 2294/

**dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie
gminy Nowogród za rok 2023.**

**1. Producentem wody jest Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41,
18-414 Nowogród eksploatujący wodociągi Nowogród i Sławiec.**

2. Informacje o wodociągach

Nazwa wodociągu	Nowogród dostarczający wodę do 6 miejscowości: Nowogród, Kupnina, Serwatki, Morgowniki, Ptaki, Baliki.
Wielkość produkcji m³/d	250 m ³ /d
Liczba ludności zaopatrywanej	2453
Sposób uzdatniania wody	Woda dla potrzeb wodociągu dostarczana jest bez uzdatniania. Dezynfekcję stosuje doraźnie w przypadku stwierdzenia przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.
Jakość wody stan na 31.12.2023 r	Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody ciągu roku wydano 6 ocen bieżących o przydatności wody do spożycia przez ludzi.
Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nie zgłoszono niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody.
Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów oraz prowadzone działania naprawcze przez właściciela wodociągu (w ciągu roku)	Nie stwierdzono przekroczeń Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody
Prowadzone postępowanie administracyjne	Nie prowadzono postępowania administracyjnego

Nazwa wodociągu	Sławiec dostarczający wodę do 10 miejscowości: Sławiec, Szablak, Grzymały, Grądy Nowogrodzkie, Sulimy, Dzierzgi, Chmielewo, Mątwnica, Jankowo Młodzianowo, Jankowo Skarbowo
Wielkość produkcji m³/d	458 m ³ /d
Liczba ludności zaopatrywanej	2121
Sposób uzdatniania wody	Woda dla potrzeb wodociągu poddawana jest procesowi uzdatniania poprzez odżelazianie i odmanganianie. Dezynfekcję stosuje się w przypadku stwierdzenia przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.
Jakość wody stan na 31.12.2023 r.	Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody ciągu roku wydano 6 ocen bieżących o przydatności wody do spożycia przez ludzi.
Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nie zgłoszono niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody.
Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów oraz prowadzone działania naprawcze przez właściciela wodociągu (w ciągu roku)	Nie stwierdzono przekroczeń Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody .
Prowadzone postępowanie administracyjne	Nie prowadzono postępowania administracyjnego

Szacując ryzyko zdrowotne konsumentów wody bierze się pod uwagę przede wszystkim występowanie w niej czynników potencjalnie niebezpiecznych bądź szkodliwych dla zdrowia, czas trwania przekroczenia dopuszczalnych norm, poziom stężeń mogących wywoływać negatywne zmiany w stanie zdrowia konsumentów oraz wielkość populacji narażonej na te czynniki. Prawdopodobieństwo wystąpienia skutków zdrowotnych wywołanych danym zagrożeniem zależy od predyspozycji osobniczych poszczególnych konsumentów wody.

W roku 2023 na obszarze gminy Nowogród wartości badanych parametrów nie przekraczały poziomów, dla których obserwowane byłyby jakiegokolwiek niepożądane skutki zdrowotne.

Reasumując, jakość wody do spożycia przez ludzi w 2023 r. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. poz. 2294/.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łomży**

dr n. med. Przemysław Gosk

/dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród;
2. a/a HK.