

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim z dnia 07.03.2022r.


dot. wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego
zaopatrzenia ludzi w wodę w m. Sobowidz z ujęciem przy ul. Leśnej,
gm. Trąbki Wielkie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim informuje, iż została wydana decyzja stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi znak HK.9022.5.52.2022.MS.1 z dnia 07.03.2022r. dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Sobowidz z ujęciem przy ul. Leśnej, gm. Trąbki Wielkie zaopatrującego miejscowość: Sobowidz (ul. Leśna, ul. Księdza Wdowiaka, ul. Bukowa, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Spacerowa, ul. Tadeusza Kościuszki numery od 1 do 28)

z powodu stwierdzonej ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy coli w punkcie zgodności: 30 jtk/100ml (wartość dopuszczalna 0jtk/100ml)

Informuje się mieszkańców:

- Woda z kranu nie nadaje się do picia
- Woda z kranu nie może być używana do higieny osobistej (mycia zębów, kąpieli itp.)
- Woda może być używana wyłącznie do celów porządkowych (splukiwanie toalet, mycie podłóg, itp.)



- Zgodnie z informacją uzyskaną od zarządcy wodociągu trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
- Zobligowano zarządcę wodociągu do niezwłocznego uruchomienia awaryjnego zaopatrzenia w wodę mieszkańców zaopatrywanych z w/w ujęcia wody.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu