



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

**Powiatowa Stacja Sanitarno-  
Epidemiologiczna w Tarnobrzegu,  
ul.1 Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg**

Tarnobrzeg, dnia 13.09.2023 r.

## **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

Dotyczy postępowania pn: „Wykonanie robót remontowych w budynku PSSE w Tarnobrzegu – II procedura

### **Znak sprawy PSZP.272.5.2.2023**

Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnobrzegu - informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie 1**

Proszę o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

#### **Odpowiedź:**

wyznaczenia terminu wizji lokalnej Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Tarnobrzegu proponuje 13.09.2023 r. godz. 13:00 lub 14.09.2023 r. w godz. od 10:00 do godz. 12:00.

### **Pytanie 2**

Proszę o podanie parametrów technicznych opraw oświetleniowych ( wymiary, moc, ilość lumenów, barwę światła) czy instalacja telewizji dozorowej ma być wymieniona na nową? Jeśli tak to proszę o orientacyjne podanie metrów nowej instalacji

#### **Odpowiedź:**

- parametry techniczne opraw oświetleniowych : panel LED wymiary 595 mm X 595 mm X 9 mm, Moc 7 W, światło – barwa naturalna, 5200 Lumenów,
- instalacja telewizji dozorowej nie będzie wymieniana na nową.