



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

ul. Grunwaldzka 3
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Sekretariat – tel: 56 474 26 92; fax: 56 49 11 408
Dyrektor - tel: 56 474 44 90
e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.gov.pl

Komunikat nr 1 z 01.08.2024 r.


w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Lokalnym Stowarzyszenia Prywatnych Właścicieli Domków Wypoczynkowych Usytuowanych nad Jeziorem Wielkie Partęczyny k/Tereszewa zaopatrującym w wodę do spożycia mieszkańców prywatnych domków.

W związku ze stwierdzeniem w badanej próbce wody pobranej z lokalnej sieci wodociągowej przekroczenia wartości parametrycznej mętności, barwy, żelaza i manganu

Woda w wodociągu lokalnym Stowarzyszenia Prywatnych Właścicieli Domków Wypoczynkowych Usytuowanych nad Jeziorem Wielkie Partęczyny k/Tereszewa jest warunkowo przydatna do spożycia.

Powyższe przekroczenie nie stwarza istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów, może jednak pogarszać smak i wygląd wody.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim
Ewa Pielak
epidemiolog