

**Stanowisko w zakresie stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) w odniesieniu do obiektu wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej.**

W związku z zapytaniami w kwestii wymogów dotyczących zapewnienia wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz doprowadzenia drogi pożarowej do obiektu wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej (wzgl. „farmy fotowoltaicznej”), wyjaśnia się, co następuje.

Rodzaje obiektów budowlanych, dla których jest wymagane zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru określają przepisy § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030), zwanego dalej „*rozporządzeniem MSWiA*”. Do obiektów tych nie zalicza się wolnostojących instalacji fotowoltaicznych (wzgl. „farm fotowoltaicznych”), gdyż biorąc pod uwagę ich przeznaczenie i sposób użytkowania (wytworzenie energii elektrycznej), nie stanowią one obiektów budowlanych służących do celów produkcyjnych i magazynowych w rozumieniu stosowanym w przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Przedmiotowe obiekty nie wymagają również doprowadzenia drogi pożarowej, gdyż zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia MSWiA jest ona wymagana do określonych w tym przepisie rodzajów budynków oraz obiektów budowlanych innych niż budynki, przeznaczonych do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w których przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób.

Natomiast niezależnie od wymagań wynikających z rozporządzenia MSWiA należy mieć na względzie, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., dotyczących m.in. bezpieczeństwa pożarowego (z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa ekip ratowniczych).