



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W STRZELCACH OPOLSKICH

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie

sekr. tel. 77 44 00 313, fax 77 44 00 323

e-mail: sekretariat.psse.strzelceop@sanepid.gov.pl

(k.dz. 152)

HK.90820.17.17.2022.MM-W

Strzelce Opolskie, 16 lutego 2023 r.

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY
przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

**pochodzącej z wodociągu publicznego Czarnocin
za rok 2022.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. - Dz.U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. - Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.), oraz § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
pochodzącej z wodociągu publicznego Czarnocin.**

Okresowa ocena jakości wody sporządzona została na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, ul. Kościuszki 5.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). Badania próbek wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2022 r. i obejmowały oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Ponadto w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych w wodzie zarządca wodociągu zlecił badanie wody pod kątem obecności trytu i izotopów promieniotwórczych radu. Na podstawie uzyskanych wyników oraz wymagań radiologicznych określonych w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) następane badanie w/w substancji promieniotwórczych należy wykonać do 16.08.2027 r.

Wodociąg publiczny Czarnocin obejmuje swoim zasięgiem miejscowość Czarnocin. Wodociąg publiczny Czarnocin jest połączony z wodociągiem publicznym Lichynia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich
Katarzyna Kanoza
mgr Katarzyna Kanoza

Otrzymują:

1. Burmistrz Leśnicy
ul. 1-go Maja 9
47-150 Leśnica

2. A/a.

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Kościuszki 5
47-150 Leśnica

WYSŁANO

2023-02-16

podpis.....

Sporządziła:
Małwina Majewska-Woźniak
Oddział Higieny Komunalnej