



Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy

z dnia 21 lutego 2020 r.


w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego Kopojno zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Kopojno, Chruściki, Skokum, Kopojno Parcele, Oleśnica

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy informuje, że w wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych jakości wody z wodociągu publicznego Kopojno stwierdzono ponadnormatywne zawartości chloroformu.

Jednocześnie PPIS informuje, że obecność tego związku w wodzie wodociągowej w zwiększonych ilościach nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia podczas konsumpcji wody przez krótki okres czasu. Aktualnie trwają działania prowadzone przez producenta wody, mające na celu dostosowanie jakości wody do obowiązujących wymagań.

Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupcy
lek. med. Zygmunt Jasiński
Dokument został podpisany, **elektronicznie**

podpisem kwalifikowanym