

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie przekazuje informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzoną w oparciu o sprawozdania z badań prób wody pobranych z wodociągów z terenu powiatu kutnowskiego w ramach prowadzonego monitoringu w miesiącu

**Grudniu 2024 r.**

Ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi posiadają następujące urządzenia wodne:

- **Wodociąg publiczny w Anielin – Pomarzany**
- **Wodociąg publiczny w Babach**
- **Wodociąg publiczny w Grochowie**
- **Wodociąg publiczny w Imielnie**
- **Wodociąg publiczny w Klonowcu Starym**
- **Wodociąg publiczny w Kurowie**
- **Wodociąg publiczny w Krzyżanowie**
- **Wodociąg publiczny w Kutnie – „Graniczna”**
- **Wodociąg publiczny w Kutnie – „Metalowa”**
- **Wodociąg publiczny w Oporowie**
- **Wodociąg publiczny w Ostrowach**
- **Wodociąg publiczny w Strzegocinie**
- **Wodociąg publiczny w Żurawieńcu**
- **Wodociąg publiczny w Żychlinie**
- **Wodociąg zakładowy Animex K1 - Kutno, ul. Intermodalna 8**
- **Wodociąg zakładowy Animex K4 - Kutno, ul. Wschodnia 21**

Decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia:

- **Wodociąg publiczny w Strzegocinie**

Decyzja o warunkowej przydatności wody związana była z przekroczeniem dopuszczalnej wartości stężenia manganu w ilości 236 µg/l (wartość dopuszczalna 50 µg/l). Jakość wody nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia ludzi, mimo iż mogła stwarzać problemy z jej akceptowalnością. Działania naprawcze podjęte przez producenta wody przyniosły zamierzony skutek w postaci poprawy jakości wody. W dniu 24.12.2024 r. wydano ocenę jakości wody stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Decyzji o nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi nie wydawano.