



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

• tel.: 29 717 13 00

• sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31,  
06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki, dnia 24.06.2024 r.

HKN.9027.1.66.2024.AŚO

**Wójt Gminy Sypniewo**  
**ul. Ostrołęcka 27**  
**06-230 Różan**

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 757),
- § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

oraz na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej sprawowanej przez Gminę Sypniewo NR SB/73352/06/2024 z dnia 24.06.2024 r. sporządzonego przez SGS Polska Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z punktu poboru: **SUW Sypniewo – wyjście na sieć Sypniewo** wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim**  
**stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z urzędzenia wodociągowego**  
**o produkcji 100 - 1000 m<sup>3</sup>/d Sypniewo**

**Uzasadnienie**

Na podstawie sprawozdania z badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej sprawowanej przez Gminę Sypniewo NR SB/73352/06/2024 z dnia 24.06.2024 r. sporządzonego przez SGS Polska Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z punktu poboru: **SUW Sypniewo – wyjście na sieć Sypniewo** w zakresie parametrów monitoringu grupy „A” i „B” stwierdzono, że woda spełnia warunkowo wymagania określone w załączniku nr 1 C Tabela 1 poz. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294). W wodzie stwierdzono przekroczenia następującego parametru: **liczba bakterii grupy coli - wynik badania 5 jtk/100ml; próbka wody pobrana 21.06.2024 r. Najwyższa dopuszczalna wartość 0.** Woda nadaje się do spożycia wyłącznie po przegotowaniu.

**Otrzymuje:**

1. Adresat,
2. a/a.

**Do wiadomości:**

1. Sekcja HŻŻ w/m.

Sporządziła: Agnieszka Świercz-Olszewska  
Tel. 29 7171300 wew. 34/ 887437789