



Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o.

ul. Bolesława Chrobrego 44
68 -100 ŻAGAŃ

tel. (068) 377 39 75; fax (068) 368 18 40
NIP 924-17-47-076

Konto Nr: PEKAO SA O/Żagań 76124068561111000054027019

KRS nr 0000132641 - Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego 86 593 000 zł

L.dz. ŻWiK/DT/MszZ/ 320 /2024

Żagań, dn. 06 marca 2024



Nadleśnictwo Szprotawa
ul. Henrykowska 1A
67-300 Szprotawa

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD.- KAN.

Stosownie do art. 19 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747, ze zmianami) oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Rozdział V), Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Żaganiu na wniosek:

Nadleśnictwa Szprotawa z siedzibą przy ul. Henrykowskiej 1A, 67-300 Szprotawa
w sprawie ustalenia warunków przyłączeniowych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla:

projektowanego budynku kancelarii podwójnej leśnictwa Jelenin na działce nr 716 i 781
w Jeleninie

ustala następujące warunki przyłączenia:

A. WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY WODY

1. Dostawa wody do projektowanego budynku odbywać się będzie z sieci wodociągowej w110 zlokalizowanej na działce nr 355 w Jeleninie, ciśnienie w sieci wodociągowej wynosi: 0.5-3.5 bar. Należy zaprojektować przyłącze wodociągowe od sieci do budynku.
W celu wykonania przyłącza, koniecznym jest uzyskanie zgody właściciela działki o nr ewid 355 w Jeleninie na:
 - lokalizację przewodów wodociągowych na terenie działki o nr ewid. 355 w Jeleninie, na cele świadczenia usługi dostawy wody;
 - nieodpłatne korzystanie przez ŻWiK Sp z o.o. w Żaganiu z przewodu wodociągowego oraz terenu działki o nr ewid. 355 w Jeleninie, na cele świadczenia usługi dostawy wody.
2. **Wpięcie do sieci wodociągowej (montaż nawiertki lub trójnika) na koszt własny, wykonuje ŻWiK Sp. z o.o. w Żaganiu. Do obowiązków Inwestora należy wykonanie i zabezpieczenie wykopu, w celu wykonania wcinki. Włączenie zaprojektować w odległości min 1,5 m od połączenia sieci z inną armaturą (hydrant, zasuwa, trójnik);**
3. Wodomierz, należy lokalizować w wydzielonym pomieszczeniu technicznym budynku, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych, umożliwiającym łatwy odczyt oraz wymianę wodomierza lub studni wodomierzowej na granicy działki. Wodomierz w budynku, należy lokalizować **bezpośrednio za ścianą zewnętrzną, w miejscu wprowadzenia przyłącza wodociągowego do budynku. Miejscem montażu wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (podlicznika ogrodowego), jest odcinek instalacji wewnętrznej za zestawem wodomierza głównego. Podlicznik lokalizować w odległości nie większej niż 1m od wodomierza głównego.**
Studnia wodomierzowa musi być zabezpieczona przed napływem wód gruntowych i opadowych oraz mieć zagłębienie w dnie do odpompowania wody. Minimalne rozmiary studzienki wodomierzowej z kręgów betonowych – Ø1200mm, prostokątnej – 1200mm x 1000mm. Studzienkę należy wyposażać w stopnie włazowe. W pomieszczeniu technicznym lub studni wodomierzowej zostanie zamontowany wodomierz główny klasy „C”. Wysokość usytuowania wodomierza od dna studni wodomierzowej i posadzki w budynku 0,5-1m. Szczegółowy sposób zabudowy zestawów wodomierzowych określa norma **PN-B-10720**.

Biurow Obsługi Klienta ul. Przyjaciół Żołnierza 21

tel/fax (068) 477 78 88

Rozliczenia odbiorców 477 7883
Uzgodnienia sald księgowych 477 7886
Warunki techniczne przyłączenia 477 7881
Zgłaszanie awarii po 15⁰⁰ 477 7884

e-mail: bok@zwik.zagan.pl

www.zwik.zagan.pl

M

4. W celu zabezpieczenia wody w sieci wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem, należy za zestawem wodomierzowym, na instalacji wewnętrznej, zaprojektować zawór antyskażeniowy zgodnie z normą PN-B-706/Az1.
5. Sieci wodociągowe zaprojektować w ulicach istniejących lub projektowanych, zapewniając dojazd do przewodu, zagłębienie sieci zgodnie z PN-81/B-03020, - min 1.2m, płytsze ułożenie przewodu wymaga zabezpieczenia przed zamarzaniem odpowiednią izolacją oraz możliwością uszkodzenia od obciążeń zewnętrznych.
Zalecana głębokość ułożenia osi przewodu 1,5m.
6. Wykopy otwarte dla przewodów sieci wodociągowych wykonać zgodnie z normą PN-B-10736.
7. Przewody wodociągowe oraz armaturę projektować na minimalne ciśnienie nominalne 1MPa.
8. Zaleca się montaż zaworów bezpieczeństwa na instalacji wewnętrznej (za zestawem wodomierzowym).
9. Wymagania techniczno materiałowe:

Zasuwy:

- ciśnienie nominalne minimalne PN 10,
- miękko uszczelniający klin wykonany z żeliwa min. GGG-40 pokryty gumą EPDM,
- korpus i pokrywa wykonane z żeliwa min. GGG-40,
- wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym (wrzeciono powinno posiadać niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko,
- przełot zasuwy prosty bez gniazda,
- pełny przepływ nominalny,
- potrójne uszczelnienie trzpienia, ringi z gumy NBR,
- możliwość wykonania uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem,

Skrzynki do zasuw - korpus HDPE (dla terenów zielonych i chodnika), żel. (dla pasów jezdnych),

Obudowy teleskopowe do zasuw - wrzeciono - stal ocynkowana, rura osłonowa - HDPE, kołpak - żeliwo GG-25,

Hydranty podziemne - ciśnienie nominalne min PN 10, połączenie kołnierzone, korpus dolny, korpus górny, grzyb, pokrywa, kaptur – żeliwo szare GG-25, trzpień – stal nierdzewna, nakrętka trzpienia – mosiądz lub brąz, uszczelki - guma EPDM, ochrona antykorozyjna - malowanie farbą epoksydową o gr. warstwy min. 200 µm,

Hydranty nadziemne (zalecane) - zabezpieczone w przypadku złamania, podwójne zamknięcie, pozostałe parametry jak wyżej.

Zalecany materiał rur do zastosowania w systemie sieci i przyłączy wodociągowych : **PE 100 – SDR 17**

Stosowane średnice przewodów wodociągowych z PE (mm) : 32,40,50,63,90,110,160,225,315.

B. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ŚCIEKÓW BYTOWYCH I KOMUNALNYCH

Nie posiadamy technicznych możliwości świadczenia usług w zakresie odbioru ścieków z przedmiotowej działki.

C. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH

WYMOGI OGÓLNE:

1. W oparciu o niniejsze warunki przyłączenia należy opracować projekt budowlano-wykonawczy z wykorzystaniem mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych w skali (min.) 1:500 na bazie planu zagospodarowania terenu. Do projektu należy dołączyć mapę władania terenów, przez które przebiegać będzie inwestycja i stosowne zgody ich właścicieli. Projekt powinien być opracowany przez biuro projektowe lub osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. **Projekt w 2 egzemplarzach przedłożyć do uzgodnienia w ŻWiK Żagań.**
2. **Zabrania się wykonywania wszelkich robót na sieci wodociągowej będącej własnością ŻWiK Żagań.**
3. Przyłącza wykonuje ŻWiK Żagań na pisemny wniosek inwestora lub wykonawca posiadający wymagane uprawnienia określone w odrębnych przepisach - po uzyskaniu pisemnej zgody ŻWiK Żagań (druk zgłoszenia w załączeniu); powiadomienia należy dokonać na 7 dni przed planowanym terminem wykonania.
4. Przed zasypaniem należy przeprowadzić próbę ciśnieniową przyłącza wodociągowego oraz próbę szczelności przyłącza kanalizacyjnego w obecności pracownika ŻWiK Żagań (co jest warunkiem wykonania odbioru technicznego przyłącza). Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 – **geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakryciem.**
5. W pasach eksploatacyjnych sieci i przyłączy wod-kan zabrania się lokalizacji budowli i trwałych nasadzeń.
6. Jeżeli projekt budowlano-wykonawczy nie podaje szczegółowych rozwiązań materiałowych, a tylko wytyczne zgodnie z wymogami określonymi w warunkach przyłączenia, zobowiązuje się wykonawcę przed rozpoczęciem robót do dokonania uzgodnień materiałowych w „ŻWiK” (rury, armatura, itd.) w zakresie przewidzianych do zastosowania produktów.

Niniejsze warunki techniczne i ogólne tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wydania.

Unieważnia się warunki wydane przed datą niniejszego pisma.

Inwestor, który bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych lub odprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze grzywny (art. 28, ust. 1, 4 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747, ze zmianami).

Z poważaniem:


Prezes Zarządu
Cyprian Maszlong

Załączniki:

1. Zlecenie wykonania usługi odbioru technicznego;
2. 1 egz. mapy;
3. Wzór oświadczenia;
4. Klauzula informacyjna.



Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o. o.

ul. Bolesława Chrobrego 44

tel.: (068) 4777888; fax: (068) 4777888

68 -100 ŻAGAŃ

NIP 924-17-47-076

Konto Nr: PEKAO SA O/Żagań 7612406856111000054027019

KRS nr 0000132641 - Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego 81 004 000 zł

.....
Imię i nazwisko (nazwa firmy)

Żagań, dnia

.....
Adres zamieszkania (siedziba)

.....
Numer telefonu

Żagańskie Wodociągi

i Kanalizacje Sp. z o.o.

ul. Bolesława Chrobrego 44

68-100 Żagań

.....
NIP

ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI

Odbiór techniczny odcinka wodociągowego i/lub kanalizacyjnego*

Zlecam odbiór odcinka przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz zamontowanie nawiertki na istniejącej sieci wodociągowej do istniejącego/projektowanego* obiektu budowlanego (zgodnie z wydanym uzgodnieniem technicznym nr z dnia.....) zlokalizowanego przy ul. w

Odcinek wodociągowy i/lub kanalizacyjny* będzie/jest przygotowany do odbioru technicznego w dniu

.....
czytelny podpis wnioskodawcy (imię i nazwisko)

* niepotrzebne skreślić

W związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016r.), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Żagańskie Wodociągi Kanalizacje Sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu
2. Pani/Pana dane zbierane są w celu realizowania przez ŻWiK zadań w związku ze złożonymi wnioskami.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wypełnienia w stosunku do Państwa powierzonego zadania.
4. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia, prawo do przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z inspektorem ochrony danych: iod@bhpex.pl
5. Pełna wersja klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie Spółki w zakładce „Ochrona Danych Osobowych” oraz w siedzibie spółki u pracownika zajmującego się obsługą niniejszego wniosku.

.....
data i czytelny podpis (imię i nazwisko)

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

1. Prawdliwość wykonania przewodów wodociągowych i/lub kanalizacyjnych*
zgodnie/nie zgodnie* z warunkami technicznymi

2. Średnica, materiał przewodów:

- przyłącze wodociągowe –

- nawierarka

- studnia wodomierzowa

- zasuwa

-

-

-

- przyłącze kanalizacyjne –

- studnia kanalizacyjna

- przepompownia

-

-

-

3. Adnotacje dotyczące wykonania przyłączy:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

* niepotrzebne skreślić

.....
(Podpis wykonawcy/inwestora)

.....
(Podpis pracownika ŻWiK Sp. z o.o.)

.....
.....
.....
tel.....

....., dn.

ŻWIK Sp. z o.o. w Żaganiu
ul. Przyjaciół Żołnierza 21
68-100 Żagań

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/podpisany* legitymująca/legitymujący* się dowodem osobistym
seria..... nrwydanym przez.....
oświadczam, że wyrażam zgodę na:

- włączenie do rurociągu wodociągowego* i kanalizacyjnego* zlokalizowanego na działki
o nr ewid. przy ul.
w;
- lokalizację przewodów wodociągowych* i kanalizacyjnych* na terenie działki
o nr ewid. przy ul.
w, na cele świadczenia usługi dostawy wody* i odbioru
ścieków*.
- nieodpłatne korzystanie przez ŻWiK Sp z o.o. w Żaganiu z przewodu wodociągowego*,
kanalizacyjnego* oraz terenu działki o nr ewid.
przy ul. w, na
cele świadczenia usługi dostawy wody* i odbioru ścieków*.

.....

(podpis)

*- niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych są Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., 68-100 Żagań, ul. Bolesława Chrobrego 44.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 68 411 40 00.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów:
 - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w ramach wyrażonej zgody na przetwarzanie numeru telefonu lub adresu e-mail,
 - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy,
 - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 - art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz
 - Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2018 poz. 1152), Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 2017 poz. 833),
w celu rozpatrzenia skargi bądź wniosku w związku z realizacją usług na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczy.
6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
Uwaga:
 - prawo do przeniesienia danych stosuje się gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 - prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji zadań realizowanych przez Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne. w pozostałym zakresie fakultatywne.

możliwości rozpatrzenia skargi bądź wniosku związanego z realizacją usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.