



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KRAPKOWICACH

ul. Ks. Koziółka 30 , 47-303 Krapkowice
sekr. tel. (77) 4466740 , fax (77) 4466741
e-mail: sekretariat.psse.krapkowice@sanepid.gov.pl
<http://www.gov.pl/web/psse-krapkowice>

KOMUNIKAT nr 5/2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

podawanej z wodociągu **GOGOLIN**

zaopatrującego część miejscowości Gogolin t.j.: ul. Dębową od numeru 19, ul. Ligonía od numeru 43, ul. Powstańców, ul. Spacerową, ul. Spokojną, ul. Dzierżonia i ul. Akacją

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach, po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przedstawionych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., stwierdził że woda spełnia wymagania sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) i **jest przydatna do spożycia.**

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Czasowo do sieci wodociągowej podawany jest środek dezynfekcyjny, tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l, co może spowodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody, ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach
Zastępcy Kierownika
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach

mgr inż. Tamara Majewska