



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Okrzei 49

Sekretariat/Centrała: tel. 44 631-31-08, 44 631-31-18, fax: 44 631-32-84

www.gov.pl/web/psse-belchatow

e-mail: sekretariat.psse.belchatow@sanepid.gov.pl

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie

z dnia 09.03.2023r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Baru i Stacji Paliw w Klukach


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 07.03.2023r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Baru i Stacji Paliw w Klukach stwierdzono obecność bakterii grupy coli:

- Stacja Paliw – kran w kuchni w barze - 32 jtk/100 ml,

Woda nieprzydatna do spożycia.

Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Powyższy komunikat należy przekazać konsumentom wody

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie.

UWAGA! Nie należy spożywać wody ze źródeł nie przebadanych !

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BEŁCHATOWIE
Marczak
Katarzyna Marczałk