



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KRAPKOWICACH

ul. Ks. Koziółka 30 , 47-303 Krapkowice
sekr. tel. (77) 4466740 , fax (77) 4466741
e-mail: sekretariat.psse.krapkowice@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-krapkowice>

HK.90820.8.2.2024.JB

Krapkowice, dnia
12.02.2024

Ocena jakości wody wodociągu sieciowego Nowy Bud za 2023 rok.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338 ze zm.) w związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez Urząd Miejski w Strzeleczkach, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki w wodociągu publicznym NOWY BUD

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza, że jakość wody w 2023r. spełniała wymagania sanitarne określone w cytowanym powyżej rozporządzeniu i była przydatna do spożycia przez ludzi.

Wodociąg stanowi zaopatrzenie w wodę pitną dla miejscowości: Strzeleczki, Dobra, Nowy Bud, Komorniki, Nowy Młyn, Łowkowice, Pisarzowice, Buława, Kujawy, Zielina, Ścigów, Kopalina, Raclawiczki, Wawrzyńcowice, Moszna, Urszulanowice, Dziedzice, Smolarnia, Serwitut.

Ujmuje wodę z dwóch studni – o nr 1a i 2b, która tłoczona jest do stacji wodociągowej, gdzie poddawana jest procesom uzdatniania (napowietrzanie wody, koagulacja kontaktowa celem destabilizacji układów koloidalnych powodujących mętność, odżelazianie, odmanganianie) a następnie po uzdatnieniu podawana jest do sieci.

Dezynfekcja wody przy użyciu podchlorynu sodu prowadzona jest wg zaleceń lub w razie wystąpienia awarii.

Wodociąg zaopatruje w wodę \approx 7200 mieszkańców. Produkcja wody na dobę wynosi \approx 780 m³ wody.

Badania jakości wody były prowadzone regularnie przez cały rok i wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na rok 2023 i uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krapkowicach. Sprawozdania z badań przekazywane były w terminach określonych w ww rozporządzeniu.

W roku 2023 nie zgłoszono niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody w strefie zaopatrzenia wodociągu Nowy Bud.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w 2023 r. nie prowadził żadnego postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody w strefie zaopatrzenia wodociągu Nowy Bud.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krapkowicach
Barełkowska
mgr inż. Dorota Barełkowska

Otrzymują:

1. Burmistrz Strzeleczek, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki

Do wiadomości:

2. a/a HK

Wykonawca: Joanna Bukala, tel.77 4466749

WYŚLANO

data
podpis..... 12.02.2024