



10 MAR. 2022

Słupsk, dnia

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.35.2022

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 82.HK.2022

z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Ustka, zaopatrującego miejscowość: Ustkę.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Wodociąg Ustka Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ustka w roku 2021,

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ustka, zaopatrującego miejscowość: Ustka.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu – Wodociąg Ustka Sp. z o.o. pobrały 21 próbek wody z punktów zgodności - z kontrolnych punktów zlokalizowanych na sieci wodociągowej. W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku pobrał 2 próbki wody z punktów zgodności - z kontrolnych punktów zlokalizowanych na miejskiej sieci wodociągowej.

W okresie od 19.10.2021 r. do 26.10.2021 r. oraz od 08.12.2021 r. do 16.12.2021 r. woda z ww. urzędnia wodociągowego nie spełniała obowiązujących norm w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Zarządca podjął działania naprawcze oraz przedstawił sprawozdania z badań potwierdzające ich skuteczność.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ustka, zaopatrującego miejscowość Ustka spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku

z up. *Henryka Kisiel*

Henryk Kisiel
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Ustka, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, bom1@um.ustka.pl

Do wiadomości:

1. Wodociąg Ustka Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka, biuro@wodociagi.ustka.pl
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55

e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, https://www.gov.pl/web/psse-slupsk