



Zn. spr.: SA.270.2.1.2022

## Strona internetowa BIP Zamawiającego

*Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa drogi leśnej stanowiącej dojazd pożarowy nr 20 oraz budowa drogi leśnej stanowiącej dojazd pożarowy nr 14 na terenie leśnictwa Grabiny”*

### **Treść zapytania oraz wyjaśnienie dotyczące specyfikacji warunków zamówienia**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Nadleśnictwo Opoczno przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniem.

#### **Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę kruszywa 4-31,5 na 0/31,5? W projekcie zamieszczono iż górna warstwa to 0/31,5 natomiast w przedmiarze jest wykazane kruszywo 4-31,5.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany kruszywa.

Z poważaniem

mgr inż. Dawid Kosylak

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Opoczno

/podpisano elektronicznie/