

**PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA NOWEGO OBIEKTU DO CENTRUM
ODBIORCZEGO ALARMÓW POŻAROWYCH w KP PSP w Bytowie**

1. Abonent (osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za organizację systemu sygnalizacji pożarowej systemu transmisji alarmu pożarowego w obiekcie) składa pisemny wniosek do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie o określenie warunków przyłączenia obiektu do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych (COAP). Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.

2. Rozpatrzenie wniosku przez Komendanta Powiatowego PSP w Bytowie jest uwarunkowane spełnieniem przez Abonenta wszystkich wymagań formalnych zawartych w „Wymaganiach organizacyjno – technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Bytowie”.

3. Komendant Powiatowy PSP w Bytowie w ramach rozpatrywania wniosku abonenta może żądać od abonenta i/lub operatora innych dodatkowych informacji.

4. Komendant Powiatowy PSP w Bytowie, w ramach rozpatrzenia wniosku abonenta, przeprowadzi czynności kontrolno-rozpoznawcze mające na celu stwierdzenie poprawności działania systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego.

W czynnościach uczestniczą:

- właściciel lub zarządca obiektu,
- przedstawiciel operatora systemu posiadający niezbędną wiedzę techniczną na temat systemu (odłączanie torów transmisji),
- przedstawiciel instalatora SSP,
- przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Bytowie.

5. Komendant Powiatowy PSP w Bytowie pisemnie zawiadamia abonenta o uzgodnieniu sposobu połączenia lub odmowie uzgodnienia sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie.

6. Pozytywne uzgodnienie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych SPP z obiektem Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie jest podstawą do rozpoczęcia przez Operatora transmisji sygnałów alarmowych z obiektu.

7. Dopuszcza się realizację w/w procedury przez Operatora posiadającego stosowne upoważnienie Abonenta.