



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BRZEGU

ul. Armii Krajowej 22 | 49-300 Brzeg | tel.: +48 77 444 18 50

sekretariat.psse.brzeg@sanepid.gov.pl | www.gov.pl/web/psse-brzeg

HK.90820.3.4.2024.AS

Brzeg, dnia 05.07.2024 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Grodków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu informuje, że w badaniach wody z wodociągu publicznego Grodków, zaopatrującego miejscowości: Grodków, Głębocko, Nowa Wieś Mała, Osiek Grodkowski, Tarnów Grodkowski (oprócz nieruchomości nr 46 d), Żelazna, Kopice, Więcmierzycy w gminie Grodków oraz Stary Grodków w gminie Skoroszyce, stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej manganu.

Zmiany te mogą okresowo wpływać na pogorszenie wyglądu i smaku wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).



**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Brzegu**