



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PROSZOWICACH**

Proszowice, dnia 14.03.2024 r.

**KOMUNIKAT nr 1/2024**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach  
o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi  
pochodzącej z wodociągu publicznego Witów zaopatrującego w wodę  
miejscowości gminy Koszyce: Koszyce, Sokołowice, Witów, Morsko, Książnice  
Małe, Łapszów, Biskupice, Włostowice**

w dniu 14 marca 2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Witów zaopatrującego w wodę miejscowości gminy Koszyce takie jak: Koszyce, Sokołowice, Witów, Morsko, Książnice Małe, Łapszów, Biskupice, Włostowice, ze względu na przekroczenie parametru fizykochemicznego tj.:

W badanej próbce wody stwierdzono przekroczenie parametru fizykochemicznego tj.:

- SUW, Witów, 32-130 Koszyce - stwierdzono ponadnormatywną wartość jonu amonu 1,28 mg/l.

**Dopuszczalna wartość stężenia jonu amonowego w wodzie przeznaczonej do spożycia nie powinna przekraczać 0,50 mg/l.**



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Proszowicach  
*Katarzyna Bandola*  
mgr inż. Katarzyna Bandola

Administrator wodociągu został zobowiązany do poinformowania korzystających z wody z przedmiotowego wodociągu o braku przydatności wody do spożycia oraz do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia przekroczonego parametru wody z ujęcia wodociągu publicznego Proszowice do wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.