

2. u. do sprawy

PO VII WB 235.15.2021

Działu Administracji i Gospodarki  
Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnej2021-07-29  
mgr Małgorzata Jasińska  
(2)

Nowa Sól, dnia 21 lipca 2021 r.

**Prokuratura Okręgowa w Zielonej  
Górze Wydział VII Budżetowo-  
Administracyjny**  
ul. Partyzantów 42  
65-332 Zielona GóraPROKURATURA OKRĘGOWA  
W ZIELONEJ GÓRZE

Wpł. 26-07-2021

21.07.21/118  
Podpis \_\_\_\_\_ Sekretarka

Karolina Kubeżyńska

TS.631.2.2021, RKP.2021.03209,  
TS/EW/629/2021

W odpowiedzi na Państwa wniosek znak PO VII WB 235.15.2021 z dnia 08.07.2021 r. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli informuje, że w dniu 16.07.2021 przeprowadzono przegląd instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Piłsudskiego 38 w Nowej Soli. W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono, że w powyższym obiekcie znajdują się 3 odpływy kanalizacji sanitarnej, z czego tylko jeden wyposażony jest w klapę burzową.

W celu uniknięcia podobnych awarii należy zamontować klapy burzowe na pozostałych 2 odpływach z kanalizacji sanitarnej:

- w studni S1 w miejscu gdzie zainstalowana jest nieczynna klapa burzowa;
- przed studnią S2 (od strony budynku) na wlocie odpływu sanitarnego, który nie jest zinwentaryzowany na mapie geodezyjnej. W tej lokalizacji proponuje się zamontować studnię kanalizacyjną na powyższym dopływie ścieków sanitarnych i w tej studni zamontować klapę burzową.

Wszystkie koszty związane z powyższymi pracami ponosi władający nieruchomością, ponieważ urządzenia będą częścią wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.

Jednocześnie informujemy, że MZGK sp. z o.o. w Nowej Soli nie będzie mogło zrealizować ewentualnego zlecenia montażu powyższych urządzeń przeciwwzalewowych w 2021r. z uwagi na wypełniony harmonogram robót.

Z poważaniem

~~DYREKTOR TECHNICZNY~~

Robert Czora

Sprawę prowadzi:Ewa Wolska -specjalista ds. technicznych  
Dział Sieci Wodno-Kanalizacyjnej  
Nowa Sól, ul. Konstruktorów 2 (pokój nr 1)  
tel. 68 47 85 128, email: ewa.wolska@mzgkns.pl

