

z dnia 22.04.2024 r.

o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego Jakunówko, do czasu odwołania

W dniu 16.04.2024 r. została pobrana do badania próbka wody z wodociągu publicznego Jakunówko zaopatrującego miejscowość Jakunówko. W dniu 22.04.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z uwagi na przekroczenie wartości parametrycznych: mętności (wynik: 1,2 NTU, dopuszczalna wartość parametryczna: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1), manganu (wynik: 101 µg/l, dopuszczalna wartość parametryczna 50 µg/l), które mogą pogarszać wygląd i smak wody. Podwyższone wartości tych parametrów nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

W związku z powyższym zobowiązuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Pozezdrzu do:

1. Skutecznego poinformowania użytkowników wodociągu publicznego Jakunówko o warunkowej przydatności wody do spożycia.
2. Podjęcia natychmiastowych działań w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

