



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŁĘCZNEJ

Łęczna, dnia 04.10.2021r.

21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52
tel./fax. (81) 752-41-40, (81) 752-31-67
psse.leczna@pis.gov.pl, <http://psseleczna.pis.gov.pl>

ONS.HK.903.1.18.5.2021

KOMUNIKAT Nr 2
w sprawie
WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wólka Łączuchowska, gm. Milejów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej informuje, że po zapoznaniu się z Raportem z badań próbki wody pobranej w dniu **27.09.2021r.** w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Właściciela wodociągu tj. Gminę Milejów z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wólka Łączuchowska**, punkt poboru: Hydrofornia Wólka Łączuchowska, stwierdził przydatność wody do spożycia z w/w punktu, co jest zgodne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Jednocześnie mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów PPIS w Łęcznej zobowiązał właściciela wodociągu do prowadzenia stałej dezynfekcji wody, monitorowania zawartości chloru w sieci wodociągowej oraz wykonania kolejnych badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych jakości wody z WZZ Wólka Łączuchowska z punktów monitoringowych do sieci i na sieci.

PPIS w Łęcznej zaleca, aby osoby szczególnie wrażliwe (małe dzieci i osoby starsze) spożywały wodę ze wskazanego wodociągu wyłącznie po przygotowaniu.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Wólka Łączuchowska zaopatruje w wodę miejscowości: Łączuchów, Wólka Łączuchowska, Górne, Zalesie, Kajetanówka (liczba osób korzystających z wody: 1243).

Informacja dotycząca jakości wody z WZZ Wólka Łączuchowska obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łęcznej
mgr inż. Ewelina Piłka

niepodlega