

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
za okres styczeń - czerwiec 2024r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst. jedn. Dz. U. z 2024r., poz. 757), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach:

1. nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
  - nr HKL 02906.2024 z dnia 25.04.2024r.,
  - nr HKL 02907.2024 z dnia 26.04.2024r.,
2. kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
  - nr R/00883/00703/2024/A z dnia 8.03.2024r.,
  - nr R/02067/01717/2024/A z dnia 24.05.2024r.,
  - nr R/02063/01715/2024/A z dnia 29.05.2024r.,
  - nr R/02064/01715/2024/NA z dnia 29.05.2024r.,
  - nr R/02181/01851/2024/A z dnia 31.05.2024r.,
  - nr 47192/LB/2024 z dnia 6.06.2024r.,
  - nr R/02459/02058/2024/A z dnia 14.06.2024r.,
  - nr R/02461/02059/2024/A z dnia 14.06.2024r.,
  - nr R/02460/02061/2024/A z dnia 14.06.2024r.,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim  
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Kaski.**

**Uzasadnienie**

W próbkach wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 20.05.2024r.:

- (miejsce pobrania próbki – Stacja Uzdatniania Wody Kaski) zgodnie ze sprawozdaniem nr R/02063/01715/2024/A z dnia 29.05.2024r.,
- (miejsce pobrania próbki – Zespół Szkół im. Orła Białego w Kaskach, ul. Królewska 23) zgodnie ze sprawozdaniem nr R/02067/01717/2024/A z dnia 24.05.2024r.,

stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu przedstawił wyniki badań wody pobranej w dniu 11.06.2024r. z ww. punktów – sprawozdania nr R/02459/02058/2024/A z dnia 14.06.2024r., nr R/02461/02059/2024/A z dnia 14.06.2024r., nr R/02460/02061/2024/A z dnia 14.06.2024r., zgodnie z

którym, nie stwierdzono żadnych przekroczeń. Pozostałe próbki wody nie wykazywały przekroczeń żadnych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Kaski w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Grodzisku Mazowieckim

  
mgr Agnieszka Błędowska  
Kierownik Sekcji Epidemiologii

WYŚLANO 16. LIP. 2024



**Załączniki:**

1. Sprawozdanie nr HKL 02906.2024 z dnia 25.04.2024r.,
2. Sprawozdanie nr HKL 02907.2024 z dnia 26.04.2024r.,
3. Sprawozdanie nr R/00883/00703/2024/A z dnia 8.03.2024r.,
4. Sprawozdanie nr R/02067/01717/2024/A z dnia 24.05.2024r.,
5. Sprawozdanie nr R/02063/01715/2024/A z dnia 29.05.2024r.,
6. Sprawozdanie nr R/02064/01715/2024/NA z dnia 29.05.2024r.,
7. Sprawozdanie nr R/02181/01851/2024/A z dnia 31.05.2024r.,
8. Sprawozdanie nr 47192/LB/2024 z dnia 6.06.2024r.,
9. Sprawozdanie nr R/02459/02058/2024/A z dnia 14.06.2024r.,
10. Sprawozdanie nr R/02461/02059/2024/A z dnia 14.06.2024r.,
11. Sprawozdanie nr R/02460/02061/2024/A z dnia 14.06.2024r.,

**Otrzymuje:**

1. Urząd Gminy Baranów  
ul. Armii Krajowej 87  
96-314 Baranów
2. HKN a/a