



Toruń, dnia 26.01.2022 r.

Zn. spr.: ZI.270.2.1.2022

*Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do swz na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku RDLP w Toruniu w formule zaprojektuj i wybuduj”*

W odpowiedzi na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia, otrzymanych w dniu 25.01.2022 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje:

*Pytanie 1. W punkcie 2.6.1 Programu Funkcjonalno-użytkowego, Zamawiający wymaga paneli testowanych między innymi według normy UL1703. Norma UL1703 jest normą obowiązującą jedynie na terenie USA i nie ma obowiązku badania paneli fotowoltaicznych zgodnie z tą normą sprzedawanych na terenie Europy. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie normy UL1703 i ograniczenie wymagań stawianych panelom fotowoltaicznym jedynie do wymagań zgodnych z normami obowiązującymi na terenie Europy oraz Polski.*

*Pytanie 2. W punkcie 2.6.1 Programu Funkcjonalno-użytkowego, Zamawiający wymaga modułów z certyfikatem MCS- jest to Akredytacja sprzedażowa w Wielkiej Brytanii i jednocześnie wymóg rynku fotowoltaicznego w Wielkiej Brytanii w ramach programu rządowego wsparcia finansowego. Wymaganie certyfikatu MCS wyklucza zastosowanie dostępnych paneli o dużo lepszych parametrach, które produkowane są zgodnie ze standardami ogólnoeuropejskimi, a które nie posiadają certyfikatu MCS, ponieważ nie są kierowane ściśle na rynek Wielkiej Brytanii. W związku z powyższym prosimy o usunięcie zapisu o wymaganiu certyfikatu MCS dotyczącym modułów PV.*

Odpowiedź: W punkcie 2.6.1 Programu Funkcjonalno-użytkowego, Zamawiający wymaga aby panele posiadały przynajmniej jedną z wymienionych norm. Zamawiający podał normy obowiązujące w Wielkiej Brytanii oraz w USA aby nie ograniczać rynku dostawców paneli fotowoltaicznych tylko z terenu Unii Europejskiej. Zamawiający ma świadomość iż sytuacja panująca na rynku dostawców materiałów do instalacji fotowoltaicznych jest dynamiczna w związku z tym chce aby była jak największa możliwość dostawy materiałów

Sprawę prowadzi: Maria Staśkiewicz, tel.: +48 56 65-84-360, e-mail: maria.staskiewicz@torun.lasy.gov.pl