



OZNACZENIA:

- 1 - szafka gazowa o wym. 600x300x300mm
- 2 - zwężka dn 65/32 mm
- 3 - kołnierz DN32 z gwintem zewnętrznym
- 4 - rura stalowa dn 65 mm
- 5 - kolano hamburskie dn 65 mm
- 6 - kołnierz luźny stalowy dn 65 mm
- 7 - zawór odcinający kulowy dn 65 mm
- 8 - zawór odcinający elektromagnetyczny MAG-3 dn 65mm

Przedsiębiorstwo Usługowe "BETKA" Beata Paszkiewicz-Kiłuk ul. Nowowarszawska 132/57 Białystok 15-206 ; tel. 509 466 285			
Nazwa zamierzenia budowlanego	Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku administracyjno-biurowego instalacji gazowej Sejny, ul. Strażacka 2, dz. nr 361, obręb ewid. 0001 Sejny, jedn. ewid. Sejny	NR. RYS.	7
Investor	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach ul. Strażacka 2, 16-500 Sejny	SKALA	---
Tytuł	Zawór odcinający elektromagnetyczny MAG-3	BRANŻA:	sanitarna
Projektant	mgr inż. Beata Paszkiewicz-Kiłuk	BŁ/204/01	09.06.2023r.
Współpraca	mgr inż. Łukasz Malinowski	PDL/0075/PWBS/22	