



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Okrzei 49

Sekretariat/Centrała: tel. 44 631-31-08, 44 631-31-18, fax: 44 631-32-84

www.gov.pl/web/psse-belchatow

e-mail: sekretariat.psse.belchatow@sanepid.gov.pl

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie


z dnia 06.08.2022r.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu Nowy Janów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, że w jednej z 3 próbek wody pobranych w dniu 04.08.2022r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Nowy Janów stwierdzono obecność enterokoków kałowych:
- Hydrofornia Nowy Janów - w ilości 1 jtk/100ml

Woda nieprzydatna do spożycia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Powyższy komunikat należy przekazać konsumentom wody z miejscowości:

gmina Kluki:

Kuźnica Kaszewska, Nowy Janów, Zarzecze, Trząs, Kawalce, Smugi, Niwsko, Pólko, Słupia

gmina Kleszczów:

Rogowiec, Bilgoraj

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie.

UWAGA! Nie należy spożywać wody ze źródeł nie przebadanych !

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bełchatowie
z up.

Jolanta Pluta
Jolanta Pluta

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie