



Radom, dnia 11.10.2024r.

HKN.9011.2.487.2024

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY**  
**wydana dla wodociągu publicznego w Małęczynie gm. Gózd**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu cząstkowym nr 1815/S z dnia 11.10.2024r. z badań próbek wody pobranych w dniu 09.10.2024r. w punkcie zgodności – studzienka wodomierzowa Małęczyn ul. Radomska działka nr 299/2 gm. Gózd

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu  
stwierdził

warunkową przydatność wody do spożycia  
ze względu na obecność bakterii grupy coli w wodzie pochodzącej z w/w wodociągu publicznego.

Bakterie gr. coli należą do organizmów wskaźnikowych zanieczyszczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Potencjalnym źródłem powyższych mikroorganizmów w punkcie zgodności może być nieprawidłowy przebieg procesów uzdatniania i dezynfekcji wody lub naruszenie integralności systemu dystrybucyjnego. Obecność bakterii grupy coli w wodzie opuszczającej stację uzdatniania wody oznacza, że procesy uzdatniania wody przebiegały nieprawidłowo i należy podjąć działania mające na celu zbadanie przyczyny skażenia oraz wdrożenie działań naprawczych prowadzących do przywrócenia odpowiedniej jakości wody. Pojawienie się tych bakterii w systemach dystrybucyjnych i zbiornikach wody może świadczyć o namnażaniu się populacji i możliwym wytwarzaniu biofilmu bądź zanieczyszczeniu wody obcym materiałem roślinnym lub glebą.

Otrzymuje:

1. Gmina Gózd  
26-634 Gózd ul. Radomska 7
2. Wójt Gminy Gózd  
26-634 Gózd ul. Radomska 7
3. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Radomiu  
z up. mgr inż. Dorota Walczak  
Z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Radomiu