

Zalecane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży wymagania dotyczące operatu przeciwpożarowego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 z późn. zm.). Przedłożony do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, operat przeciwpożarowy opracowany dla podmiotów wskazanych w ww. ustawach powinien zostać złożony w 3 egzemplarzach i powinien zawierać m.in.:

- 1. Informacje dotyczące właściciela/użytkownika zakładu/obiektu.**
- 2. Opis procesu technologicznego (miejsca, obszaru, w którym magazynowane są odpady).**
- 3. Opis miejsca i sposobu magazynowania odpadów oraz rodzaj i charakterystyka odpadów znajdujących się na terenie danego podmiotu (odpady palne, niepalne, niebezpieczne itp.). Sposób oznakowania miejsca magazynowania odpadów.**
- 4. Maksymalne ilości odpadów (roczna ilość oraz maksymalna ilość odpadów w danym momencie) w rozbiciu na poszczególne rodzaje odpadów, podane w Mg.**
- 5. Określenie wymaganego i ponadnormatywnego sposobu zabezpieczenia (w tym technicznego oraz organizacyjnego) miejsca, w którym są magazynowane odpady.**
- 6. Sposób postępowania w przypadku pożaru (lub innego zdarzenia) odpadów.**
- 7. Część graficzna, zawierająca m.in. dane dotyczące układu dróg pożarowych, rozmieszczenia hydrantów zewnętrznych, wskazania miejsc magazynowania odpadów, wyjść ewakuacyjnych, zaznaczenie urządzeń przeciwpożarowych, plan sytuacyjny zakładu.**
- 8. Analiza magazynowanych odpadów w kontekście wzajemnego usytuowania, warunków, w których są magazynowane i ewentualnego reagowania pomiędzy sobą.**
- 9. Decyzja pozwolenia na użytkowanie obiektu / obiektów.**
- 10. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji.**
- 11. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.**
- 12. Informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego.**
- 13. Ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.**
- 14. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.**
- 15. Informacje o podziale na strefy pożarowe.**
- 16. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących.**
- 17. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.**

18. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.
19. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych (w tym w gaśnice) i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń.
20. Informacje dotyczące doprowadzenia drogi pożarowej.
21. Informacje dotyczące zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
22. Sposoby zabezpieczenia ewentualnych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, które mogą być w miejscach magazynowania odpadów.

Ponadto w operacie przeciwpożarowym powinno znaleźć się: podstawa i cel opracowania oraz wnioski i/lub zalecenia wynikające z operatu.

Po rozpatrzeniu operatu przeciwpożarowego 1 egzemplarz pozostaje w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

UWAGA:

Powyższe informacje są zalecane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, nie stanowią katalogu zamkniętego i w szczególnych przypadkach podmiot składający operat przeciwpożarowy może być wezwany do uzupełnienia złożonego dokumentu.

Wskazane informacje nie będą obowiązywały w momencie ukazania się aktu prawnego, który będzie określał wymagania jakie powinien spełniać operat przeciwpożarowy.