



Bełchatów, dnia 03-11-2021

Znak spr.: SA.270.36.2021

Odpowiedź na pytanie z dnia 28.10.2021 r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego pt. Budowa maszynowni wraz z pompą ciepła i rozdzielnią w pomieszczeniu kotłowni lokalnej Nadleśnictwa Bełchatów

W dniu 28.10.2021 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomiaru wytworzonej energii cieplnej przez urządzenie z stosowaną legalizacją np.: licznik ciepła również poza pompą ciepła?. Prosimy również o potwierdzenie, że wymagana moc pompy ciepła czyli 43,4 kW jest mocą minimalną jaką powinna pompa ciepła osiągać w punkcie pracy A2W35 co za tym idzie dopuszcza się pompę ciepła o wyższym poborze mocy elektrycznej oraz wyższym COP.”

Odpowiedź Zamawiającego brzmi:

AD1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie opomiarowania wytworzonej energii cieplnej za pomocą licznika ciepła w przypadku, kiedy automatyka urządzenia nie będzie posiadać tej funkcji.

AD2. Zaprojektowana pompa ciepła powinna spełniać między innymi następujące wymagania:

- moc grzewcza w punkcie pracy A2/W35 nie mniej niż 43,4 kW
- COP w punkcie pracy A2/W35 nie mniej niż 3,4

z poważaniem

mgr inż. Wiesław Gołębiowski

Zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Bełchatów

/podpisano elektronicznie/