

Z A T W I E R D Z A M

Pieczętka

ŚLĄSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

/ - /

nadbryg. Jacek Kleszczewski

Raben Logistics Sp. z o.o.

ul. Inwestycyjna 4

41-208 Sosnowiec

1. Rodzaj występujących zagrożeń:

W zakładzie składowane są następujące rodzaje substancji niebezpiecznych:

- wyroby aerozolowe.
- ciecze o właściwościach palnych.
- mieszaniny o szczególnych właściwościach dla środowiska naturalnego.

Rodzaj zagrożeń możliwych do wystąpienia:

- zawalenie konstrukcji regału w przestrzeni składowania mieszanin niebezpiecznych branych pod uwagę do obliczeń ZDR,
- pożar w przestrzeni składowania mieszanin niebezpiecznych branych pod uwagę do obliczeń ZDR,
- wybuch w strefie składowania/operowania aerozoli,
- rozszczelnienie oraz wyciek mieszanin niebezpiecznych branych pod uwagę do obliczeń ZDR,
- uszkodzenie mechaniczne opakowań z mieszaninami niebezpiecznymi branych pod uwagę do obliczeń ZDR,
- niezadziałanie instalacji tryskaczowej w budynku (stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych),
- brak dostawy mediów do budynku (brak dostawy prądu, gazu, wody) przy jednoczesnym niezadziałaniu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

2. Sposoby powiadamiania i alarmowania osób znajdujących się w strefie zagrożenia na wypadek wystąpienia awarii:

Procedura ostrzegania/alarmowania realizowana jest przy wykorzystaniu dostępnych środków alarmowania (sygnalizatorów akustycznych wchodzących w skład zastosowanego w budynku systemu sygnalizacji alarmu pożaru uruchamianych poprzez użycie ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz automatycznie w wyniku zadziałania w budynku instalacji tryskaczowej).

Każdy, kto zauważy pożar lub uzyska informacje o pożarze lub innym zagrożeniu (np. wycieku mieszanin chemicznych, które nie udało się zneutralizować za pomocą dostępnych w magazynie sił i środków) lub stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska) zobowiązany jest zachować spokój, nie dopuszczać do paniki i natychmiast zaalarmować:

- W pierwszej kolejności wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie zagrożenia i narażone na jego skutki (głosowo i za pomocą dostępnych środków komunikacji).
- Wcisnąć najbliższy ręczny ostrzegacz pożarowy (automatyczne powiadomienie pracowników ochrony stacjonujących w pomieszczeniu portierni, w której zlokalizowana jest centrala systemu sygnalizacji pożaru oraz wszystkich osób znajdujących się w budynku w wyniku automatycznego załączenia sygnalizatorów akustycznych).
- Państwową Straż Pożarną (telefonicznie).
- Kierującego akcją ratowniczą.

Każdy pracownik zakładu jest zobowiązany postępować zgodnie z Instrukcją postępowania w razie zagrożenia awarią, pożarem i ewakuacji.

3. Sposób zachowania się mieszkańców na wypadek zagrożeń.

Skutki analizowanych scenariuszy awaryjnych nie obejmują swym zasięgiem obiektów cywilnych, w związku z czym nie przewiduje się żadnych działań wobec mieszkańców. Osoby znajdujące się w rejonie zdarzenia awaryjnego powinny podporządkować się poleceniom służb ratowniczych i porządkowych.

4. Wykaz telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych.

Siedziba		Alarmowanie
Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach	Katowice, ul. Wita Stwosza 36	32/251 30 19 32/261 69 06 32/621 52 00
Komenda Miejska PSP w Sosnowcu	Sosnowiec, ul. Klimontowska 21	32 266 04 01 998
Straż Miejska w Sosnowcu	Sosnowiec, ul. Małachowskiego 3	32/266 37 83 32/296 06 45 986
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu	Sosnowiec, ul. 3 Maja 33	32/363 60 32 32/363 60 02 32/363 63 80 999 512 898 414
Raben Logistics Sp. z o.o.	Sosnowiec, ul. Inwestycyjna 4	601 770 520 601 364 565
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach	Katowice, ul. Wita Stwosza 2	32 251 80 40 32 201 76 00 512 288 152
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu	Sosnowiec, ul. Mościckiego 14	32/296 06 84 32/296 07 04
Urząd Miasta w Sosnowcu	Sosnowiec, ul. Zwycięstwa 20	32/296 06 00
Centrum Powiadamiania Ratunkowego	Katowice, ul. Jagiellońska 25	32/207 74 68
Komenda Miejska Policji w Sosnowcu	Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 2	32/296 12 00 997

5. Inne kwestie ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Analiza ryzyka awarii przemysłowych mogących wystąpić w zakładzie nie wykracza poza poziom tolerowany, w związku z powyższym brak jest konieczności wprowadzania dodatkowych zabezpieczeń. Skutki analizowanych scenariuszy awaryjnych nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla sąsiednich obiektów.